



Alle HAS HD Vervangen voor LD aansluitingen eventueel in een buitenkast

100 Mbar kappen met best aan PET5 druk wordt van 1 bar naar 100Mbar gebracht

Los leggen Gas op drukloos

aanleiding 060.001AS.922 op 1 bar leiding zetten


63 PE SDR 11

OVERZETTEN OP 100 MBAR

**GOEDGEKEURD**  
Door leo van veldhuizen om 11:05,5-9-18

Stedin Netbeheer B.V.  
Dit ontwerp is bedoeld voor uitvoering  
H. Elbertse  
05-09-2018

GAS NIEUW	Stalen	Buitenkast	LD-aansluiting	Aanboring	T-stuk	Atsluiter	Bescherming
	Endstuk	Verloegstak	Materialovergang	Leetijdsvergang	Abc Tekst	Zekerbord	Isolatiekoppeling
GAS BESTAAND	Stalen	Buitenkast	Leveringspunt	Aanboring	T-stuk	Atsluiter	Bescherming
	Materialovergang	Leetijdsvergang	Endstuk	Verloegstak	Abc Tekst	Zekerbord	Isolatiekoppeling
GAS BESTAAND	Stalen	Buitenkast	Leveringspunt	Aanboring	T-stuk	Atsluiter	Bescherming
	Materialovergang	Leetijdsvergang	Endstuk	Verloegstak	Abc Tekst	Zekerbord	Isolatiekoppeling



STEDIN	20180801 Trace Gas	Mip: B1	Ge: MK Lissewvhaagen
Formaat: A0	Gageldijk 1 Utrecht	Datum: 05-09-2018	Ge: MK Lissewvhaagen
Schaal: 1:500	LD ontwerp	Project: 50000004764	Project: 50000004764
Volgend blad:	Delatontwerp/Vergunning G	Order: 50198011	Order: 50198011
		Datum: 20180801-0005-085	Datum: 20180801-0005-085
			Bladz: 076