



RENVOOI BOREN	
Leidingtracé PE100 SDR 11 60-80cm – mv Ø40mm in geul ca. 150cm, werkdruk max. 2 bar	
Woning 5kW, huisnr. 11-13-15-17 (4x), per woning 1x 110e 40mm	
Woning 6kW, huisnr. 31 (1x), per woning 1x 135e 40mm	
Woning 7kW, huisnr. 19-21-23-25-27-29 (6x), per woning 1x 145e 40mm	
Minimale afstand uit bebouwing	3m, bij toestemming 2m
Te graven verzamelgat. Door aannemer worden draglineschotten over sloot gelegd, zodat wij met minigraver hierbij kunnen komen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, alsmede de opgegeven XY coördinaten zijn bij benadering! Deze dienen ten alle tijde door opdrachtgever/Aannemer gecontroleerd te worden bij uitzetting!!	
Relevante gegevens waar rekening mee te houden zie ons "plan van aanpak" Benodigde vrije werkruimte 6x10m (i.v.m. opstelling boorwagen, minikraan etc.)	

Voorstel boorlocaties VBWW

Project: 11 woningen Singel 11 t/m 31 oneven, 3633 CR Vreeland



tel. +31 (0)525 65 06 80 – fax. +31 (0)525 65 29 17
Sporstraat 23 – 8084 HW 't Harde
Website: www.nathan.nl

tekenaar:	Hester van de Koot
e-mail:	info@nathanprojects.nl
formaat:	A3
schaal:	1:500
datum:	28-03-2019
laatste wijz.:	
versie:	1
file:	Concept.dwg

tekening nr.:
VBWW
project nr.:
20181614.01