



Gemeente Amsterdam  
T.a.v. de heer P. van Rossum  
Postbus 1104  
1000 BC AMSTERDAM



Geachte heer Van Rossum,

Wij hebben besloten het gemeentelijk verzoek van 12 april 2019 te honoreren. Wij gaan daarmee de vastgestelde dijkverlegging van de secundaire waterkering ter hoogte van de Haarlemmerweg 506-520 niet doorvoeren. Ook honoreren wij onder voorwaarden en/of ontwerpeisen uw verzoeken om locatie specifiek af te wijken van bepaalde vastgestelde beleidsregels vanuit onze Keur 2017.

Concreet betekent ons besluit tot herziening dat:

- De secundaire waterkering formeel blijft liggen op de huidige locatie langs de Haarlemmervaart en dat u hiermee rekening dient te houden in de verdere uitwerking van de ruimtelijke plannen voor het projectgebied Westerpark-West.
- De aan de projectontwikkelaar opgedragen aanleg van een erosie werende damwand parallel aan de toekomstige waterkering vervalt. De daartoe verleende keurvergunning vervalt eveneens, echter pas nadat wij de keurvergunningen voor de hieronder genoemde zaken hebben verleend en deze onherroepelijk zijn geworden.
- De voorgenomen aanleg van ondergrondse (parkeer)kelders met hun onderzijde gedeeltelijk in het theoretisch dijkprofiel van de secundaire waterkering langs de Haarlemmervaart in afwijking van onze beleidsregels vanuit de Keur AGV 2017 vergunbaar zijn.
- De voorgenomen aanleg van landschappelijke voorzieningen (bomen, straatmeubilair, aflopende oeverconstructie) boven en nabij de waterkering en geheel of gedeeltelijk (met hun fundering) in het profiel van de vrije ruimte of zelfs in het theoretisch dijkprofiel van de waterkering in afwijking van onze beleidsregels vanuit de Keur AGV 2017 vergunbaar is.
- De voorgenomen aanleg van twee WKO-bronnen binnen 10 meter van de (kernzone van de) waterkering inclusief de aanleg van de bijbehorende ondergrondse WKO-terreinleidingen binnen het theoretisch dijkprofiel langs de (parkeer)kelders in afwijking van onze beleidsregels vanuit de Keur AGV 2017 vergunbaar is.
- De voorgenomen aanleg van overige kabels en leidingen (elektra, verlichting, hemelwaterafvoer, vuilwaterafvoer via persleiding) boven en nabij de waterkering; buiten het theoretisch dijkprofiel, maar binnen het profiel van de vrije ruimte in afwijking van onze beleidsregels vanuit de Keur AGV 2017 vergunbaar is.
- De voorgenomen aanleg van 'aanlandpunten' voor geplande drijvende vlonder(s) boven (de kernzone van) de waterkering in afwijking van onze beleidsregels vanuit de Keur AGV 2017 vergunbaar is, mits wij het definitieve ontwerp van de drijvende vlonder(s) in de Haarlemmervaart op een later moment eveneens vergunbaar vinden.

**Datum**  
20 mei 2019

**Contactpersoon**  
M. van Uiter  
marcel.van.uitert@waternet.nl

**Doorkiesnummer**  
020-608 34 58

**Ons kenmerk**  
19.011020

**Onderwerp**  
Antwoord op gemeentelijk verzoek tot  
herziening secundaire waterkering  
Haarlemmerweg 506-520

Deze toegestane afwijkingen van de beleidsregels van de Keur AGV 2017 gelden alleen locatie specifiek voor de secundaire waterkering langs de Haarlemmervaart. U dient voor alle toegestane afwijkingen nog steeds formeel keurvergunningen bij ons aan te vragen, waarbij wij in de keurvergunningen maatwerkvoorschriften (kunnen) opnemen om de waterveiligheid langs de Haarlemmervaart tijdens de bouw- en de beheer- en onderhoudsfase te borgen.

**Datum**  
20 mei 2019

**Ons kenmerk**  
19.011020

**Pagina**  
2 van 2

U dient daarnaast voor vergelijkbare ruimtelijke ontwikkelingen op en nabij waterkeringen in ons beheer opnieuw met ons in gesprek te gaan. Wij zullen dan opnieuw met u op basis van locatie specifieke kenmerken bepalen of afwijkingen van de beleidsregels van de Keur noodzakelijk en/of mogelijk zijn.

Wij zullen ons legger- en beheerregister keringen wijzigen om ons besluit juridisch te verankeren.

Met vriendelijke groet,  
namens het Dagelijks bestuur van AGV,



drs. H.J. Kelderman  
secretaris-directeur



dr. ir. G.M. van den Top  
dijkgraaf