

LET OP om gehele voortuin komt een Heras hekwerk gefundeerd op betonbalk !

LET op constructie toegangshekwerk!

Stalen buis palen !!



Aansluiten op bestaande hoofd.

Vervallen gasleiding 110 Cpe.

Locatie nieuwe hoofdleiding 110 Pe 80 SDR 11.

Vervallen gashoofdleiding volschuimen.

Eindkap en aansluiting 33A overnemen

Aansluiten op bestaande hoofd.

Let op doodlopende gasleiding tijdelijke bypass (kort 1x40 Pe) of (lang dan 2x40 Pe) toepassen.



GOEDGEKEURD

Aansluitingen			Toe te passen constructie	Omleggen hoofdleiding 110 Pe 80 SDR11.
Stedin	PD001332			netdruk 100 mbar
Engineer	B. Rietveld		Diameter en materiaal HL	110 Cpe / 110 Pe 80 SDR 11.
Werkvoorbereider	W. Oliemans		Adres van de aansluiting	Holendrechteweg 33
Uitvoerder	S. Pesch		Gemeente	Ouderkerk aan de Amstel.
Vergunning	Ja / AGV.	Ja		
Meding	Nee	Ja		

Wijz. / aanpassen hoofdleiding gas i.v.m. uitbreiding onderheid terras Holendrechteweg 33 te Ouderkerk aan de Amstel.

Stedin Netbeheer B.V.
Holendrechteweg 33A te Ouderkerk a/d Amstel.

STEDIN

Discipline: Gas
Schaal: 1 : 500
Datum: 11-4-2019
Gebruiker: 749627
Paginanummer: 1 van 1

