Bovenaanzicht Flexwell boring

Plattegrond, schaal 1:500

Doorsnede Flexwell boring

SCHAAL:
1:200/1:100

AFSTAND	0.00	14.85	16.95	19.05	46.98	74.90	87.10	99.30	122.90	146.50	154.30	162.10	175.75
TERREINHOOGTE	0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-2.40	0.60	0.70	0.70	0.75	0.80	0.80	0.82
BOVENK. LEIDING t.o.v. N.A.P.		4.10	4.70	5.25	11.15	10.75	13.15	13.15	11.75	7.55	5.60	3.35	0.00
MINIMUM DEKKING (tenzij anders vermeld) 1.00m		4.00	4.60	5.15	11.05	8.35	13.75	13.85	12.45	8.30	6.40	4.15	0.82
AFSTAND t.b.v. CONSTRUCTIE			16.95		46.98		87.10		122.90		154.30		
KENMERK			ELAS BOCHT Rh=115		ELA. BOCHT Rh=115 Rv=200 Rc=100		ELA. BOCHT Rc=115		ELA. BOCHT Rh=115 Rv=200 Rc=100		ELA. BOCHT Rv=200		
DETAIL													
BOCHTEN (tenzij anders vermeld) INCL. BOCHTNR.			H:1.95° 01-EB05		H:25.9° V:16.00° 01-EB04		H11.3° 01-EB03		H:25.9° V: 13.6° 01-EB02		V:4.4° 01-EB01		
LEIDING GEGEVENS INCL. WANDDIKTE/BEKLEDING	DN150/310mm FLEXWELL												

HL-profiel, schaal Y 1:100, schaal X 1:500



(1) Definitieve diameter ruimgang
door aannemer te bepalen.

Doorsnede over Flexwell leidingen, schaal 1:20

TER GOEDKEURING
datum van uitgifte
30-11-2018
werkvoorbereider
projectleider

COORDINATEN KNIKPUNTEN

KNIK #	X - COORDINAAT	Y - COORDINAAT
01-EB01		
01-EB02		
01-EB03		
01-EB04		
01-EB05		

LEGENDA STAAL

- AANVOERLEIDING
- RETOURLEIDING
- H = HOOGTE T.O.V. NAP
- 2 MONTAGEMOF 2-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR TERREINLEIDING)
- 3 MONTAGEMOF 3-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR LEIDING BIJ EEN ZINKER/MANTEBUIS)
- SLUITMOF
- ☒C THERMISCHE CV-OMLOOP 70°C
- ELEKTROBANDMOF

ALGEMENE OPMERKINGEN

- BIJ BOCHTEN EN EXPANSIEVOORZIENINGEN VAN TERREINLEIDINGEN, EXTRA GRONDVERBETERINGEN TOEPASSEN, I.O.M. UITVOERING WARMTE.
- TRACE WARMTEDISTRUBUTIE VRIJHOUDEN VAN BOUWMATERIAAL.
- VOOR POSITIE EN AFMETINGEN MANTELBUIZEN, ZIE REVISIE-GEGEVENS.
- ALLE AFTAKKINGEN BOVENUIT, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- KRUISING MET KABELS/LEIDINGEN TER PLAATSE IN OVERLEG OPLOSSEN.
- CIRCA-MATEN TIJDENS MONTAGE CONTROLEREN EN ZONODIG AANPASSEN.
- ALLE MAATVOERINGEN IN MILLIMETERS OF METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- DE AANGEGEVEN NAP HOOGTE IS VANAF BOVENKANT WARMTELEIDING.
- DE OPGEGEVEN X-Y COORDINATEN GEVEN HART WARMTETRACE AAN.
- BIJ KRUISINGEN MET RIOOL EEN TUSSENRUIMTE VAN 20 cm AANHOUDEN.
- NDO: CONFORM NEN-3650, NEN-3651 & EN-13941
- PRIMAIR TRACE UITVOEREN IN 2 DRAADS LEKDETECTIE TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
- ELECTROLASMOFFEN TOEPASSEN TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
- INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN, DIENEN MINIMAAL DE EISEN VAN DE LEVERANCIER AANGEHOUDEN TE WORDEN.
- DE OP TEKENING AANGEGEVEN EXPANSIEKUSSENS DIENEN ZOWEL AAN DE BINNEN- ALS DE BUITENZIJDE VAN DE LEIDINGEN TE WORDEN TOEGEPAST
- LOKATIE K&L+RIOOL ZIJN TER INDICATIE; DE WERKELIJKE DIEPTELIGGING DIENT GEÏNVENTARISEERD TE WORDEN DMV PROEFSLEUVEN
- UITGANGSPUNTEN RIOLERING VOLGENS DOOR WATERNET AANGELEVERDE TEKENINGEN: Rv00.6437-01 bestek.PDF en Rv00.6437-02 bestek.PDF
- UITGANGSPUNTEN K&L VOLGENS DTA TEKENING: BOUWMEESTER K&L.dgn AANGELEVERD DOOR GEMEENTE AMSTERDAM NIEUW-WEST OP 14-11-2014

LEGENDA

BEGIN RESP. EINDE ELAST. STRAAL (MIN. R=1000.D)

- BOOM
- BOOM INGEMETEN
- TE KAPPEN BOOM

amsterdam engineering

0 10 20 30 40 50m

schaal: 1:500

Amerikaanse projectie

Schaal: 1:200/500 Formaat: A1+
Afdeling: AANLEG
Projectnummer: NWZ XXXXXXXX
Netwerkplannummer: XXXXXXXXXX

Rev.	Wijziging	Datum	Get.
H			
G			
F			
E			
D			
C	Vergunningsaanvraag	30-11-2018	GvdB
B	Toev. opm.	21-11-2018	GvdB
A	VO-TG	08-12-2017	J.T.A.S.

	Datum	Naam
Get.	30-11-2018	G. vd Bosch
Gec.	30-11-2018	B. Hendriksen
Gez.	--	--

NUON Warmte Regio Midden
Postbus 41920
1009 DC Amsterdam
WARMTE.TEKENKAMER.ALMERE@NUON.COM

Amsterdam, Westerpark
GWL terrein
Flexwell Boring Haarlemmerweg DN150

WAK-XXXXX-001-C-TG

Blad
001

Autocad versie: 17.1s (LMS Tech) - 2012/01/19 - 14:22:27

Bestandsnaam: 141020 - AE14014-3-SV-RK1-RK3-b