

Westerpark West – kavel 1B – 2A

Memo omschrijving damwanden

Datum: 24 juli 2019

WESTER
PARK
WEST

Type damwand, om de kavel 1B – 2A te realiseren.

Uit het damwandrapport, van Fugro:

- Damwandprofiel AZ 36-700N / S270
- Inbeddingsdiepte:
 - o Langs de waterkering is de inbeddingsdiepte NAP -19,5 m
 - o bij kavel 1B en -20,5 m bij kavel 2A.
 - o Voor de overige zijden varieert de inbeddingsdiepte tussen NAP – 19,0 en -20,0 m.
- Bovenkant damwand + 0,35m
- Inbeddingsdiepte NAP – 19,5m
- Ankerhoek - 45gr
- De dikte van de ankerstangen is 40 mm bij kavel 1B en 47 mm bij kavel 2A
- Ankerstaaf hoh afstand 1,4m
- Ankerlengte 32m

De damwand staat in de volgende bijgevoegde documenten aangegeven:

- *Tekening 20170112-AT-01*
- *Tekening 20170112-DP-02*
- *Tekening 190411 HLW kelder 1B-2A constructies - pag 28 - fundering en tijdelijke damwand*
- *Memo 190717 M-214104-DIJK-002A*
- *1015-0536-023-F04_memo_bestaande damwand*

