



Loenense Aannemingsmaatschappij B.V.  
De heer T. Treur  
Fuut 1  
3628 CR Kockengen

**Datum**  
27 oktober 2020

**Behandelaar**  
M. Koote  
melvin.koote@waternet.nl

**Telefoonnummer**  
06-20811475

**Uw kenmerk**  
20200022

**OLO-nummer**  
5446093

**Ons kenmerk/zaaknummer**  
WN2020-006795

**Onderwerp**  
Maatwerkbesluit

Beste meneer Treur,

Op 12 september 2020 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Loenense Aannemingsmaatschappij B.V., Fuut 1, 3628 CR Kockengen, voor het plaatsen van een vuren damwand en onderheide funderingsbalk in verband met herstel van de kademuur, ter hoogte van Straatweg 18 in Maarssen.

Wij behandelen aanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2020-006795.

#### **Beoordeling aanvraag**

De aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het plaatsen van een beschoeiing gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.28 van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels, omdat er een vuren damwand voor de huidige oever wordt gezet en de funderingsbalk verankerd wordt in de betonnen kademuur. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem. In dit geval maken we van die gelegenheid gebruik.

#### **Maatwerkbesluit**

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat:

In afwijking van de regels van artikel 2.28 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- De vuren damwand mag voor de huidige houten fundering van de kademuur worden geplaatst.
- De funderingsbalk mag verankerd zijn in de bestaande kademuur.

#### **Onderdelen van het maatwerkbesluit**

De volgende tekeningen maken deel uit van dit maatwerkbesluit:

|                 |  |
|-----------------|--|
| DMS2020-0039670 | doorsnedetekening van de kademuur                                  |
| DMS2020-0042216 | boven- en vooraanzicht van de kademuur                             |
| DMS2020-0043697 | doorsnedetekening met maten van de funderingsbalk en vuren damwand |

**Overwegingen**

Bij het toetsen van de aanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

De bestaande oeverbescherming moet worden hersteld. Als eerst de bestaande kademuur wordt verwijderd, ontstaat het risico dat de woning verzakt. Daarom is gekozen voor een oplossing waarbij dat niet nodig is.

De nieuwe vuren damwand wordt strak tegen de fundering van de bestaande kademuur geplaatst. Door de afmetingen van de damwand is het verlies aan waterberging verwaarloosbaar.

De funderingsbalk komt nauwelijks in het water en de buispalen onder deze balk komen in de plaats van bestaande palen voor een steiger. Ook dit heeft nauwelijks effect op de waterberging.

Verder is de Vecht op deze locatie geen knelpunt qua doorstroming. Hierdoor heeft de voorgestelde oplossing geen negatief effect op de doorstroming van de Vecht.

Doordat de verankering in de kademuur plaatsvindt, heeft het herstel van de kademuur ook geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering.

**Handhaving**

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.28) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op [www.agv.nl/keur](http://www.agv.nl/keur)

Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

**Meer informatie**

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met M. Koote, bereikbaar onder telefoonnummer 06-20811475.

Als u het kenmerk WN2020-006795 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit.

**Datum**

27 oktober 2020

**Zaaknummer**

WN2019-002975

**Pagina**

2 van 3

**Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV  
p/a Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

**Toestemming andere overheden**

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

**Datum**

27 oktober 2020

**Zaaknummer**

WN2019-002975

**Pagina**

3 van 3