Mofrichting

N.A.P.

1.67-

1.40-

Afsluiterput Amstelhoek

Ingetekende maaiveldhoogte
betreft situatie tijdens leidingaanleg

WRK I
DN 1.500 mm

Zinker Arkelbeton
met stalen kernbuis
Zie tek. R-12-05

Lengteprofiel
Hor. schaal: 1:1000
Vert. schaal: 1:100

Detail vervangende staalconstructie voor de twee Arkelbuizen



Schaal 1: 100

Detail nieuwe jukconstructie

onder vervangend leidingdeel volgt

Vervangen 2x Arkelbuis
door staalconstructie
met lengte van12 meter
Zie detail hiernaast

Pos.	Omschrijving	Tekening
ⓐ	Stalen isolatie-overgangsstuk met spie (VAS) 1.524 x 22 mm L= ca. 1 meter	0319A, rev. E
ⓑ	Stalen buis API 5L grade X52 PE/Ce 1.524 x 22 mm L= ca. 10meter	—
ⓒ	Isolatie-overgangsstuk met mof (VAM) 1.524 x 22 mm L=ca. 1 meter	0319A, rev. E
ⓓ	Nieuwe fundatie juk (gegevens volgen)	

Amstel

Uithoorn

Amstelhoek

WRK1 DN 1.500

Meetpunt 73

verankering

Z 1500B/A/ST
Tek nr. T-03-26
Tek nr. T-12-05

Damwand

Afsluiterput
AMSTELHOEK
1500 208sl

Stationsstraat

Fervenstraat

Oude Spoorbaan

Burgemeester Ferwerdaplein

Willem-Alexanderpoort

Waternet Drinkwater	bestaande leiding
overige waterleiding	te leggen leiding
NUON elektra	te leggen dienstleiding
NUON gas	te vervallen leiding
KPN	overgang (kaliber/materiaal)
UPC kabel-tv	afsluiter
Waternet Afvalwater	dienstkraan
chemie-, olieleiding	luchtkraan
NUON Warmte	ondergrondse brandkraan
	bovengrondse brandkraan

WIJZ.	D.D.	OMSCHRIJVING	GET.	GEC.	WIJZ.	D.D.	OMSCHRIJVING	GET.	GEC.
-					-				
-					-				
-					-				
-					-				
-					-				
-					-				

Getekend: Par. Ham, Ron van	Datum: 2020-06-09	Projectleider: Par.		Gecontroleerd: Par. Operationeel Assetbeheer	Status tekening:
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam	Project nummer: 01.2498/001	Formaat: A2	Schaal: 1:1000	Datum uitgifte	Tekeningnummer: 2020-101840 / Bladnr.

WRK I DN 1.500 mm Nieuwegein-Vogelenzang
Vervangen 2 buizen in Amstelhoek gemeente De Ronde Venen

Drinkwater
Leidingwerken

Bezoekadres: _____

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Printdatum: $PRINTDATE$

2020-101840-001.dgn