



**Vergunninghouder
Provincie Utrecht**

Datum
13 november 2020

Kenmerk
DMS2020-0046119

Zaaknummer
WN2020-007278

Olo-nummer
5514059

Watervergunning

voor het aanleggen van een tijdelijke transportroute naast een waterkering langs de
Nedereindsevaart in Tienhoven

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 12 oktober 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-007278.

De aanvraag betreft het aanleggen van een tijdelijke transportroute naast een waterkering langs de Nedereindsevaart in Tienhoven.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het aanleggen, hebben en verwijderen van een tijdelijke weg binnen de kern- en beschermingszone van en langs de waterkering naast de Nedereindsevaart; in verband met het afvoeren van grond t.b.v. het uitvoeren van natuurinrichtingsmaatregelen in de Molenpolder.
- II. In afwijking van de regel in artikel 2.60, lid 7 van het Keurbesluit AGV 2019 toe te staan dat zwaar verkeer tot 45 ton gebruik maakt van deze weg (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2020-0042531	tekening van de transportroute en tijdelijke weg
DMS2020-0046099	berekening en doorsnede weg Nedereindsevaart 1
DMS2020-0046100	berekening en doorsnede weg Nedereindsevaart 2
- IV. De vergunning te verlenen tot 1 april 2021.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit.

We hebben een afschrift gestuurd naar:

Staatsbosbeheer, Westbroekse Binnenweg 5, 3612 AE Tienhoven

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 **Uitvoering**

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 **Contactpersonen aanwijzen**

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 **Start en einde werk melden**

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-007278.

voorschrift 4 **Calamiteiten**

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.3 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.4 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.5 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.6 De afwatering van de tijdelijke weg mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

voorschrift 6 Tijdelijke weg naast een waterkering

- 6.1 Voorafgaand aan de werkzaamheden moet over de hele lengte van de weg langs de Nedereindsevaart om de 10 meter de huidige maaiveldhoogte worden ingemeten. De resultaten hiervan moeten gedeeld worden met de toezichthouder.
- 6.2 Onder de rijplaten van de tijdelijke weg moet een geotextiel met daarop een laag houtsnippers van minimaal 50 cm dikte worden gelegd.
- 6.3 Op de locatie waar de vrachtwagens draaien en de weg de Nedereindsevaart kruist, moet de bodem gemonitord worden op verzakkingen en deformatie. De resultaten moeten gedeeld worden met de toezichthouder en in het geval verzakkingen moet onmiddellijk contact worden opgenomen met Waternet.
- 6.4 De weg moet uiterlijk op 1 april 2021 worden verwijderd.
- 6.5 Tijdens het verwijderen van de weg moeten alle delen zorgvuldig worden verwijderd.
- 6.6 Nadat alle onderdelen verwijderd zijn, moet op dezelfde locaties als bij voorschrift 7.1 getoetst worden of er verzakkingen zijn opgetreden.
- 6.7 Na het verwijderen van de tijdelijke weg moet het maaiveld in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld en moeten ontstane kale plekken worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel. Houtsnippers die in het oppervlaktewater zijn beland, moeten uit het water verwijderd worden.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende besluiten

Op 17 september 2020 is, met zaaknummer WN2020-006638, een maatwerkbesluit verleend voor het plaatsen van een tijdelijk ponton in de Nedereindsevaart

Omschrijving

Voor het inrichten van natuur in de Molenpolder wordt er grond aangevoerd vanaf de percelen langs Heuvellaan in Tienhoven. Hiervoor moet met een ponton de Nedereindsevaart gekruist worden. Omdat het pad op de waterkering niet sterk genoeg is voor het materieel, wordt naast de Nedereindsevaart een tijdelijke weg aangelegd.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het aanleggen, hebben en verwijderen van een tijdelijke weg naast een waterkering;
- 2) het plaatsen van een ponton in een secundaire watergang.

Voor de eerste activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 6 van de Keur AGV 2019.

Het plaatsen van een ponton in een secundaire watergang is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.19, lid 6 van het Keurbesluit AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Nedereindsevaart in Tienhoven. Hier bevindt zich een tertiaire waterkering bekend onder dijkvakcode VB3-367C. Deze locatie ligt in Polder Maarssenveen – Westbroek. Ten westen van de waterkering geldt een zomerpeil van NAP -1,05 m en een winterpeil van NAP -1,20 m en ten oosten van de waterkering geldt een flexibel peil variërend tussen NAP -0,90 m en NAP -1,15 m.

Het water waarin de extra ponton wordt geplaatst behoort tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteit getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet
wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De weg zelf heeft geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering.

Omdat de weg wordt aangelegd op een laag houtsnippers zullen die de meeste trillingen opvangen en dempen en wordt de belasting gelijkmatig gespreid. Hierdoor zal de ondergrond weinig schade ondergaan van het gebruik van het zware materieel.

Voorafgaand aan de aanleg en na afloop van de werkzaamheden zal het maaiveld opgemeten worden, zodat eventuele verzakkingen geconstateerd en opgevuld kunnen worden.

Omdat het punt waar de vrachtwagens de dijk op zullen rijden het meest kwetsbare punt is, zal de ondergrond hier continue gemonitord worden, zodat er bij schade meteen ingegrepen kan worden.

Door deze maatregelen ontstaan er geen negatieve gevolgen voor de stabiliteit en afwatering van de waterkering.

Door het toepassen van een geotextiel wordt daarnaast zo veel mogelijk voorkomen dat houtsnippers in het water belanden.

Maatwerk

Zoals in hoofdstuk 1 staat wordt bij wijze van maatwerk ingestemd met het gebruik van zwaar materieel (tot 45 ton) op onverharde delen bij de Nedereindsevaart, zoals aangevraagd. In dit specifieke geval wordt hiermee ingestemd, omdat de tijdelijke weg er voldoende voor zorgt dat het waterkerend vermogen van de waterkering tijdens de werkzaamheden voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 12 oktober 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0042532 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5514059
- DMS2020-0042531 tekening van de transportroute en tijdelijke weg

De aanvraag is op 9 november 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0046099 berekening en doorsnede weg Nedereindsevaart 1
- DMS2020-0046100 berekening en doorsnede weg Nedereindsevaart 2

De aanvrager is per e-mail van 29 oktober 2020 (kenmerk: DMS2020-0044590) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 26 november 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 9 november 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 11 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De tijdelijke weg gaat gedurende de werkzaamheden deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 tijdens deze periode hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.