OVERZICHT LOCATIE:
SCHAAL 1:500

Jaagpad

Nieuwveens Jaagpad

MS Ø160mm ca. 9m
MS Ø160mm ca. 12m
MS Ø160mm ca. 12.5m
MS Ø160mm ca. 9m
MS Ø160mm ca. 10m
MS Ø160mm ca. 14.5m
MS Ø160mm ca. 11m
MS Ø160mm ca. 18m
MS Ø160mm ca. 7m
MS Ø160mm ca. 14.5m
MS Ø160mm ca. 9.5m
MS Ø160mm ca. 9m
MS Ø160mm ca. 12.5m
MS Ø160mm ca. 16.5m

Verbindingsmof 1 x 226mm2
Verbindingsmof 3x240mm2
226mm² Mof locatie 2 >240m
240mm² Mof locatie 3 >35m
Overgangsmof 3x240mm2 ->3x1x240mm2

Zagen asfalt

Te vervangen
MS station zie tekening
PLAN_206814_01_01

BLAD 1
BLAD 2

Multicable 1 Combiform
revisie gegevens 2020

BOL 20_109
BOL 20_110
BOL 20_111
Bestaande 1 MS/LS kabel
Uitvak AA 4.400x300

Transmissieleidingstraat

DOORSNEDE A-A
SCHAAL 1:10

Principe detail

Maaiveld
ca.0.30
Maaiveld
0.90
0.15
ca.0.20
aanbrengen schoon gezeefd zand
Sleuf realiseren middels zandzuigwagen

10m 0 10 20 30
1:500

OVERZICHT LOCATIE:

BLAD 4
BLAD 3

Legenda:
- Bestaande horizontaal gest. boring
- Bestaande 10kV
- Nieuw te leggen 10kV (definitief)
- Horizontaal gest. boring (definitief)
- Mantelbuis PE nieuw te leggen
- Mof locatie
- Kernzone
- Beschermingszone

Legenda KLIC:
- Laagspanningskabel(s)
- Middenspanningskabel(s)
- Hoogspanningskabel(s)
- Gasleiding(en) lage druk
- Gasleiding(en) hoge druk
- Datatransport
- Waterleiding(en)
- Vrij verval riolering
- Persriool
- Warmte transport
- Gevaarlijke buisleiding(en)

KLIC NUMMER: 20O026356-20O026361
ONTVANGST DATUM: 13-03-2020
JUISTE LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN DIENT TIJDENS DE UITVOERING BEPAALD TE WORDEN DOOR MIDDEL VAN PROEFSLEUVEN

Wijz.	Omschrijving	Getekend:	Gecontroleerd:	Akkoord:	Datum:
6	-	-	-	-	-
5	Aanpassen werkvak en moflocaties na overleg waterschap Amstel Gooi en Vecht	BvdV	WH	ES	06-10-2020
4	Wijziging stavfiletaf n.a.v. overleg waterschap Amstel Gooi en Vecht	BvdV	WH	ES	18-08-2020
3	Aanpassing mofocaties n.a.v. revisiegegevens Liander	BvdV	WH	ES	07-08-2020
2	Diverse aanpassingen op verzoek van opdrachtgever	BvdV	WH	ES	27-07-2020
1	Eerste uitgave	BvdV	WH	DK	02-07-2020

AKKOORD ENGINEERING	AKKOORD UITVOERING	AKKOORD EINDCONTROLE

Liander

ATRON-Engineering
ATRON Engineering Advies & Infra
Hulsenboschstraat 22B-1, 4251 LR Werkendam
Telefoon 0183 21 90 20 | Fax 0183 21 60 21 | www.atron-engineering.nl

Project:	Aanleg 10kV kabelverbinding Nieuwveens Jaagpad CASE 206814
Titel:	Tracé tekening aanleg nieuwe 10kV kabelverbinding 1x 3x 240mm2 XLPE

Onderdeel:	OVERZICHT			Status: DEFINITIEF
Opdrachtgever:	Liander N.V.			
Tekenaar: BvdV	Gecontroleerd: WH	Goedgekeurd: DK	Datum uitgifte: 16-06-2020	Tekeningnummer: 2256-0320-01-TT
Blad: 1	Aantal: 4	Format: Diverse	Formaat: A0	Documentnummer: Tekening 2256-0320-01