



Legenda		Bestaande horizontaal gest. boring		Legenda KLIC	
----- Bestaande 10kV		----- Nieuw te legen 10kV (definitief)		----- Laagspanningskabel(s)	
----- Horizontaal gest. boring (definitief)		----- Mobiliteits PE nieuw te leggen		----- Middelspanningskabel(s)	
----- Mof locatie		----- Kernzone		----- Gasleiding(en) lage druk	
----- Beschermingszone				----- Gasleiding(en) hoge druk	
				----- Data/transport	
				----- Waterleiding(en)	
				----- Vrij verval roltering	
				----- Persrooil	
				----- Warmte transport	
				----- Gevaarlijke busleiding(en)	

KLIC NUMMER: ONTVANGST DATUM:		20026356-20026361 13-03-2020	
JUISTE LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN TIENTIJDENS DE UITVOERING BEPAALD TE WORDEN DOOR MIDDEL VAN PROEFSLIEUEN			

	Deelneming	Gebruiker	Geconcentreerd	Aankond	Datum
AKKOORD ENGINEERING		AKKOORD UITVOERING		AKKOORD EINDCONTROLE	

ATRON-Engineering

 Heidebroekstraat 22B • 4231 LH Breda
 Telefoon 0183 21 00 00 | Fax 0183 21 00 21 | www.atron-engineering.nl

Project		Aanleg 10kV kabelverbinding Nieuweens Jaagpad CASE 206814	
Taal		Tracé tekening aanleg nieuwe 10kV kabelverbinding 1x 3x 240mm ² XLPE	

OVERZICHT				Status
Onderaand				DEFINITIEF
Doelgroep				
Liaander N.V.				
Tekenaar	WHL	Gepland/afg	08-06-2020	Tekeningnummer
BvdV	WH	DK	16-06-2020	2256-0320-01-TT
Tek. 2	Aantal 4	Diverse	Tekening	2256-0320-01