

MB Ø160m

Mof locatie 4, nieuw
kabel verbinden op k

- LS kabel naar aansluitkast
klant overnemen

Nieuw te plaatsen
MS station zie tekening
PLAN_206814_01_01

92

Legenda:		Bestaande horizontaal gest. boring		Legenda KLIC:	
		Nieuwe LS kabel		Laagspanningskabel(s)	
		Bestaande LS kabel		Middenspanningskabel(s)	
		LS kabel uithalen		Hoogspanningskabel(s)	
		Mof locatie		Gasleiding(en) lage druk	
		Kernzone		Gasleiding(en) hoge druk	
		Beschermingszone		Datatransport	
				Waterleiding(en)	
				Vrij verval rotering	
				Perisicool	
				Warmte transport	
				Gevaarlijke buisleiding(en)	

KLIC NUMMER: 200C26356-200C26361 ONTVANGST DATUM: 15-03-2020 JUSTE LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN DIJNT TIJDENS DE UITVOERING BEPAALD TE WORDEN DOOR MIDDEL VAN PROEFSLEUVEN					
#					
6					
4					
3					
1					
1	Sleutel uithalen	Grond	WV	OK	17-09-2020
M/J	Omschrijving	Ontvanger	Gecontroleerd	Akkoord	Datum
AKKOORD ENGINEERING		AKKOORD ONTFAANG		AKKOORD EINDCONTOUR	

Nieuweborchtweg 22B • 4201 LH Wierden
 Telefoon 033 93 60 01 • Fax 033 93 61 00 • info@atron-engineering.nl

Project:	Aanleg 10KV kabelverbinding Nieuwevens Jaagpad CASE 206814
Titel:	Aanpassing 400V laagspanning Nieuwevensjaagpad 91 4x 150mm ² XLPE

Overzicht:	OVERZICHT	Status:
Oprichtingsgevoeg	Liander N.V.	CONCEPT
Tekenaar:	Overzicht:	Datum uitgeg.
BvdV	WH	07-09-2020
Werk:	Tekening:	Tekeningnummer:
1	Diverse	2256-0320-01-1T-LS
	AS	2256-0320-01
	E0	
	Tekening	