



DOORSNEDE A-A  
SCHAAL 1:10



**Legenda**

- Bestaande horizontaal gest. boring
- Bestaande 10kV
- Nieuw te leggen 10kV (definitief)
- Horizontaal gest. boring (definitief)
- Maniërbuis FE nieuw te leggen
- Mof locatie
- Kernzone
- Beschermingszone

**Legenda KLIC:**

- Leegspanningskabel(s)
- Middenspanningskabel(s)
- Hoogspanningskabel(s)
- Gaskleiding(en) lage druk
- Gaskleiding(en) hoge druk
- Datatransport
- Waterleiding(en)
- Vrij verval riolering
- Persriool
- Warme transport
- Gevaarlijke busleiding(en)

KLIC NUMMER: 200026356-200026361  
ONTVANGST DATUM: 13-03-2020

JUISTE LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN  
DIENT TIJDENS DE UITVOERING BEPAALD TE  
WORDEN DOOR MIDDEL VAN PROEFSLEUVEN

№	omschrijving	Gepland	Gevoerd	Gecontroleerd	Datum
1	Aanpakplan	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-10
2	Ontwerp	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-10
3	Uitvoering	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-10
4	Beoordeling	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-10

**AKKOORD ENGINEERING**    **AKKOORD UITVOERING**    **AKKOORD EINDECONTROLE**

**Liander**  
ATRON-Engineering

**ATRON-Engineering**  
Advies & Infra

Project: Aanleg 10kV kabelverbinding Nieuweens Jaagpad  
CASE 206814

Titel: Tracé tekening aanleg nieuwe 10kV kabelverbinding  
1x 3x 240mm<sup>2</sup> XLPE

Overzicht	Definitief	Status
Overzicht	Overzicht	Definitief
Definitief	Definitief	Definitief
Definitief	Definitief	Definitief
Definitief	Definitief	Definitief