Best: 4x95Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 800109
NTL: EM 800109
Best: 4x25Cu+2x6Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 800029
of
NTL: EM 800029
UTN: 4x25Cu+2x6Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 800029
A UTN: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas) 800109
Best: 3x185Cu (VMvK) 800109
Z Best: BB 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 01039
NTL: VH 01YPL9
A Best: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas) 800109 word 01YPL9
Best: 3x185Cu (VMvK) 800109
UTN: 4x25Cu+2x6Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 800029
Z Best: BB 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 01039
Eventuele aansluitingen op 25Cu overzetten op 4x150Al
A NTL: 4x150 AL 01YPL9
Z UTN: 4x25Cu+2x6Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 800029
A UTN: 4x25Cu+2x6Cu+2x2.5Cu (GPLKN) 800029
Z Best: 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas) 800109 word 01YPL9
NTL: 4x150 AL 01YPL9
NTL: 4x150 AL 01YPL9
NTL: 4x150 AL 01YPL9
NTL: Zeker 110 PE 100 SDR 17,6
Proefsleuf graven AC100 leiding van PWN in kaart brengen.
Tijdens maken van boogzinker leiding PWN max. 2m vrijgraven.
Boogzinker minimaal 10cm boven PWN leiding maken.

9 021 322 RANDWEG

Veldwaarde	Tekeningwaarde	Streepnummer
	125 gKV	01YPL9

1/1

Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600VDC
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS=OV of OV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- Mantelbuis
- 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.
- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)
- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen
- MS Station
- MS Station met OV LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel-op rol
- Kuvelscherm
- Nabaanaanlsuiting
- Krimpdop
- Eindafsluiting
- Bestaande lichtmast
- A Aarde

TGP AM 09# Vreelandseweg 37 Nederhorst ten Berg LT8 hangt aan brug
Vervangen Laagspanningskabel

Beheerkaart :
Datum : 9-12-2019
Status : Voorbereiding
Schaal : 1:500
Discipline : E-LS

Liander onderdeel van alliander

Gemeente: Wijdemeren
Get. Koggel, Dennis Datum: 29-01-2020
Wijz. A : Datum: Par.:
Wijz. B : Datum: Par.:
Wijz. C : Datum: Par.:
Engineer : Koggel, Dennis Tel. nr : 06-54033259

Blad nr: 1/1 Formaat: A0
CS nr: 315506
Regio:Randmeren,Veluwe;G&V - IPR
Case nr: 223141