
^3/3^
NTL: 10kV 3x240 AL / T490 AA240ALKK 9 018 648
A NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK BLAUW T1FT5
NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK GEEL T1FT5
NTL: MB 160 HDPE Buis
NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK ROOD T1FT5
NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK BLAUW T490
NTL: MB 160 HDPE Buis
Z NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK ROOD T490
NTP: MS-station Jan Vroegopsingel 7 TO 9 000 000
Verwijderen station T492
NTL: 10kV 3x240 AL / T490 AA240ALKK 9 018 648
A NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK BLAUW T1FT5
NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK GEEL T1FT5
NTL: MB 160 HDPE Buis
NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK ROOD T1FT5
NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK BLAUW T490
NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK GEEL T490
NTL: MB 160 HDPE Buis
Z NTL: 10kV 3x240 AL / 9 018 648 AA240ALKK ROOD T490
NTL: 10kV 3x240 AL / T1FT5 AA240ALKK 9 018 648
^1/3^
Best: 10kV 3x25Cu VGPLK 01HMS/ T490 AA25 INS7365122
Best: Bestaande mantelbuis
NTL: 10kV 3x240 AL / T1FT5 AA240ALKK 9 018 648
A NTL: 10kV 3x240 AL / T1FT5 AA240ALKK 9 018 648
Z UTN: 10kV 3x25Cu VGPLK 01HMS/ T490 AA25 INS7365122
Verklaring E & OV
Aarde
LS 230V, 400V of 600V rvvs
3kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS+OV of OV
50kV
150kV
380kV
Mantelbuis
10kV-, 50kV-, of 150kV-bsd.
LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
Mantelbuis (Zinker/Persing/Boring)
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)
NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
BBS Buitenbedrijf te stellen
UTN Uit te nemen
OTL Om te leggen
TVV Te vervangen
NTV Na te verleggen
TVL Te Verlaten
IBS In bedrijf te stellen
MS Station
MS Station met OV
LS kast
LS OV kast
Mof
Kabel op rol
Kwelscherm
Kruisverbinding
Kabelschap
Fundeerbalk
Bestaande lichtmast
Aarde
Anleg van nieuwe MS- en LS bekabeling en verwijderen kabels aan de Jan Vroegopsingel vanwege ophoogwerk.
Liander
onderdeel van alliander
Gemeente: Amsterdam
Get. : Buldak, Umit
Datum: 18-02-2020
Wjz. A :
Wjz. B :
Wjz. C :
Datum:
Par.:
Engineer : Buldak, Umit
Tel. nr : 06-52527924
Beheerkaart :
Datum : 12-2-2020
Status : Voorbereiding
Schaal : 1:500
Discipline : E-MS
Blad nr: 2/3
Formaat: A0
CS nr: 3078927
Regio: NHZ & Rijnland - IPZ
Case nr: 164320