



Verwijderen aansluitng 3x35A 4x6
Maken aansluiting 3x63A d.m.v. 4x25Cu+4x2,5Cu afgetakt vanaf het
LS-Net 4 x 95/4 x 6/BC1 x 25|AL|V-VMvKhsas 1588 - 3102 () + een wegooversteek
4,5mtr

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
ELEKTRA BESTAAND	Kabel nieuw	Kabel te rijden	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds
Mof					
Bescherming					
0,4 kV/OV					
0,4 kV					
OV					
3 kV					
6 kV					
10/13 kV					
23 kV					
25 kV					
50 kV					
66 kV					
150 kV					
Buiten Bedrijf					
Telecom					
Aardkabel					
Gelijkspanning					

Opmerkingen: Geen
Tracélengte: Mtr.

STEDIN 20200114 Trace Elektra
Binnenweg 12, Baambrugge
LS-PLAN
Detailontwerp/Vergunning E

Formaat: A3
Schaal: 1:500
Volgend bladnr: 1 van 1

Wijz: #1	Get: M.T. Janssen
Datum: 15-1-2020	Gec:
Project: 930000140770 Utrechtseweg 331, 3731 GA, DE BILT	
Ordernr: 50194395	
Documentnr: 20200114-0000-058	
Status: Voor uitvoering	Bladnr: 058