


VOORGEVEL


R. ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL


L. ZIJGEVEL



PLATTEGROND




PALENPLAN



FUNDERING GESTABILISEERD ZAND

dikte volgens opgave constructeur



DOORSNEDE A-A

 prefab beton

type fundering volgens opgave constructeur

indien fundering gestabiliseerd zand dan mengverhouding toepassen van 120 ltr. cement per m3 materiaal (verhouding 1 op 7)

gewicht station incl. installatie = 105 kN

<div>Watersnip Muiderberg behuizingsnummer ? ??? ???</div> <div>stations tekening ( WATERSNIP 5 TO )</div>				Beheerkaart : -		
				Datum : 3-9-2021		
				Status : Voorbereiding		
				Schaal : n.v.t.		
				Discipline : E-MS		
<div>liander</div> <div>onderdeel van alliander</div>	Gemeente: Gooise Meren			Blad nr:	2/2	Formaat: A3
	Get. : Joop Klein Severt			Datum: 3-9-2021		
	Wijz. A :			Datum: Par.:		
	Wijz. B :			Datum: Par.:		
	Wijz. C :			Datum: Par.:		
	Engineer : Stacey Schluter			Tel. nr : 06-48516408		
				CS nr: 3138311		
				Regio: IPR		
				Case nr: 256077		