

Intredepunt bestaande boring (3x160, waarvan 1 in gebruik)
X=121931.149
Y=480559.724
Intrede boring Kwelscherm+klei kist
Best: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd 2153661
A
Z
A NTL: 10kV 3x240 AL
NTL: Gestuurde boring 160 PE 100 SDR 11
NTL: 10kV 3x240 AL
Z NTL: Gestuurde boring 160 PE 100 SDR 11
Uitrede boring Kwelscherm + klei kist
NTL: MS VM
Best: 10KV 6/10kV 3x240Alrm+as70 YMeKrv-as lqwd 2153661
NTL: MS VM
X=121928.761
Y=480525.582
NTL: 10kV 3x240 AL
Machineweg MP
3021327
AMSTEL VEEN
GEMAAL MIDDELPOLDER
68A
69
68
67
GEMAAL MIDDELPOLDER [3 021 327]
Verklaring E & OV
Aarde
LS 230V, 400V of 600V
3kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS+OV of OV
50kV
150kV
380kV
Mantelbuis
10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.
LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/IBS (UTN/BBS/TVL)
Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)
NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
BBS Buitenbedrijf te stellen
UTN Uit te nemen
OTL Om te leggen
TVV Te vervangen
NTV Na te verleggen
TVL Te Verlaten
IBS In bedrijf te stellen
MS Station
MS Station met OV
LS kast
LS OV kast
Mof
Kabel op rol
Kwelscherm
Netaansluiting
Krimpdop
Eindsluiting
Bestaande lichtmast
Aarde
Binnenweg 17
1191 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL
NW AC5A DM 3x35
Beheerkaart :
Datum : 2-3-2021
Status : Voorbereiding
Schaal : 1:200
Discipline : E-LS/E-MS/G-LD/G-HD/Telecom
Blad nr: 1/6
Formaat: A0
CS nr:
Regio: NHN & Friesland - IPN
Case nr: 0238583
Liander
onderdeel van alliander
Gemeente:
Get. : Sergej Ehrenberg
Datum: 17-12-2021
Wijz. A :
Wijz. B :
Wijz. C :
Datum:
Pa:
Engineer : Sergej Ehrenberg
Tel. nr : 06-14318727