



Legenda		
Geometrie	Beschrijving	Status
	Hoogspanning 25 kV	Vervallen
	Hoogspanning 25 kV (Buiten bedrijf)	Bestaand
	Hoogspanning 25 kV (In bedrijf)	Bestaand
	Middenspanning 13 kV	Vervallen
	Middenspanning 13 kV (Buiten bedrijf)	Bestaand
	Middenspanning 13 kV (In bedrijf)	Bestaand
	Laagspanning 0.4 kV	Vervallen
	Laagspanning 0.4 kV (Buiten bedrijf)	Bestaand
	Laagspanning 0.4 kV (In bedrijf)	Bestaand
	Wenstrace	Nieuw
Symbol	Beschrijving	Status
	Mof	Nieuw

KABELTREKLIJST PASSTUKKEN						
Treknr.	Richting	Kabeltype	Passtuk lengte in meters	Overlengte t.b.v. staten, met in m	+5% lengte in meters	Lengte in meters (afgerond)
1	TS069 - MSB4745	1x13x1240 Al XLPE	74	5	2	41
2	MSB4745 - MSB2018	1x13x1240 Al XLPE	67	5	4	76

MOFFENLIJST				
Mofnummer	Moftype	Richting	Kabeltype 1	Kabeltype 2
1	OH	MSB4745 - MSB2018	1x13x1240 Al XLPE	1x13x1240 Al XLPE

