

A	NTL: 10kV 1x240 AL / 9026278 AA240ALKK	ROOD I.294618
	NTL: 10kV 1x240 AL / 9026278 AA240ALKK	GEEL I.294618
	NTL: 10kV 1x240 AL / 9026278 AA240ALKK	BLAUW I.294618
	NTL: 10kV 1x240 AL / 9026278 AA240ALKK	ROOD I.801016
	NTL: 10kV 1x240 AL / 9026278 AA240ALKK	GEEL I.801016
Z	NTL: 10kV 1x240 AL / 9026278 AA240ALKK	BLAUW I.801016

NTL: MS VM 9026278 AA240ALKK GEEL I.294618/ 9026278 AA240ALKK ROOD I.294618/ 9026278 AA240ALKK BLAUW I.294618/ INST294618 AA150AL INST286820 (3m)

NTL: MS VM 9026278 AA240ALKK GEEL I.801016/ 9026278 AA240ALKK ROOD I.801016/ 9026278 AA240ALKK BLAUW I.801016/ INST294618 AA150AL INST286820 (3m)


A	Best: 10KV 3x150Al VGPLK 5000114/ INST294618	AA150AL	INST122677	(3m)
Z	Best: 10KV 3x150Al VGPLK 5000135/ INST294618	AA150AL	INST286820	(3m)

NTP: MS-station Stammerdijk 24 9 026 278

Detail 28 - 1:50

DIEMEN

1294618



Verklaring E & OV

— Aarde	— LS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen	■ MS Station
— LS 230V, 400V of 600V---	— MS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— B BBS Buitenbedrijf te stellen	■ MS Station met OV
— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	— LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)	— X UTN Uit te nemen	□ LS kast
— LS+OV of OV	— Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring	— v OTL Om te leggen	□ LS OV kast
— 50kV	— Telecom	— X TVV Te vervangen	● Mof
— 150kV	— LS (Bestaand)	— N NTV Na te verleggen	⊙ Kabel op rol
— 380kV	— MS (Bestaand)	— + TVL Te Verlaten	⬢ Kwelscherm
— Mantelbuis		— f IBS In bedrijf te stellen	⬢ Nutsaansluiting
— 10kV-, 50kV-. of 150kV-bed.			■ Krimpdep
			⬢ Eindsluiting
			⬢ Bestaande lichtmast
			⬢ Aarde

Plaatsen AVP Stammerdijk 24

Beheerkaart :

Datum : 10-2-2021

Status : Uitvoering

Schaal : 1:500

Discipline : E-MS

Blad nr: 2/2 Formaat: A3

CS nr:

Regio: NHZ & Rijnland - IPZ

Case nr: 244047

liander
onderdeel van alliantier

Gemeente:		Datum: 12-02-2021	
Get. : Thomas Herdes		Datum:	Par.:
Wijz. A :		Datum:	Par.:
Wijz. B :		Datum:	Par.:
Wijz. C :		Datum:	Par.:
Engineer : Thomas Natan Herdes		Tel. nr : 06-11488431	