CJ9880

7174

6918

CJ8428

CK0049

Amsteldijk

Amstel

Korte Ouderkerkerdijk

Zuidergasfabriekbrug

NTL: 2x
Voorlaskraag 500PE +
overschuifflens DN500 +
verloop 500x400PE

in bestaande tracé ->NTL: G400.0PE 100/17.60 100_mbar
UTN: G532.0GU/16.00 100_MBAR
in bestaande tracé ->NTL: G400.0PE 100/17.60 100_mbar
UTN: G508.0ST-Bitumen/11.00 100_MBAR

DA0300

DA0301

NTPL: afsluiters DN400
nr: DA0300 en DA0301

NTL: T-stuk 400PE

in bestaande tracé ->NTL: G400.0PE 100/17.60 100_mbar
UTN: G532.0GU/16.00 100_MBAR
UTN: G532.0GU/16.00 100_MBAR

afsluiters DA0300 en DA0301
uitnemen, nummers wel
hergebruiken bij nw afsluiters

NTL: electromof 400PE
Best: G400.0PE 100/17.60 100_MBAR

30-32

47

Verklaring Gas

0,03 Bar Leiding
0,1 Bar Leiding
0,2 Bar Leiding
0,3 Bar Leiding
1 Bar Leiding
3 Bar Leiding
4 Bar Leiding
8 Bar Leiding
KB Mantelbuis
MantelBuis

BBS Buitenbedrijf te stellen
NTL Nieuw te leggen
UTN Uit te nemen
OTL Om te leggen
TVV Te vervangen
NTV Na te verleggen
TRL Te Relinen
TVL Te Verlaten
IBS In bedrijf te stellen

Afsluiter
Eindkap
Afblaas
Kruisstuk
T-Stuk
Isolatiestuk
Verloop
Gelijkrichterkast
Materiaalovergang
Sifon

Isolatieflens
Flensstuk
Gasmeter
Electrolasmof
Flens verbinding
Kwelschorm
Reparatiestuk
Stopperling
Voorziening
Verlengde U/2 Koppeling

Anoode
Hoge Druk Aansluitset
KB Meetpunt
KB Isolatiefitje
Hogedruk Aansluitset
District Overslag Station
Station

Aanpassen gasnet nabij kademuur Spaklerweg 32 Amsterdam

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Amsterdam
Odd. : LvdP
Wijk A : Blanco-aanpassen
Wijk B : Bouwschelling
Wijk C :
Ingiener : Rob Vooren

Datum: 14-1-2021
Datum: 3-3-2021 Pas: LvdP
Datum: 17-3-2021 Pas: LvdP
Datum: Pas:

Tekl. nr : 06-55506823

Bekendtaat :
Datum : 17-03-2021
Status : In uitvoering
Schaal : 1:250
Disciplines : gas LD
Blad nr: 1/2 Formaat: A0
CS nr: 3117005
Regio: HPZ
Case nr: 225982