NTL MS VM T423 AA240ALKK T1434/ T423A AA240ALK GEEL T1434/ T423A AA240ALK ROOD T1434/ T423A AA240ALK BLAUW T1434

A UTN 10KV 3x95Cu VGPLK 500337F/ T423 AA95 K306 (20m)
NTL 10kV 3x240 AL / T423 AA240ALKK T1434
Z NTL MB 160 HDPE Buis

Waternet leiding afstand

NTL 500337F/
T423A AA240ALKK T1434

Waternetleiding afstand

NTL 500337F/
T423A AA240ALKK T1434

A UTN 10KV 3x150Al VGPLK 500337F/ T313 AA3X150AL INS179883
Best MB
NTL 10kV 3x240 AL / T423 AA240ALKK T1434
NTL MB 160 HDPE Buis
Z NTL MB 160 HDPE Buis

NTL MS VM T423 AA240ALKK T1434/ T423 AA240ALKK GEEL T1434/ T423 AA240ALKK ROOD T1434/ T423 AA240ALKK BLAUW T1434

Noord Hollandse Kanaal

Volkstuinenpark De Eendracht

1/1

Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600VTVS
- 3kV /6kV, 10kV of 20kV
- LS+OV of OV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- Mantelbuis
- 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.

- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
- Mantelbuis (Zinker/Persing/Boring)
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)

- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- MS Station
- MS Station met OV
- LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel-op rol
- Kwelscherm
- Kruisverbinding
- Kabelschip
- Endshield
- Bestaande lichtmast
- Aarde

Osdorperweg - West
Vervangen MS- & LS kabels

Beheerkaart :
Datum : 12-2-2021
Status : Voorbereiding
Schaal : 1:500
Discipline : E-MS

Liander
onderdeel van Alliander

Gemeente:
Get. : Michel Baas Datum: 29-04-2021
Wijz. A : Datum: Par.:
Wijz. B : Datum: Par.:
Wijz. C : Datum: Par.:
Engineer : Michel Baas Tel. nr : 06-52640129

Blad nr: 1/1 Formaat: A0
GS nr:
Regio: NHZ & Rijnland - IPZ
Case nr: 244826