



Liander N.V.
t.a.v. mevrouw S. Wasia
Postbus 50
6920 AB Duiven Urk

Datum
20 september 2021

Behandelaar
N.I.G. Runhart
nathalia.runhart@waternet.nl

Telefoonnummer
06-52480008

Uw kenmerk
253266 Maarten Schilt

OLO-nummer
6286447

Ons zaaknummer
WN2021-004896

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Beste mevrouw Wasia,

Op 1 augustus 2021 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein namens Liander N.V., voor het aanleggen van een nieuw netstation door middel van een gestuurde boring, ter hoogte van De Kwakel 8 in Kortenhoef.

Wij behandelen aanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2021-004896.

Beoordeling aanvraag

De aangevraagde activiteit zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor de activiteit gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.9, lid 3 onder c van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteit past echter niet volledig binnen die regels. AGV kan de activiteit alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteit geen nadelige gevolgen heeft voor de goede staat en werking van het watersysteem. In dit geval maken we van die mogelijkheid gebruik.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat, in afwijking van de regels van artikel 2.9, lid 3 onder c, geldt dat:

- de gestuurde boring mag worden aangelegd zoals weergegeven op de werktekening met kenmerk DMS2021-0038829 welke onderdeel is van dit besluit.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

De volgende documenten maken deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2021-0038829 werktekening Kortenhoef - De Kwakel

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

De werkzaamheden kunnen op deze locatie niet in open ontgraving worden uitgevoerd vanwege de smalle toegangsweg met smalle bermen. De gestuurde boring mag in de lengterichting van de kernzone worden uitgevoerd omdat deze ruim 10 meter onder de kruin in de pleistocene zandlaag wordt gelegd. Het uittredepunt van de gestuurde boring ligt buiten de kernzone van de waterkering. Met het

uitvoeren van de werkzaamheden worden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet aangetast.

Datum
20 september 2021

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.9, lid 3 onder c) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur
Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Zaaknummer
WN2021-004896

Pagina
2 van 3

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met N.I.G. Runhart, bereikbaar onder telefoonnummer 06-52480008.
Als u het zaaknummer WN2021-004896 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Wijdmeren over dit besluit.
Een afschrift is gestuurd naar:
Visma Roxit B.V.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Toestemming andere overheden

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Datum

20 september 2021

Zaaknummer

WN2021-004896

Pagina

3 van 3