Werkzaamheden:

Werkzaamheden:
- Inlassen provisorium en alle LS & MS kabels 1 op 1 overnemen
- (Overlengte aanhouden i.v.m uiteindelijke inlassing in betreedbare ruimte)
- Asbestsanering
- Transformator verzwaren naar 630 kVA
- Transformator aansluitpunten afschermen
- Bouwkundige aanpassingen (Offerte Hartog)
- LS-Rek vervangen door 1000A 630 kVA geschikt
- Bliksembelang aarding meten en eventueel vervangen
- Verlichting aanpassen naar LED
- Plaatsen I-MSR MS-installatie (ABB: FCVC)
- Inrichting:
- 1. F Richting: Trafo 630 kVA
- 2. C Richting: Ringdyk
- 3. V Richting: Legakker (400A KSV)
- 4. C Richting: Esdoornlaan (400A KSV)

Instellingen B-veld:
- 3. V Richting: Legakker I> 285 t> 1,2 I>> 1500 T>> 0 Io 200 To 1,2

VM RICHTING MSR
LEGAKKER 3 027 240

3 010 585
ÖVERMEERSEWEG
NEDERHORST DEN BERG
HR/TRAF

NTL: Aardpen

LS & MS kabels met overlengte leggen.
(i.v.m invoer in de betreedbare ruimte na uitlassen provisorium)

A	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: AARDE 25 CU
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: 10kV 1x240 AL
Z	NTL: AARDE 25 CU

NTL: Aardpen

VM RICHTING MSR
ESDOORNLAAN 3 000 046

VM RICHTING MSR
RINGDYK 3 003 623

2 extra 110 mm lege mantelbuizen meeleggen.
2 extra 125 mm lege mantelbuis meeleggen.

A	NTL: 10kV 1x240 AL
	UTN: 10KV 10/10kV 3x150Al GPLK 2063120
	Best: 10KV 10/10kV 3x150Al GPLK 2151551
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: MB 125 PVC
	NTL: MB 125 PVC
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: MB 125 PVC
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: 10kV 1x240 AL
	NTL: MB 125 PVC
	NTL: 10kV 1x240 AL
Z	NTL: AARDE 25 CU

Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600V
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS+OV of OV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- Mantelbuis
- 10kV-, 50kV-. of 150kV-bed.

- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)

- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- MS Station
- MS Station met OV
- LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel op rol
- Kwelscherm
- Nutsaansluiting
- Krimpdop
- Eindsluiting
- Bestaande lichtmast
- Aarde

Overmeerseweg 118 TRAF, 1394 BJ Nederhorst den Berg, Wijdemeren
Verzwaren laag & middenspanningskabel
Asbest sanering
Bouwkundig onderhoud ruimte Vervangen/verzwaren transformator, laagspanningsek & middenspanningsinstallatie

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Wijdemeren		Beheerkaart :	
Get. : Wesley Meijer	Datum: 17-12-2021	Datum : 17-12-2021	
Wijz. A :	Datum: Par.:	Status : Voorbereiding	
Wijz. B :	Datum: Par.:	Schaal : 1:500	
Wijz. C :	Datum: Par.:	Discipline : E-MS	
Engineer : Wesley Meijer	Tel. nr : 06-38328072	Blad nr: 2/2	Formaat: A3
		CS nr: 3141121	
		RegioRandmeren,Veluwe,G&V - IPR	
		Case nr: 259700	