

UW BRIEF
14 april 2020
UW KENMERK
5090809
ZAAKNUMMER
2020-008592
DOCUMENTNUMMER
D2020-04-003504
DELFT
1 mei 2020

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag. Voor het te dempen deel onder de nieuwe corridor is separaat een aanvraag voor een watervergunning ingediend. Deze aanvraag heeft een eigen procedure. U wordt hier apart over geïnformeerd.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: AAB BM Nederland B.V., Jupiter 420, 2675LX Honselersdijk
Vergunninghouder: Jongfresh V.O.F., Madeweg 60, 2681PN Monster
Locatie activiteit: tussen Madeweg 64 en Madeweg 68 te Monster
Datum aanvraag: 14 april 2020
Te wijzigen besluit: 2019-010760/D2019-07-002668, d.d. 30 juli 2019
Betreft: Het aanleggen en hebben van een brug over de primaire watergang "340HR17 3000" en de langs liggende regionale waterkering van de polder Westmade tussen Madeweg 64 en Madeweg 68 te Monster.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De gestelde belangen van de bezwaarmakers tegen de te wijzigen watervergunning, zoals verleend op 30 juli 2019, bestaande uit bedenkingen omtrent de doorvaarbaarheid ten gevolge van de hoogte van de aan te leggen brug (corridor), zijn in dit wijzigingsbesluit uitdrukkelijk meegewogen. Aan deze bedenkingen wordt, zonder deze als juridisch houdbaar te erkennen, met dit wijzigingsbesluit naar onze mening op praktische wijze toereikend tegemoetgekomen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2019-010760/D2019-07-002668, d.d. 30 juli 2019 als volgt te wijzigen:

1. Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:

de tekening 01-overzicht VGN-Corridor, klantnr. 095902, d.d. 19 juni 2019 (zonder demping) deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

2. Het volgende onderdeel 3 Overwegingen, Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie wordt vervangen door:

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de aangeleverde tekening; de brug (corridor) heeft een vrije overspanning, hierdoor blijft de doorstroming van de watergang gewaarborgd. Het brugdek komt op minimaal 1,30 m boven het schouwpeil, daarmee boven het theoretische (legger) profiel van de waterkering. Hiermee blijft het onderhoud aan de watergang mogelijk en blijft de stabiliteit van de waterkering gegarandeerd. Bovendien zijn er geen ontgravingen in dit theoretische (legger) profiel. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning, voorschriften opgenomen.

3. Voorschrift 4.1.2. Uitvoeringstermijn in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4. Voorschrift 4.4.1 Bruggen in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:

4.4.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorvaarthoogte	minimaal 1,30 m
Doorvaartbreedte	minimaal 3,10 m
Zomerpeil	NAP -0,43 m

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

ing. R.A.W. de Groot
Teamleider Regulering en Planadvisering