

UW BRIEF  
28 mei 2021  
UW KENMERK  
2021-008485  
ZAAKNUMMER  
2021-011411  
DOCUMENTNUMMER  
D2021-05-004937  
DELFT  
3 juni 2021

ONDERWERP  
Wijzigingsbesluit

Vanwege een fout in de verleende vergunning hebben wij besloten om ambtshalve dit wijzigingsbesluit te schrijven. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### **Omschrijving aanvraag**

Aanvrager:

Gemachtigde: BAM Infraconsult B.V.

Datum aanvraag: 28 mei 2021

Te wijzigen besluit: 2021-008485/D2021-05-001916

Betreft: Wijzigingsbesluit op vergunning 2021-008485/D2021-05-001916

### **Overwegingen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempden en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

**Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2021-008485/D2021-05-001916, d.d. 12 mei 2021 als volgt te wijzigen:

1. Voorschrift 2 in hoofdstuk 4.2.2 wordt vervangen van:

*"Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht: Secundaire watergang POL40701055:*

<b>Onderdeel</b>	<b>Beschrijving / Maatvoering</b>
<i>Breedte op de oeverlijn</i>	<i>Zoals op tekening "Situatietekening en dwarsprofielen behorend bij watervergunningsaanvraag Kolhoff (Sir Winston Churchill 1023)", d.d.: 16-04-2021</i>
<i>Lengte</i>	<i>Zoals op tekening "Situatietekening en dwarsprofielen behorend bij watervergunningsaanvraag Kolhoff (Sir Winston Churchill 1023)", d.d.: 16-04-2021</i>
<i>Bodembreedte</i>	<i>Zoals op tekening "Situatietekening en dwarsprofielen behorend bij watervergunningsaanvraag Kolhoff (Sir Winston Churchill 1023)", d.d.: 16-04-2021</i>
<i>Leggerdiepte</i>	<i>0,30 m is NAP -1,55 m</i>
<i>Taluds</i>	<i>1 : 1 of flauwer</i>
<i>Schouwpeil</i>	<i>NAP -1,25 m"</i>

Naar:

*"Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht: Secundaire watergang POL40701030 en POL40701050:*

<b>Onderdeel</b>	<b>Beschrijving / Maatvoering</b>
<i>Breedte op de oeverlijn</i>	<i>Zoals op tekening "Situatietekening en dwarsprofielen behorend bij watervergunningsaanvraag Kolhoff (Sir Winston Churchill 1023)", versie: A, d.d. 16-04-2021, dwarsprofiel A en E.</i>
<i>Lengte</i>	<i>Zoals op tekening "Situatietekening en dwarsprofielen behorend bij watervergunningsaanvraag Kolhoff (Sir Winston Churchill 1023)", versie: A, d.d. 16-04-2021, dwarsprofiel A en E.</i>
<i>Bodembreedte</i>	<i>Zoals op tekening "Situatietekening en dwarsprofielen behorend bij watervergunningsaanvraag Kolhoff (Sir Winston Churchill 1023)", versie: A, d.d. 16-04-2021, dwarsprofiel A en E.</i>
<i>Leggerdiepte</i>	<i>0,50 m is NAP -1,75 m</i>
<i>Taluds</i>	<i>1 : 1 of flauwer</i>
<i>Schouwpeil</i>	<i>NAP -1,25 m"</i>

*Secundaire watergang POL40701055*

<b>Onderdeel</b>	<b>Beschrijving / Maatvoering</b>
<i>Breedte op de oeverlijn</i>	<i>Zoals op tekening "Situatietekening en dwarsprofielen behorend bij watervergunningsaanvraag Kolhoff (Sir Winston Churchill 1023)", versie: A, d.d.: 16-04-2021, dwarsprofiel B en D.</i>
<i>Lengte</i>	<i>Zoals op tekening "Situatietekening en dwarsprofielen behorend bij watervergunningsaanvraag Kolhoff (Sir</i>

	<i>Winston Churchillaan 1023)", versie: A, d.d.: 16-04-2021, dwarsprofiel B en D.</i>
<i>Bodembreedte</i>	<i>Zoals op tekening "Situatietekening en dwarsprofielen behorend bij watervergunningsaanvraag Kolfhoff (Sir Winston Churchillaan 1023)", versie: A, d.d.: 16-04-2021, dwarsprofiel B en D.</i>
<i>Leggerdiepte</i>	<i>0,80 m is NAP -2,05 m</i>
<i>Taluds</i>	<i>1 : 1 of flauwer</i>
<i>Schouwpeil</i>	<i>NAP -1,25 m"</i>

### **Procedure**

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond