

WATERVERGUNNING

Z-21-050293/D-22-026418



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 2 maart 2022
Datum aanvraag: 13 december 2021
OLO-nummer: 6583863
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Gemeente Westland, Postbus 150, 2670AD Naaldwijk
Locatie activiteit: Voorstraat 111, 2685EK POELDIJK
Aanvraagnaam: Aanvraag aanbrengen overstortput Kerklaan Fase 2
Projectomschrijving: Gedeeltelijk verbreden en verdiepen van de Gantel voor de aanleg van een lozingspunt hemelwater en overstort vuilwater met bodembeschermende voorziening
Referentiecode: -

Aanvullen activiteiten aanvraag

Op 7 februari 2022 is na telefonisch overleg met de aanvrager een aantal activiteiten toegevoegd aan de aanvraag voor de watervergunning:

- Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam;
- Oppervlaktewaterlichaam graven;
- Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvraag bestaat uit het:

- Het realiseren van een lozingspunt van hemelwater (en overstortvoorziening voor vuilwater) en het aanleggen van bodembeschermingsvoorziening in de Gantel (primair boezemwater), waarbij graafwerkzaamheden onder de leggerdiepte worden voorzien;
- Lozen van hemelwater uit het afgekoppeld plangebied Poeldijk-Oost op de Gantel.

Realiseren lozingspunt

Voor de aanleg van een lozingspunt wordt de oeverlijn van de Gantel plaatselijk aangepast, waarbij nieuw water wordt gerealiseerd. Om erosie van de waterbodem te voorkomen, wordt ter hoogte van het gerealiseerde lozingspunt een bodembeschermingsvoorziening in de waterbodem aangelegd.

Verbreden Gantel

Op 29 januari 2021 is reeds een watervergunning onder zaaknummer 2020-028508 verleend voor het verbreden van de Gantel ter hoogte van het lozingspunt. Voor de aanleg van de lozingsvoorziening wordt deze nieuwe oeverlijn opnieuw aangepast, waarbij over een oppervlak van circa 2 m² extra primair boezemwater wordt gegraven.

De bestaande oeverbescherming wordt verwijderd en op de nieuwe oeverlijn wordt in het kader van de aanleg van de lozingsvoorziening een stalen damwandconstructie aangelegd, aangesloten op de bestaande oeverbescherming en afgewerkt met een betonnen deksloof.

Voor de aanleg van de damwanddoorvoer en het krooshek wordt een tijdelijke stalen kist (2 x 2 m) in de Gantel geplaatst om droog te kunnen werken, waarbij de aansluiting tegen de damwandconstructie met klei waterdicht wordt afgedicht. Na uitvoering van de

werkzaamheden wordt de voorziening weer verwijderd. De verwachte doorlooptijd van de tijdelijke versmalling is circa twee weken.

Aanpassingen waterbodembodem

Het voornemen bestaat om een bodembescherming in de waterbodembodem te realiseren ter hoogte van het bestaande lozingspunt op het primair boezemwater (Gantel; NL15_340GA55 4000). De Gantel is onderdeel van peilgebied I van het Peilbesluit Boezem (GPG2019BZM). Het schouwpeil in dit peilgebied is NAP -0,43 m. De leggerdiepte van de Gantel is 1,55 m (NAP -1,98 m). Het lozingspunt bevindt zich ten zuidwesten van de Heilige Bartholomeuskerk aan de Voorstraat 109 te Poeldijk.

De bodembescherming bestaat uit een betonblokkenmat (samengesteld uit geotextiel en grasbetontegels die met speciale kunststofpennen op het geotextiel zijn bevestigd) en heeft een oppervlakte van circa 15,7 m² (5,5 x 2,85 m). Bovenzijde van deze betonblokkenmat is voorzien op NAP -1,98 m (=leggerdiepte) en heeft een laagdikte van 0,10 m. De voorziening wordt aangelegd op de vaste waterbodembodem en kan nat worden aangelegd.

Voorafgaande aan de aanleg van deze betonblokkenmat wordt het eventueel aanwezige slib afgevoerd en wordt de vaste waterbodembodem/onderwatertalud gebaggerd tot 0,1 m onder de leggerdiepte (1,55 m / NAP -1,98 m). De vrijgekomen baggerspecie wordt afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker.

Lozen hemelwater

Het voornemen is om het hemelwater van het afgekoppeld plangebied te lozen op de Gantel. Hiervoor is in opdracht van de gemeenste Westland door Haskoning Nederland B.V. een functioneel ontwerp afkoppelplan¹ opgesteld, waarmee het Hoogheemraadschap van Delfland in december 2009 heeft ingestemd (geregistreerd onder DMS-nummer 813368).

Het hemelwater is afkomstig uit de peilgebieden GPG2007DPP 1, GPG2007DPP 2 en GPG2019BZM 1. Cumulatief is het piekdebiet van 747 m³/uur berekend bij een ontwerp-bui (bui met herhalings-tijd van 2 jaar en duur van 60 minuten) en wordt via één lozingspunt op de Gantel geloosd (onderdeel peilgebied GPG2019BZM 1).

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen;
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;

¹ Afkoppelplan Poeldijk-Oost, opgesteld door Haskoning Nederland B.V. met kenmerk 79003261.9T7912E10 van 23 december 2009

- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

Graven van water

- Voor de lozingsvoorziening wordt de bestaande oeverlijn van de Gantel gedeeltelijk aangepast, waarbij circa 2 m² aan extra boezemwater wordt gegraven. Hiermee wordt het bergend vermogen van het primair boezemwater aantoonbaar verbeterd;
- Momenteel is er een onderwatertalud aanwezig met een beschoeiing op de oeverlijn. De lozingsvoorziening wordt aangelegd met een damwandconstructie, waarbij ter hoogte van dit lozingspunt een betonblokkenmat in de waterbodem wordt aangelegd. Voor deze werkzaamheden wordt het onderwatertalud verwijderd, waardoor het doorstromingsprofiel in de Gantel aantoonbaar wordt verbeterd.

Aanleg lozingsvoorziening

- Voor de aanleg van de damwanddoorvoer en het krooshek wordt een stalen kist gebruikt om droog te kunnen werken. Hierdoor vindt er een tijdelijke versmalling van de Gantel plaats. De impact van deze versmalling op het doorstromingsprofiel van de Gantel is beperkt doordat:
 - Deze versmalling overwegend plaatsvindt buiten het oorspronkelijke watervoerende deel van de Gantel, voordat de recent uitgevoerde verbreding van de Gantel heeft plaatsgevonden;
 - Het deel van de kist wat wel in het oorspronkelijke watervoerende deel van de Gantel ligt, in lijn ligt met een middensteunpunt van de nabij gelegen brug over de Gantel (<10 meter ten zuiden van het plangebied).

Bodembescherming

- Ter hoogte van de lozingsvoorziening wordt in de waterbodem een bodembeschermingsmaatregel in vorm van betonblokkenmat aangelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er erosie van de waterbodem gaat plaatsvinden als gevolg van grote(re) stroomsnelheden;
- De betonblokkenmat wordt in de waterbodem aangelegd, waarbij bovenzijde van deze voorziening gelijk is aan de leggerdiepte. Daarmee vormt deze betonblokkenmat geen obstakel bij het toekomstig (buitengewoon) onderhoud in de Gantel.

Lozen van hemelwater

- Het lozen van hemelwater op het boezemwater valt onder de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland (artikel 28) en is daarom niet vergunnings- of meldingsplichtig. Dit is gebaseerd op de volgende overwegingen:
 - Het hemelwater is afkomstig uit de peilgebieden GPG2007DPP 1, GPG2007DPP 2 en GPG2019BZM 1. Cumulatief is de piekbelasting berekend op 747 m³/uur en wordt via één lozingspunt op primair boezemwater geloosd (onderdeel peilgebied GPG2019BZM 1). Met dit voornemen is reeds door het Hoogheemraadschap van Delfland in december 2009 ingestemd. In afwijking op artikel 28 onder a van de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland wordt daarom aangesloten op deze instemming;
 - Het afkoppelgebied Poeldijk-oost bestaat uit een groot scala aan kadastrale percelen. Voorwaarde in de algemene regels is dat het debiet van één perceel op één oppervlaktewaterlichaam niet meer dan 100 m³/uur mag bedragen. Als de piekbelasting wordt bepaald per perceel, ligt het debiet ruimschoots onder 100 m³/uur uit (voorwaarde artikel 28 onder b van de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland);
 - Er vindt geen grondwateronttrekking plaats. Artikel 28 onder c van de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland is daarom niet van toepassing.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Een deel van de voorgenomen werkzaamheden is voorzien op het kadastraal perceel die bekend is als gemeente Monster, sectie K, nummer 3076. Dit kadastraal perceel is in eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Er zal daarom op initiatief van Delfland een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente worden afgesloten voor het toekomstig onderhoud van de bodembeschermende voorziening in de waterbodem.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het instandhouden van de constructie van de bodembeschermende maatregel.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan is weergegeven op tekening 'Ontwerp afdamming Gantel', opgesteld door de gemeente Westland met tekeningnummer D2017-01717-R-VA-O-03-20, versie 20 van 16 februari 2022.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke versmalling

1. De aanvang van de aanleg van de tijdelijke versmalling moet apart worden gemeld bij Delfland.
2. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke versmalling direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
4. De tijdelijke versmalling is toegestaan voor de duur van maximaal twee weken.
5. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke versmalling moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
6. Na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
7. Al het materiaal en toegepaste grond van de tijdelijke versmalling moet volledig worden verwijderd.

4.2.3 Graven

1. De verbreding van de Gantel ter hoogte van de realiseren lozingsvoorziening moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening D2017-01717-R-VA-D-04-19, versie 18 van 15 februari 2022
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,55 m is NAP NAP -1,98 m
Taluds	1 : 1 / damwand
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er wordt ten minste 2 m² aan nieuw water gegraven (of wat voor de aanleg voor de lozingsvoorziening noodzakelijk is).
4. Vrijkomende grond/bagger mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewater.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten uit de damwand.

4.3 Werken

4.3.1 Oeverbeschoeiing (damwandconstructie lozingsvoorziening)

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4.3.2 Bodembeschermende voorziening (Gantel)

1. Het graven/baggeren in de waterwaterbodem onder de leggerdiepte moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de aanleg van de bodembeschermende voorziening
2. Tijdens de graaf-/baggerwerkzaamheden moet de vertroebeling van het primair boezemwater worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt.
3. Vrijkomende grond/bagger mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewater.
4. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
5. De bodembeschermende voorziening moet stevig op de waterbodem worden aangebracht, waarbij bovenzijde van de voorziening gelijk is aan de leggerdiepte van 1,55 / NAP -1,98 m.
6. Om drempelvorming te voorkomen dient een geleidelijke overgang naar de omliggende waterbodem en/of onderwatertalud te worden aangelegd.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Westland, Postbus 150, 2670AD Naaldwijk, voor
 - Het graven van extra primair boezemwater voor de aanleg van een lozingspunt hemelwater en overstort vuilwater;
 - Het verdiepen van primair boezemwater voor de aanleg van bodembeschermende voorziening
 - Het tijdelijk versmallen van primair boezemwater voor de aanleg van het lozingspunt.

- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Ontwerp afdamming Gantel', opgesteld door de gemeente Westland met tekeningnummer D2017-01717-R-VA-O-03-20, versie 20 van 16 februari 2022;
 - Detail gecombineerde overstortput, opgesteld door de gemeente Westland met tekeningnummer D2017-01717-R-VA-D-04-19, versie 18 van 15 februari 2022.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.