

WATERVERGUNNING

Z-23-098675/D-23-089084



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 28 augustus 2023
Datum aanvraag: 23 juni 2023
OLO-nummer: 7890811
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: ja, met 14 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 3 augustus 2023
Aanvrager: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk
Gemachtigde: HaskoningDHV Nederland B.V., Laan 1914 35, 3818 EX Amersfoort
Locatie activiteit: Wouwenhorst 12, 2675 WW Honselersdijk
Aanvraagnaam: Boezemkade - Aanvraag watervergunning (damwand)
Referentiecode: BH3713

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande beschoeiing te vervangen langs primaire watergang ter hoogte van de Wouwenhorst te Honselersdijk. Hier is een regionale waterkering gelegen en de bestaande beschoeiing is aan vervanging toe. Daarnaast wenst de initiatiefnemer de nieuwe oeverbescherming in één lijn aan te brengen, waarbij de verhouding tussen het dempen en graven van oppervlaktewater in balans is.

Het project is tijdens de voorbereiding met een projectadviseur van Delfland doorgesproken en hierbij zijn de mogelijkheden op deze locatie uitvoerig besproken en de uitvoeringswijze afgesproken.

Anders dan in het aanvraagformulier is aangegeven, zal er een oeverbescherming bestaande uit het zogenaamde "ProLock Omega" systeem worden aangelegd. Van het aanbrengen van damwanden is geen sprake.

Deze watervergunning ziet niet toe op onder andere de volgende onderdelen:

- Het tijdelijk gebruik van pontons in de watergang gedurende de werkzaamheden;
- Een stremming van het vaarverkeer;
- Tijdelijk verwijderen of (permanent) aanpassen van de over de primaire watergang gelegen brug.

Voor deze werkzaamheden moet, indien van toepassing, op een later moment een watervergunning/stremming worden aangevraagd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen in het uiteindelijke ontwerp aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Op enkele punten wordt er wel op detail afgeweken van de beleidsregels, maar dit is in overleg met de betrokken vakafdelingen overeen gekomen.

De nieuwe oeverbescherming wordt gerealiseerd met het systeem "Prolock Omega". Dit systeem bestaat uit kunststof platen welke worden verankerd aan stalen buispalen. In eerste instantie is gekeken om de beschoeiing te realiseren uit stalen damwand, omdat een stalen damwand een grotere grondkerende functie kan verrichten dan het Prolock systeem. Echter is het aanbrengen van een stalen damwand een kostbaar en ingrijpende techniek, waarbij het intrillen van damwandplanken een negatief effect kan hebben op de waterkering en de nabij aanwezige bebouwing. Daarnaast is hier geen sprake van een gevoelige waterkering en zal de Prolock beschoeiing ook geen functie als vervangende waterkering krijgen. Het achterland kent maar een beperkt hoogteverschil ten opzichte van de kruin van de regionale waterkering. Hierdoor was er ook geen noodzaak om een vervangende waterkering te plaatsen om de waterveiligheid te kunnen garanderen. Voor de functie van de beschoeiing, grondkering en voorkomen van uitspoelen van de oever, is Prolock voldoende.

De initiatiefnemer heeft inzichtelijk gemaakt dat er tijdens de werkzaamheden oppervlaktewater zal worden gedempt, maar ook zal worden gegraven. Netto blijft het totaal aan oppervlaktewater gelijk en blijft het waterbergend vermogen gelijk. Doordat de beschoeiing in één lijn wordt gebracht en uitstulpingen in de watergang komen te vervallen, zal de doorstroming wat verbeteren in de nieuwe situatie.

De weg komt op de kruin van de waterkering te liggen, dit is in de bestaande situatie overigens ook het geval. Daarbij wordt opgemerkt dat het een weg betreft met een zeer beperkte omvang en slechts lokaalverkeer hier gebruik van zal maken. De weg is noodzakelijk op deze locatie door het ruimtegebruik in de omgeving voor een alternatieve route en het feit dat anders enkele woningen onbereikbaar worden voor bewoners of in geval van calamiteiten. Wel is de gemeente verzocht bebording te plaatsen waarop een beperking voor zwaar verkeer wordt aangegeven.

In de bestaande situatie is een overstortvoorziening voor de riolering aanwezig, deze wordt tijdens de werkzaamheden vervangen, waarbij een nieuwe uitstroomvoorziening wordt geplaatst. Ondanks dat dergelijke systemen ongewenst zijn in een waterkering, is hier sprake van een bestaande situatie waarbij er geen mogelijkheid is om dit op een andere wijze op te lossen. Daarnaast wordt om zettingen van de put te voorkomen de put en uitstroomvoorziening gefundeerd op palen en loopt het maaiveld over grote afstand op minimaal de kruinhoogte door op deze specifieke locatie. In de watervergunning worden voorschriften opgenomen waaraan de uitstroomvoorziening en het achterliggende systeem moet voldoen. Hierbij moet gedacht worden aan dusdanige overstorthoogte dat een peilstijging van het boezempeil niet leidt tot het instromen van oppervlaktewater in het rioolstelsel. Als alternatief kan een terugslagklep worden geïnstalleerd.

Op diverse locaties worden uittredemogelijkheden gerealiseerd voor dieren die in het water leven of terecht zijn gekomen. Dit betreft een verbetering van de bestaande situatie waarbij dit niet het geval is. Door het aanbrengen van deze voorzieningen is de kans op verdrinking een stuk kleiner geworden.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de wijze van uitvoering en binnen welke kaders deze uitvoering kan plaatsvinden.

Onderhoud

In de Legger zijn de bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. Zoals in de legger is aangegeven is de initiatiefnemer onderhoudsplichtig voor de werken die worden gerealiseerd zoals beschreven in deze watervergunning.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Wanneer er gebruik van pontons of op andere wijze de doorvaarbaarheid zal worden beïnvloed, dan zal hier separaat een melding van een stremming voor moeten worden ingediend.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening met tekeningnummer: BH3713-101-TE-BO-9201
Lengte	Conform tekening met tekeningnummer: BH3713-101-TE-BO-9201
Leggerdiepte	1,35 m (NAP -1,78 m)
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 18,7 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 18,7 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Eventueel vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de demping mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitgeplaatste grond. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de Beleidsregels medegebruik waterkeringen.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk of de werkzaamheden ontstaan, moeten worden hersteld.
7. De keuze van het in te zetten materieel moet worden afgestemd op de functie van de waterkering. Het gewicht van het in te zetten materieel mag niet zorgen dat het waterkerend vermogen of de stabiliteit van de waterkering worden aangetast.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan noodzakelijk, maar zeker niet dieper dan NAP -2,30 m.
2. De werkzaamheden ter plaatse van de weg en de bijbehorende wegfundering mogen pas plaatsvinden wanneer de Prolock beschoeiing is aangebracht. De wegfundering moet strooksgewijs worden aangebracht, zodat de kruin op geen enkel moment geheel is doorgraven.
3. De werkzaamheden voor het plaatsen van de uitstroomopening en bijbehorende put moeten gesegmenteerd worden uitgegraven, zodat de kruin nooit volledig is doorgraven.
4. Ter plaatse van de uitstroomopening moet een bescherming op de waterbodem worden aangebracht, zodat er geen risico op uitspoeling bestaat. De bovenkant van deze beschermende voorziening moet op minimaal NAP -1,78 m (leggerdiepte) of lager worden aangebracht.
5. De uitstroomopening en bijbehorende put moet voldoende stevig worden gefundeerd, zodat deze tijdens de levensduur hiervan niet kan verzakken en er geen holle ruimte onder of naast kunnen ontstaan. De fundering moet zijn afgestemd op de belasting van bovenaf door de ligging.
6. Voor alle werkzaamheden binnen de zone waterstaatswerk geldt dat de werkzaamheden moeten worden afgestemd op de dagproductie. Aan het eind van de werkdag moet alle grond weer zijn aangevuld en de kruin weer op de minimale kruinhoogte van NAP + 0,1 m zijn afgewerkt.
7. (Funderings)palen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
8. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
9. De afwatering van de wegverharding of andere werken mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
10. De overstortvoorziening van het riool moet dusdanig worden geconstrueerd dat instroming van oppervlaktewater in het rioolstelsel niet mogelijk is, ook niet bij peilstijging van het boezemstelsel.

4.3.3 Oeverbeschoeiingen

1. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
2. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
3. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
4. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
5. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt. Dit geldt eveneens voor de aansluiting op de bestaande beschoeiing.
6. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
7. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk, voor het:
 - Aanbrengen en hebben van beschoeiing / grondkering langs primaire watergangen in de oeverlijn van een regionale waterkering;
 - Het dempen en graven van oppervlaktewater teneinde de oeverlijn recht te trekken;
 - Het realiseren en hebben van een weg inclusief wegfundering op de kruin van een regionale waterkering;
 - Het realiseren en hebben van een uitstroomvoorziening en bijbehorende put en leidingwerk in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering;
 - Het aanbrengen en hebben van een voorziening tegen het uitspoelen van de waterbodem ter hoogte van de uitstroomopening in een primaire watergang.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening "HSL 12 ophogen boezemkade Molenlaan – Honselersdijk (tussen Uilehorst en Arendshorst), omschrijving: Nieuwe situatie, Documentversie: 0.4, projectnummer / tekeningnummer: BH3713-101-TE-BO-2201, datum: 25-07-2023, waarbij enkel de dwarsdoorsneden onderdeel van deze vergunning uitmaken;
 - Tekening "HSL 12 ophogen boezemkade Molenlaan – Honselersdijk (tussen Uilehorst en Arendshorst), omschrijving: Nieuwe situatie, Documentversie: 0.4, projectnummer / tekeningnummer: BH3713-101-TE-BO-9201, datum: 01-08-2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.