

Watervergunning

Z45378

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 7 juni 2017 een aanvraag ontvangen van Maatschap Van den Biggelaar-Mannaerts, Steeg 5, 5298MJ te Liempde. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur 2015 van Waterschap De Dommel een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een drainagesysteem en het lozen van het drainagewater op een oppervlaktewaterlichaam in een attentiegebied.

Dit is op de perce(e)l(en), kadastraal bekend als gemeente Liempde, sectie G, nummer(s) 296 en 297. De aanvraag is bij het waterschap ingeboekt onder nummer Z45378/O85555.

De aanvrager is per mail, d.d. 11 juli 2017 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn, telefonisch, op 20 juli 2017 ontvangen en geregistreerd onder nummer I47688. Daarmee is de procedure opgeschort met 9 dagen.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

De gevraagde activiteit past binnen de uitgangspunten zoals verwoord in de beleidsregel 14: "Beleidsregels Drainage".

De aangevraagde drainage ligt in attentiegebied. Deze activiteit wordt getoetst op hydrologisch standstill op de rand van de natte natuurepaleis. Uit een hydrologische toets blijkt dat de hieraan wordt voldaan.

Omdat peilgestuurde drainage wordt toegepast kan de vergunning worden afgegeven. In de vergunning worden voorschriften opgenomen met betrekking tot de maximale ontwateringsdiepte ter bescherming van het hydrologisch stand-still in de natte natuurepaleis. Daarnaast worden voorschriften opgenomen ten aanzien van het beheer en onderhoud van de watergang.

Waterkwaliteit

Voor de kwaliteit van het te lozen water op oppervlaktewater zijn algemene regels van toepassing uit het Besluit lozen buiten inrichtingen. Deze algemene regels staan in artikel 3.2 van dit besluit.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.8 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Maatschap Van den Biggelaar-Mannaerts, Steeg 5, 5298MJ te Liempde.

De vergunning heeft betrekking op het lozen van water in een attentiegebied afkomstig uit een drainagesysteem in een watergang DO135 op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Liempde, sectie G, nummer(s) 296 en 297, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Reikwijdte

1. Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op het lozen van water afkomstig uit een peilgestuurd drainagesysteem op een oppervlaktewaterlichaam.

Peilgestuurd drainagesysteem

2. De maximale ontwateringsdiepte in de verzamelput/lozingsconstructie op het perceel LDE02G296 is 0,5meter beneden maaiveld.
3. De maximale ontwateringsdiepte in de verzamelput/lozingsconstructie op het perceel LDE02G297 is 0,4meter beneden maaiveld.
4. De maximale ontwateringsdiepte wordt gewaarborgd door een vaste overstortdrempel in de verzamelput/lozingsconstructie.

5. Bij elke toename in maaiveldhoogte van 20 cm ten opzichte van het 5% laagste maaiveldniveau dient een nieuw compartiment in het peilgestuurde drainagesysteem aangelegd te worden.
6. De verzamelputten moeten te allen tijde goed toegankelijk en bereikbaar zijn.

Boxtel, 28 juli 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen