

Watervergunning

Z51425

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 27 augustus 2018 een aanvraag ontvangen van Aannemersbedrijf Damsteegt BV, Duurzaamheidsring 320, 4231 EX te Meerkerk. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket onder nummer OLO3876253. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z51425. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een voetgangersbrug.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Reusel (RSL00), sectie C, nummer 3461. Dit is in een overig gebied. De activiteit vindt plaats in/nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder Rouwenbogtloop (RS55), en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Blokker, Weijereind en Hamelendijk te Reusel. De werken bevinden zich op of nabij het volgende coördinatenpunt: X=140.299 en Y=374.477.

Aanvulling aanvraag

Op 13 november 2018 heeft de aanvrager per e-mail (en na overleg met het waterschap) laten weten dat de brug zodanig wordt geplaatst dat aan de oostzijde van de watergang het bruggenhoofd en de brug niet verder dan ca 50 cm uit de insteek wordt gelegd. Daarmee blijft er voldoende ruimte over voor het beheer en onderhoud van de watergang vanaf de oostzijde. Deze afspraak tussen aanvrager en waterschap is vastgelegd in de voorschriften.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1).

Op grond van artikel 1.4 van de keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen.

Beleidsregels

De volgende beleidsregels zijn van toepassing:

- Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone
De bruggenhoofden worden geplaatst op betonplaten. Deze moeten worden gezien als objecten in de beschermingszone van de Rouwenbogtloop (RS55). De betonplaten maken onderdeel uit van de brug en zijn noodzakelijk voor de stabiliteit van de brug. De betonplaten bevinden zich onder maaiveld en brengen daarmee geen belemmering van het beheer en onderhoud met zich mee.

De brug krijgt een lengte van circa 7 meter. De afstand van insteek naar insteek bedraagt circa 5 meter. Door de toepassing van funderingsplaten draagt de brug niet op de taluds en komt de stabiliteit van de oevers niet in gevaar. Het bruggenhoofd aan de oostzijde wordt niet verder in de beschermingszone aangebracht dan ca 50 cm.

- Beleidsregel 5 Duikers en bruggen
Bruggen over a-wateren worden in principe niet toegestaan. Hierop zijn wel uitzonderingsmogelijkheden. Wanneer een brug noodzakelijk is om percelen te ontsluiten kan de brug worden toegestaan. Daarnaast geldt dat de brug onderdeel wordt van het wandelnetwerk en dus als infrastructureel werk wordt gezien. Dit is een uitzondering op het verbod. De brug over de Rouwenbogtloop (RS55) kan op grond daarvan onder voorwaarden worden toegestaan.

De onderkant van de brug komt onder het maaiveld te liggen, waarbij de bruggenhoofden op funderingsplaten dragen. De onderzijde van de brug blijft ter plaatse van de insteek echter boven het maaiveld liggen. Daarnaast ligt de brug binnen landelijk gebied en de oevers blijven in tact. Fauna kan hier eenvoudig over en onder de brug passeren. De brug levert daarmee in huidige vorm geen probleem op voor de migratie van fauna. Er behoeven geen nadere eisen te worden gesteld aan de faunapasseerbaarheid.

Voor het gebruik van de gronden van het waterschap wordt een privaatrechtelijke gebruiksovereenkomst opgesteld.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Aannemersbedrijf Damsteegt BV, Duurzaamheidsring 320, 4231 EX te Meerkerk. De vergunning heeft betrekking op het aanleggen van een voetgangersbrug in/nabij een watergang Rouwenbogtloop (RS55) op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Reusel (RSL00), sectie C, nummer 3461, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening AD18.0361-01-001, d.d. 2-8-2018 en een kadastrale locatietekening, onder de volgende voorschriften:

Voorschriften

Brugconstructie

1. De onderzijde van de brugconstructie mag ter plaatsen van de insteken niet lager liggen dan de gemiddelde hoogte van het maaiveld ter plaatse.
2. De onderhoudsstroken ter plaatse van en nabij de brug moeten, ten behoeve van de doorgang van onderhoudsmachines, zodanig worden ingericht en gehouden dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt.
3. De vergunninghouder is verplicht ter plaatse van de brug een zodanige taludversteving in het oppervlaktewaterlichaam aan te brengen dat, als gevolg van de aanwezigheid van de brug, geen profielaantasting kan plaatsvinden.
4. Onderhoud en instandhouding van de brug - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft ten laste van de vergunninghouder.
5. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe ontheffinghouder hiervan schriftelijk mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
6. Het bruggenhoofd aan de oostzijde van de watergang mag niet verder dan 50 cm uit de insteek in de beschermingszone liggen.

Boxtel, 15 november 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen