

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539186573
DSO-nummer:	2024021600006
Indieningsdatum:	16 februari 2024
Gemachtigde:	Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. te Somerens
Aanvullende gegevens:	9 april 2024
Beslistermijn verlengd:	ja, op 12 april 2024 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 16 februari 2024 heeft Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V., namens Enexis Netbeheer B.V. te 's-Hertogenbosch, bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: het dagelijks bestuur) een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het aanleggen, hebben en behouden van middenspanningskabels middels een gestuurde boring parallel aan en onder a-water RS42 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte; en
- het aanleggen, hebben en behouden van middenspanningskabels zonder overlengte over drie dammen met duiker met nummers RS46.1-KDU4, OWL40243-KDU1 en OWL60640-KDU2.

Deze zijn gelegen nabij de Handelsweg 1 te Bladel.

Het dagelijks bestuur is het bevoegd gezag. Dat betekent dat het in de wet is aangewezen om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en aanverwante besluiten, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel (hierna: de Waterschapsverordening) en de bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en lid 3 van de Waterschapsverordening te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Wekkerstraat 25 te Eindhoven. De vergunning gaat over de volgende wateractiviteiten:

- het aanleggen, hebben en behouden van middenspanningskabels middels een gestuurde boring parallel aan en onder a-water RS42 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte; en

- het aanleggen, hebben en behouden van middenspanningskabels zonder overlengte over drie dammen met duiker met nummers RS46.1-KDU4, OWL40243-KDU1 en OWL60640-KDU2.

Deze zijn gelegen nabij de Handelsweg 1 te Bladel.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat u met de werkzaamheden begint, moet u dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Na uitvoering van het werk dient het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen te worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
6. Het in- en uittredepunt van de boringen liggen buiten het profiel van vrije ruimte.
7. De kabels en leidingen liggen:
 - minimaal 1 meter onder de waterbodem, en
 - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
 - minimaal 1 meter onder de beschermingszone, en
 - minimaal 1 meter onder het profiel van vrije ruimte.
8. De aanleg van de kabels moet, met betrekking tot de ligging, de locatie en de X- en Y-coördinaten, voldoen aan de situatietekeningen met nummers '23-20908-01-B06A' d.d. 18 april 2024 en '23-20908-01-B06B' d.d. 19 april 2024.
9. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze worden hersteld.

Aanvraag

De aanvraag gaat over het aanleggen, hebben en behouden van kabels middels een open ontgraving en middels een gestuurde boring onder een a-watergang met een vastgesteld profiel van vrije ruimte. Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Wettelijk kader

De doelstellingen van het waterbeheer volgen uit artikelen 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet en zijn verder uitgewerkt in de Waterschapsverordening. Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn verder nog uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante besluiten en bij de Waterschapsverordening behorende beleidsregels.

Algemene regels

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. Het aanleggen van kabels in een a-water zonder profiel van vrije ruimte, in de beschermingszone van een a-water en in een b-water is vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in afdeling 2.9 kabels en leidingen van de Waterschapsverordening. Dit geldt bij:

1. het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water, als de kabel of leiding:
 - a. op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd; en
 - b. op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.
2. het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water, als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:
 - a. 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
 - b. 2,5 meter onder de bodem van een vaarweg;
 - c. 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
 - d. 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
 - e. 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
 - f. 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.
3. het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water.

4. het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water, als:
 - a. de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam; of
 - b. de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.
5. het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water.

Wel gelden in deze gevallen voorschriften, die zijn te vinden in de artikelen 2.47 tot en met artikel 2.52 van de Waterschapsverordening.

Beleidsregels

Voor de aangevraagde activiteiten:

- het aanleggen, hebben en behouden van middenspanningskabels middels een gestuurde boring parallel aan en onder a-water RS42 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte; en
- het aanleggen, hebben en behouden van middenspanningskabels zonder overlengte over drie dammen met duiker met nummers RS46.1-KDU4, OWL40243-KDU1 en OWL60640-KDU2,

is een watervergunning nodig op basis van artikel 1.13 van de Waterschapsverordening. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 7 van de Beleidsregels Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor wateren met een profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

Door middel van twee gestuurde boringen worden er bundels van middenspanningskabels geplaatst. Deze middenspanningskabels zijn nodig in het kader van de energietransitie. Deze kabels kruisen a-water RS42 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Bladel (BDL01), sectie H, nummer 1630.

Langs a-water RS42 ligt aan beide zijden een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 5 meter, gemeten vanuit de insteek. De doelrealisatie van het profiel van vrije ruimte van 5 meter is natuurvriendelijke oever.

De kabel wordt middels een gestuurde boring parallel aan a-water RS42 aangelegd en kruist deze watergang ook haaks. Als de kabel wordt aangelegd zoals aangegeven in de voorschriften, dan vormt deze geen probleem voor de a-watergangen en voor het profiel van vrije ruimte.

Hiermee wordt voldaan aan 'beleidsregel 7 kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen' en kan de vergunning worden verleend onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de voorschriften.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 1 mei 2024 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Bijlage 3: Tekening en/of stukken