



Hoogheemraadschap van
Rijnland

**Ontwerp-wijzigingsbeschikking (ambtshalve)
in het kader van de Waterwet**

Watervergunning 14.59533/V37268

**Ten name van: Autohandel en Demontage Weteringbrug
Lisserweg 38
2156 LC WETERINGBRUG**



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland wijzigt (ambtshalve) met dit besluit een vergunning krachtens de verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), die is verleend aan Autohandel en Demontage Weteringbrug, Lissersweg 38, 2156 LC te Weteringbrug, afgiftedatum 30 augustus 2004 met kenmerk 0410985 /V37268.

De voornoemde vergunning is afgegeven voor een lozing van bedrijfsafvalwater, in het oppervlaktewater van de Haarlemmermeerpolder.

Op 22 december 2009 is de Wvo overgegaan in de Waterwet. Door het inwerking treden van deze wet worden de destijds verleende Wvo-vergunningen nu beschouwd als watervergunningen en kunnen voorschriften in de lozingsvergunning komen te vervallen. In deze vergunning wordt geregeld welke voorschriften komen te vervallen en welke voorschriften nog actueel zijn.

2. Besluit

Gelet op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,

Aan Autohandel en Demontage Weteringbrug, Lissersweg 38 te Weteringbrug

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)

de verleende vergunning als volgt te wijzigen:

- artikel 1, lid 2 in te trekken;
- artikel 3, lid 3 toe te voegen;
- artikel 4 in te trekken;
- artikel 5 in te trekken;
- artikel 6 in te trekken;
- artikel 7 in te trekken;
- kennisgeving A te vervangen door bijlage 1 met de daarin genoemde meet- en analysemethoden.



3. Overwegingen

Overwegingen ten aanzien van de wijziging van de vergunning

Het kabinet heeft besloten om de administratieve lasten voor bedrijven met 25 procent te verminderen. Het hoogheemraadschap van Rijnland draagt daar aan bij door het zoveel mogelijk beperken van meet- en rapportageverplichtingen in watervergunningen en maatwerkvoorschriften. Overigens ligt dit ook in lijn met de algemene regels zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit (Barim) en het Besluit buiten inrichtingen (BLBI).

Het te lozen afvalwater van deze inrichting is van dien aard en omvang dat het niet (langer) noodzakelijk is dat de kwaliteit er van verplicht door de vergunninghouder moet worden gemeten en bemonsterd. Dat laat echter onverlet dat het de vergunninghouder vrij staat om zelf de vinger aan de pols te houden en het te lozen water zelf bemonsterd. Vergunninghouder dient immers wel te voldoen aan de lozingsnormen.

Vigerende voorschriften

Om de leesbaarheid van de vergunning te waarborgen, zijn de voorschriften die na wijziging nog in stand blijven, als bijlage 2 bijgevoegd.

Overwegingen ten aanzien van de gevolgde procedure

De wijzigingsprocedure is in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd.

Slotoverwegingen

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt de voortzetting van deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het afgeven van de beschikking.

4. Ondertekening

In ontwerp vastgesteld te Leiden op 1 september 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Mw. I.F. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

5. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.
Telefonisch: 071 - 3063494.
Fax: 071 - 5123916.
2. De afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening en afdeling Handhaving zijn gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.
telefoonnummer behandelend ambtenaar: 071 – 3063499
telefoonnummer Handhaving: 071 – 3063580
3. De ontwerp-wijzigingsbeschikking ligt gedurende de in de bekendmaking vermelde termijn ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder zienswijzen inbrengen betreffende de ontwerp-wijzigingsbeschikking op grond van het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht. Deze zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.
4. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningen.

6. Verzending

Verzonden op: 1 september 2014

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

7. Bijlagen

1. Bijlage 1 Meet- en Analysemethoden
2. Bijlage 2 Vergunningvoorschriften



Bijlage 1 Analysemethoden

Behorende bij V37268

De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

<u>Parameter</u>	<u>Bepalingsmethode</u>
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
Droogrest van de onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 15680

Vervanging van of wijziging in een normblad

Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.



Bijlage 2 Vergunningvoorschriften.

ARTIKEL 1 - voorzieningen -

1. Het hemelwater afkomstig van de tankplaats dat wordt geloosd, moet onderzocht kunnen worden. Daarom moet er een bemonsteringsvoorziening zijn aangebracht, die goedgekeurd is door het hoofd van de afdeling Handhaving. De bemonsteringsvoorziening moet geschikt zijn voor het nemen van steekmonsters.

ARTIKEL 2 beheer en onderhoud

1. De voorziening die in artikel 1 worden genoemd, moet te allen tijde goed toegankelijk zijn, geïnspecteerd kunnen worden en in zodanige staat van onderhoud zijn dat de goede werking wordt gegarandeerd.
2. Gegevens met betrekking tot het onderhoud van de zuiveringstechnische voorziening moeten 3 jaar worden bewaard en voor Rijnland ter inzage aanwezig zijn.

ARTIKEL 3 –normen –

1. Het te lozen hemelwater afkomstig van de tankplaats mag, gemeten ter plaatse van de bemonsteringsvoorziening genoemd in artikel 1, de volgende normen niet overschrijden:

<u>stof/parameter</u>	<u>maximum/waarde in:</u> <u>steekmonster</u>
1. Minerale olie (GC)	5 mg/l
2. Droogrest van onopgeloste bestanddelen	30 mg/l

2. De stoffen/parameters, genoemd in artikel 1, moeten volgens de voorschriften in bijlage 1 worden bepaald.
3. Het onderzoek moet zodanig worden uitgevoerd, dat een representatief beeld wordt verkregen over de kwaliteit van het geloosde afvalwater. De bemonstering, analyse en conservering moeten worden uitgevoerd volgens de methode genoemd in bijlage 1.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

ARTIKEL 4 - aansluiting derden-

Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening een werk aan te sluiten of te laten aansluiten op het werk waarvoor deze vergunning is verleend.