



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60236

Ten name van: Aannemersbedrijf VOB
Spoorlaan 31
3645 ZJ Vinkenveen

Locatie: Nabij Leidsevaart 7 in Voorhout



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 25 september 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemersbedrijf VOBi, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.68273. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Een groot deel van de werken die betrekking hebben op het vervangen van het gemaal Elsgeesterpolder Oost is reeds geregeld in een projectplan (Rijnlands Projectnummer 91836)

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemersbedrijf VOBi, Spoorlaan 31, 3645 ZJ Vinkenveen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het aanbrengen en tijdelijk - tot 28 februari 2015 - hebben van een tweetal damwandkuipen binnen de kern- en beschermingszone van primair oppervlaktewater en een regionale waterkering ten behoeve van het in den droge aanbrengen van voorzieningen die betrekking hebben op de bouw van het nieuwe gemaal Elsgeesterpolder Oost;

een en ander ter hoogte van het perceel Leidsevaart 7 in Voorhout; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage Werkplan Fase 1 die bij dit besluit behoort.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 14 november 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Da.

Mw. L. Schrama
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Teamleider West

4. Verzending

Verzonden op 14 november 2014

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen;
2. Provincie Zuid Holland.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

1. De grond die bij het graven van de damwandkuipen wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
2. De werken moeten zo worden uitgevoerd dat er geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.

Waterkeringen

3. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
4. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
5. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
6. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Handhaving worden voorgelegd.

Algemeen Technische Voorschriften

7. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
8. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
9. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.



10. Tijdens en na het uitvoeren van werken:

- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
- mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het aanbrengen en tijdelijk - tot 28 februari 2015 - hebben van een tweetal damwandkuipen binnen de kern- en beschermingszone van primair oppervlaktewater en een regionale waterkering ten behoeve van het in den droge aanbrengen van de voorzieningen die betrekking hebben op de bouw van het nieuwe gemaal Elsgeesterpolder Oost.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van primair oppervlaktewater en een regionale waterkering:

- Boezempeil is NAP min 0,62 m
- zomerpeil is NAP min 0,92 m;
- winterpeil is NAP min 1,07 m (schouwpeil).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het grootste deel van de werkzaamheden die betrekking hebben op het vervangen van het gemaal Elsgeesterpolder oost is geregeld via het Projectplan Elsgeesterpolder Oost, bij Rijnland bekend onder projectnummer 91836 (corsa 13.52062). Het aanbrengen van de damwandkuipen wordt in dit besluit separaat geregeld.

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Beoordeling melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Uit de beoordeling van uw melding Besluit lozen buiten inrichtingen is gebleken dat de voorwaarden ten aanzien van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering zijn ondergebracht in het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna Besluit). Het betreft hier de lozing van grondwater (lek- en kwelwater) al dan niet vermengd met neerslag dat afkomstig is uit de bouwkuip na het leegpompen ervan. De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het Besluit is bepaald dat bij het lozen van grondwater bij ontwatering ten minste wordt voldaan aan artikel 3.2 tweede tot en met het tiende lid.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 lid 3 toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.



Dit besluit is voor de overige voorwaarden te raadplegen via www.wetten.nl. Hierin is onder andere een artikel over de zorgplicht opgenomen (art. 2.1). Zorgplicht houdt ondermeer in dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk voorkomen of beperkt moeten worden.

Ik attendeer u er op dat de lozing heffingsplichtig is (zie bijlage 3). Over de hoogte van de aanslag zult u door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden worden geïnformeerd.

Grondwateronttrekking

De onttrekking van grondwater (lek- en kwelwater) al dan niet vermengd met neerslag dat afkomstig is uit de bouwkuip na het leegpompen ervan vindt plaats gedurende maximaal vijf maanden met een maximaal debiet van 1 m³/ uur door middel van bronbemaling. Op basis van artikel 3.3.1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland hoeft er geen melding aan Rijnland te worden gedaan van grondwateronttrekkingen indien de hoeveelheid maximaal 1 m³ per uur bedraagt.

Op grond van deze informatie laat ik uw melding voor het onttrekkingsdeel verder buiten beschouwing.

Heffing

Bij lozing van minder dan 2.500 m³ in totaal in een kalenderjaar bedraagt de heffing 3 vervuilingseenheden (v.e.). De kosten per v.e. worden jaarlijks vastgesteld. Hiervoor is het nodig dat u na beëindiging van de werkzaamheden het volgende rapporteert:

- a. datum aanvang en datum beëindiging van de bemaling;
- b. debiet: per etmaal, per week en het totaal.

Bij lozing van meer dan 2.500 m³ in totaal in een kalenderjaar wordt de werkelijke vervuilingswaarde, en dus de hoogte van de heffing, berekend. Hiervoor is het nodig dat u het volgende rapporteert:

- a. datum aanvang en datum beëindiging van de bemaling;
- b. debiet: per etmaal, per week en het totaal.
- c. chemisch zuurstofverbruik;
- d. kjeldahl stikstof.
- e. chloride
- f. fosfaat
- g. sulfaat
- h. arseen, zink, koper, lood, nikkel en chroom

Het verdient aanbeveling de onder c. en d. genoemde parameters wekelijks te bepalen.

Over de hoogte van de aanslag zult u door het hoofd van de afdeling Belastingen worden geïnformeerd.



Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het aanbrengen en tijdelijk - tot 28 februari 2015 - hebben van een tweetal damwandkuipen binnen de kern- en beschermingszone van primair oppervlaktewater en een regionale waterkering ten behoeve van het in den droge aanbrengen van voorzieningen die betrekking hebben op de bouw van het nieuwe gemaal Elsgheesterpolder Oost in Voorhout is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Op de locatie waar het nieuwe gemaal wordt geplaatst is sprake van een verheelde kade. Gezien dit feit, in combinatie met het geringe peilverschil tussen de boezem en het polderpeil, kunnen wij aannemen dat de kans op bezwijken van de waterkering te verwaarlozen valt. Het tijdelijk aanbrengen van een damwandkuip langs de oever van de Leidse Vaart en het daarbij op geringe wijze versmallen van het stroomprofiel zal naar verwachting geen waterhuishoudkundige problemen opleveren binnen het betrokken gebied. Gezien de tijdelijke aard van de demping is het niet nodig om compenserende maatregelen te treffen.



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Arie den Heijer
Doorkiesnummer : 071 306 3461
E-mail : arie.heijer@rijnland.net