



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62262

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. dhr. A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: GH-buffer te Schiphol Centrum en Schiphol Noordwest



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 juli 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.056486.

Overwegingen betreffende de aanvraag:

De aanvraag in het kader van de verplaatsingen van de KLM-sleepdienst en de container racking ter plaatse van de GH-buffer te Schiphol Centrum en het graven van oppervlaktewater te Schiphol Noordwest heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- A. het aanbrengen van 3.193 m² nieuw verhard oppervlak;
- B. het graven van 540 m² oppervlaktewater in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder, dit mede ter compensatie van de toename van verhard oppervlak;
- C. het aanbrengen van beschoeiing ter plaatse van de nieuw verkregen oeverlijn van de te gegraven watergang;
- D. het graven, tijdelijk hebben en weer aanvullen van sleuven en bouwputten tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 7,13 m (ca. 3,13 m min maaiveld) en het aanbrengen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,50 m, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drainage en verticale bemaling ten behoeve van het aanbrengen en hebben van riolering en 2 olie- en benzineafscheiders (OBAS'sen) in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
- E. het onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2 m³/uur en een totaal debiet van 850 m³ in verband met het in den droge kunnen aanbrengen van riolering en de 2 OBAS'sen;
- F. het lozen van het onttrokken grondwater op de hemelwaterriolering van Schiphol Nederland B.V.

De handelingen onder **A.** vallen onder de algemene maatregel met meldplicht (11.2) van de uitvoeringsregel 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak.

Voor de handelingen onder **B.** is op grond van artikel 3.3 lid 1 d van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist daar de werkzaamheden plaats hebben in de op kaart 2 behorende bij artikel 5.4 van Uitvoeringsregel 5: 'graven van oppervlaktewater' aangegeven kwelgevoelige gebieden.

De handelingen onder **C.** vallen onder de zorgplicht (9.2) van de Uitvoeringsregel 9 Beschoeiingen en damwand. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.



Voor de door handelingen onder **D.** pas ik maatwerk toe, omdat een deel van de activiteiten afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet. Ontgravingen van sleuven en bouwputten hebben plaats op een diepte van meer dan 2,50 m min maaiveld in de op kaart 2 behorende bij uitvoeringsregel 20 Grondverzet aangegeven kwelgevoelige gebieden.

De handelingen onder **E.** vallen onder de zorgplicht met erkende maatregel (24.3) voor grondwateronttrekkingen (uitvoeringsregel 24 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties) met betrekking tot het onttrekken van grondwater.

De handeling onder **F.** valt onder het activiteitenbesluit en wordt separaat gemeld. Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel of algemene regel. In dat geval adviseer ik u om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel of algemene regel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning en maatwerk te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.

II. Maatwerk te verlenen voor:

- het graven, tijdelijk hebben en weer aanvullen van sleuven en bouwputten tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 7,13 m (ca. 3,13 m min maaiveld) en het aanbrengen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,50 m, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drainage en verticale bemaling ten behoeve van het aanbrengen en hebben van riolering en 2 olie- en benzineafscheiders (OBAS'sen) in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;

III. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het graven en hebben van 540 m² oppervlaktewater in de op kaart 2 behorende bij artikel 5.4 van Uitvoeringsregel 5: 'graven van oppervlaktewater' aangegeven kwelgevoelige gebieden, dit mede ter compensatie van de toename van verhard oppervlak;

ter plaatse van de GH-buffer te Schiphol Centrum en Schiphol Noordwest in het kader van de verplaatsingen van de KLM-sleepdienst en de container racking ter plaatse van de GH-buffer te Schiphol Centrum en het graven van oppervlaktewater te Schiphol Noordwest en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 7 die bij dit besluit behoren.



- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

2 Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 augustus 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

3 Verzending

Verzonden op 20 augustus 2015.

Aantal bijlagen: 7

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Belastingensamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



4 Voorschriften

4.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Maatwerkvoorschriften

1. Te plaatsen meetbuizen, bronneringsfilters, peilbuizen etc. mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
2. Na afloop van de werkzaamheden moeten bouwputten en sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
3. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld. Afsluitende veenlagen en scheidende lagen moeten worden afgedicht door middel van het aanbrengen van een kleistop (bentoniet).
4. Horizontale drainage moet worden verwijderd. Wanneer dit niet mogelijk is moet deze worden afgedopt, zodanig dat deze geen functie meer heeft.
5. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
6. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Vergunningvoorschriften

7. Het surplus aan gegraven oppervlaktewater van 61 m² zal na realisatie worden bijgeboekt op het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-52.140.00 van de Haarlemmermeerpolder.
8. Na realisatie de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
9. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 479 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.



10. Het graven van de nieuwe watergang moet in den natte worden uitgevoerd.

4.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



5 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

Algemene regel met maatwerk:

- het graven, tijdelijk hebben en weer aanvullen van sleuven en bouwputten tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 7,13 m (ca. 3,13 m min maaiveld) en het aanbrengen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,50 m, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drainage en verticale bemaling ten behoeve van het aanbrengen en hebben van riolering en 2 olie- en benzineafscinders (OBAS'sen) in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;

Vergunningplicht:

- het graven en hebben van 540 m² oppervlaktewater in de op kaart 2 behorende bij artikel 5.4 van Uitvoeringsregel 5: 'graven van oppervlaktewater' aangegeven kwelgevoelige gebieden, dit mede ter compensatie van de toename van verhard oppervlak;

ter plaatse van de GH-buffer te Schiphol Centrum en Schiphol Noordwest in het kader van de verplaatsingen van de KLM-sleepdienst en de container racking ter plaatse van de GH-buffer te Schiphol Centrum en het graven van oppervlaktewater te Schiphol Noordwest.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszones van overige watergangen in peilvak GH-52.140.00 (Polderboezem) en in de bodem in gebied met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het graven, tijdelijk hebben en weer aanvullen van sleuven en bouwputten tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 7,13 m (ca. 3,13 m min maaiveld) en het aanbrengen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,50 m, tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drainage en verticale bemaling ten behoeve van het aanbrengen en hebben van riolering en 2 olie- en benzineafscheiders (OBAS'sen) in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;

is getoetst aan artikel 6 van de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

- aan de hand van een opbarstberekening is aangetoond dat er geen risico is op het opbarsten van de bodem bij de sleuven en bouwputten;
- onttrekkingsfilters komen tot op een diepte van maximaal N.A.P. min 9,50 m, dit is ca. 1,00 m boven de afsluitende basisveenlaag en ca. 1,50 m boven het pleistoceen en geeft geen risico op extra kwel.

Het graven en hebben van 540 m² oppervlaktewater in de op kaart 2 behorende bij artikel 5.4 van Uitvoeringsregel 5: 'graven van oppervlaktewater' aangegeven kwelgevoelige gebieden, dit mede ter compensatie van de toename van verhard oppervlak is getoetst aan:

- Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- artikel 5.4 van Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Bij het graven van de nieuwe watergang in den natte is er geen risico op het opbarsten van de bodem.

De overcompensatie van 61 m² oppervlaktewater zal na realisatie worden bijgeboekt op de Bergings Rekening Courant van Schiphol van peilvak GH-52.140.00 in de Haarlemmermeerpolder.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063489
E-mail : theo.urk@rijnland.net



BIJLAGE BEHORENDE WATERVERGUNNING V62262

1. Heffingsplicht

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.

Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.