



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

15.079821/V61872

bijlagen:

-

inlichtingen:

J. Jonker

doorkiesnummer:

071 - 306 3457

onderwerp:

Wijziging vergunning V61872

Gemeente Zoeterwoude
t.a.v. de heer T.J. van Houten
Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude

Leiden, **28 SEP. 2015**

Geachte heer Van Houten,

Op 27 juli 2015 hebben wij u bij besluit V61872 vergunning verleend voor het herinrichten van de Zuidbuurtseweg en vervanging van de kadeconstructie ter hoogte van het tracé globaal gelegen tussen de percelen Zuidbuurtseweg 12 en 32a te Zoeterwoude.

Op 17 augustus 2015 hebben wij van een bezwaarschrift ontvangen waarbij u bezwaar aantekent tegen het in de vergunning opgenomen voorschrift 5: "De constructie dan wel het wegdek (bij bruggen lager dan 0,10 m-NAP) dient een aaneengesloten hoogte te hebben van minimaal 0,10 m-NAP. Bij het in de toekomst vervangen van deze lage bruggen, dient de nieuwe brug op minimaal 0,10 m-NAP te worden aangebracht".

In voornoemd bezwaarschrift heeft u verzocht om vast te houden aan eerder gemaakte afspraken met het hoogheemraadschap van Rijnland, te weten:

- Waar mogelijk wordt de kadeconstructie 0,10 m -NAP;
- De kadeconstructie wordt minimaal 0,25m -NAP op de locaties van de lage bruggen, maar de hoogte van 0,10 m -NAP wordt niet gezocht in de weg;
- Bij vervanging van de bruggen, neemt het Hoogheemraadschap de eis op dat deze bruggen minstens op 0,10 m -NAP aan moeten sluiten.

Overwegende:

- dat dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6.22 van de Waterwet bevoegd zijn een vergunning te wijzigen of aan te vullen;
- dat in overleg met afdeling Beleid is besloten dat er geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt te wijzigen.



is besloten inzake vergunning V61872:

I het besluit vergunning te verlenen voor:

- het herinrichten van de Zuidbuurtseweg en vervanging van de kadeconstructie ter hoogte van het tracé globaal gelegen tussen de percelen Zuidbuurtseweg 12 en 32a te Zoeterwoude;

4.1 Bijzondere Voorschriften; Voorschrift 5: De constructie dan wel het wegdek (bij bruggen lager dan 0,10 m-NAP) dient een aaneengesloten hoogte te hebben van minimaal 0,10 m-NAP. Bij het in de toekomst vervangen van deze lage bruggen, dient de nieuwe brug op minimaal 0,10 m-NAP te worden aangebracht.

te wijzigen in:

- het herinrichten van de Zuidbuurtseweg en vervanging van de kadeconstructie ter hoogte van het tracé globaal gelegen tussen de percelen Zuidbuurtseweg 12 en 32a te Zoeterwoude;

4.1 Bijzondere Voorschriften; Voorschrift 5:

1. De kadeconstructie moet in beginsel op een hoogte van 0,10 m minus NAP worden aangebracht.
2. Daar waar dat (door de aanwezigheid van lage bruggen) niet mogelijk is, moet de constructie minimaal op 0,25m minus NAP (normhoogte) worden aangebracht.
3. Alle bruggen welke lager dan 0,25 m minus NAP liggen bij de aanleg van de kadeconstructie dienen opgehoogd te worden naar minimaal 0.10 m minus NAP.
4. Alle bruggen welke momenteel tussen de 0,25 m en 0.10 m minus NAP liggen kunnen voorlopig blijven liggen. Bij vervanging van de brug t.z.t. dient deze naar een hoogte van minimaal 0.10 m minus NAP gebracht te worden.
5. Bij tussentijdse normverzwaring, opgelegd door de Provincie, dienen de bruggen welke op dat moment niet voldoen aan de vernieuwde norm (tot een hoogte van minimaal 0,10 meter minus NAP), door de vergunninghouder op eerste aanzegging alsnog verhoogd worden danwel dat in de achterliggende bestrating deze hoogte aangebracht wordt.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Alle voorschriften van vergunning V61872 blijven onverminderd van kracht.

Besloten te Leiden op

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S.H. Veldkamp,
Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider



Mededelingen over de procedure

Behorend bij vergunning nummer V61872

1. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de vergunninghouder is verzonden.
2. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
3. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.
U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.