



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 000.007.40.0466437
uw brief van: 13 juni 2016
ons kenmerk: 16.063505 / V63604
bijlagen: 8
inlichtingen: Th. van Urk
doorkiesnummer: (071) 306 34 89

TenneT TSO B.V.
t.a.v. de heer J. ter Haar
Postbus 718
6800 AS ARNHEM

onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften
aanbrengen klapankers tijdelijk
150 kV hoogspanningsmasten
tijdelijke lijn nabij de Drie
Merenweg te Vijfhuizen in het kader
van de Randstad 380 kV

Leiden, - 8 JULI 2016

Geachte heer Ter Haar,

Op 13 juni 2016 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op:

- het aanbrengen en hebben van klapankers door de afsluitende basisveenlaag en/of waterremmende lagen in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;

in verband met het bevestigen van de tuien van te plaatsen tijdelijke hoogspanningsmasten voor een tijdelijke bovengrondse 150 kV verbinding nabij de Drie Merenweg te Vijfhuizen in het kader van de Randstad 380 kV Noordring tracé Vijfhuizen - Benthuisen.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften (20.4 artikel 5) voor het uitvoeren werken in kwetsbaar kwelgebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet).

Voor het aanbrengen en hebben van klapankers door de afsluitende basisveenlaag en/of waterremmende lagen in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder pas ik maatwerk toe, omdat de activiteit afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 20.4 artikel 4 lid a. en lid d. uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet.

De klapankers doorsnijden de afsluitende basisveenlaag en/of waterremmende lagen en zijn met de bovenzijde gelegen op een diepte van tenminste 2,50 m in het pleistoceen.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan: TenneT T.S.O. B.V., Postbus 718, 6800 AS Arnhem.

Voor het aanbrengen en hebben van klapankers door de afsluitende basisveenlaag en/of waterremmende lagen in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het bevestigen van de tuien van te plaatsen tijdelijke hoogspanningsmasten voor een tijdelijke bovengrondse 150 kV verbinding nabij de Drie Merenweg te Vijfhuizen in het kader van de Randstad 380 kV Noordring tracé Vijfhuizen - Benthuisen conform artikel 5 lid b. van de algemene regel 20.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

- de klapankers zijn met de bovenzijde gelegen op een diepte van tenminste 2,50 m in het pleistoceen;
- kwel wordt voorkomen door bij het terugtrekken van de drijfstang het boorgat te injecteren met bentoniet.

Maatwerkvoorschriften

1. Ten minste 2 weken voor uitvoering moet een planning, een werkplan en de locaties waar de eerste controles van de afdichtingen van de met bentoniet geïnjecteerde boorgaten middels de Texplor methode zal plaats hebben ter goedkeuring aan het afdelingshoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap worden overgelegd.
2. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
3. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Hoogheemraadschap van Rijnland

4. **Klapankers** moeten met de bovenzijde tenminste 2,50 meter onder de afsluitende basisveenlaag worden aangebracht. Een en ander moet middels sonderingen worden aangetoond.
5. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
6. Te plaatsen klapankers mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het (voor)sputten of het lossputten is niet toegestaan.
7. Bij het terugtrekken van de drijfstaag moet een boorgat geïnjecteerd worden met bentoniet om de basisveenlaag / waterremmende lagen te herstellen.
8. Bij het toepassen van bentoniet/zwelklei en de samenstelling (gewicht) moet rekening gehouden worden met de stijghoogte van het grondwater in het 1^e watervoerende pakket.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk nr. 16.055655 / V63604. Ik verzoek u bij correspondentie dit nummer te vermelden.

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord



Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

•

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

•

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Th. van Urk
Doorkiesnummer : (071) 306 34 89
E-mail : Theo.Urk@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.