



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:
uw brief van: 17 oktober 2016
ons kenmerk: 16.106537 V64151
bijlagen: 2
inlichtingen: A.C. den Heijer
doorkiesnummer: (071) 306 34 61
onderwerp: Maatwerkbesluit

Oasen NV
T.a.v. de heer Van der Graaf
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2801 SB GOUDA

Leiden, 29 NOV. 2016

Geachte heer Van der Graaf,

Op 17 oktober 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het middels boogboring aanbrengen en hebben van een HPE 32 PE100 SDR11 aansluitleiding (huisaansluiting) voor het voeren van drinkwater ter plaatse van het perceel Rijndijk 263 te Hazerswoude-Rijndijk.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 16.094144. De door u geplande activiteit valt onder algemene regel 15.4 kabels en leidingen. De activiteit is niet zonder meer toegestaan onder deze algemene regel, omdat:

- de leiding door middel van een boogzinker in een waterkering wordt aangelegd;
- het intredepunt ligt in de beschermingszone van de waterkering.

Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en hebben wij uw melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- het middels boogboring aanbrengen en hebben van een HPE 32 PE100 SDR11 aansluitleiding (huisaansluiting) voor drinkwater ter plaatse van het perceel Rijndijk 263 te Hazerswoude-Rijndijk.

Aan dit maatwerkbesluit worden de volgende voorschriften verbonden:

1. Direct na het aanleggen van de leiding moet de (werk)sleuf worden aangevuld en verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
2. De grond die bij de aanleg van de leiding wordt verwijderd mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

3. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking "boortechneiken van Rijkswaterstaat"(2004) en VTV (2006).

Toestemming andere overheden

Voor de voorgenomen activiteit heeft u wellicht ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de gemeente Alphen a/d Rijn. Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met A.C. den Heijer via telefoonnummer (071) 306 34 61 of arie.heijer@rijnland.net. Ik verzoek u bij correspondentie bovengenoemd nummer te vermelden.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan gemeente Alphen a/d Rijn.

Hoogachtend,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider VH Zuid-Oost



Bijlage: Procedure en algemene mededelingen

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan worden ingediend binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden. U kunt ook digitaal bezwaar maken via <http://www.rijnland.net/regels/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan>, zie het kopje 'Indieningsvereisten'. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. De werking van dit besluit kan worden geschorst door het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Bij deze rechtbank kunt u ook via de digitale weg verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

