



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk: 17.028829 V63522

bijlagen:

inlichtingen: J.L. Elst

doorkiesnummer: +31713063464

onderwerp: Wijziging watervergunning

Gemeente Haarlem  
t.a.v. de heer T. Mulder  
Postbus 511  
2003 PB HAARLEM

Leiden, 30 MAART 2017

Geachte heer Mulder,

Op 15 juni 2016 hebben wij u bij besluit V63522 vergunning verleend voor:

- het naar verwachting in de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2017 gedurende 18 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 32 m<sup>3</sup> per uur, 13.700 m<sup>3</sup> per maand en een maximaal totaal debiet van 52.000 m<sup>3</sup> in kwetsbaar gebied zoals aangegeven op kaart 6 behorende bij Uitvoeringsregel 24 "Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties". Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur een vergunning vereist;

Een en ander vanwege rioleringswerkzaamheden ter hoogte van de Eksterlaan in de gemeente Haarlem.

Op 27 maart 2017 hebben wij van u een verzoek tot wijziging van de vergunning ontvangen. Deze is ingeboekt onder nummer 17.027387. Het betreft het verzoek om:

- de maximaal te onttrekken debieten per uur en het totale debiet zoals vastgelegd in de vergunning te verhogen tot maximaal 60 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal totaaldebiet van 88.070 m<sup>3</sup>. Voor het overige wijzigt er niets aan de op 15 juni 2016 onder kenmerk 16.055438/V63522 afgegeven vergunning.

Overwegende:

- dat dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6.22 van de Waterwet bevoegd zijn een vergunning te wijzigen of aan te vullen;
- dat de wijziging voldoet aan de doelstellingen van het waterbeheer en dat er om die reden geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt te wijzigen;
- dat het gedurende circa 18 weken in de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2017 door middel van verticale filterbemaling onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 60 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal totaal debiet van 88.070 m<sup>3</sup> onveranderd een vergunningsplichtige activiteit is. Uit het door Antea-Group aangepaste



# Hoogheemraadschap van Rijnland

bemalingsadvies blijkt dat er geen sprake is van een grotere grondwaterstandsverlaging. Wel leidt het verruimde debiet tot een groter invloedsgebied. Uit het aangepaste bemalingsadvies blijkt dat dit niet leidt tot grotere effecten op het gebied van zettingen, droogteschade voor bomen en funderingsschade aan huizen of gebouwen. De grondwateronttrekking voldoet daarmee onveranderd aan hetgeen opgenomen is in Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

Is besloten inzake vergunning V63522:

het besluit vergunning te verlenen voor:

- het naar verwachting in de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2017 gedurende 18 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 32 m<sup>3</sup> per uur, 13.700 m<sup>3</sup> per maand en een maximaal totaal debiet van 52.000 m<sup>3</sup> in kwetsbaar gebied zoals aangegeven op kaart 6 behorende bij Uitvoeringsregel 24 "Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties". Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur een vergunning vereist.

Een en ander vanwege rioleringswerkzaamheden ter hoogte van de Eksterlaan in de gemeente Haarlem waarbij het dictum gewijzigd wordt in:

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het naar verwachting in de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2017 gedurende 18 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 60 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal totaal debiet van 88.070 m<sup>3</sup> in Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur een vergunning vereist.

Aan de vergunning het voorschrift 25 toe te voegen met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet. De overige voorschriften van de vergunning bij besluit V63522 blijven onverminderd van kracht.

## Bijzondere voorschriften

### Bemaling en monitoring

25. De monitoring moeten worden uitgebreid met een extra peilbuis zoals beschreven in het verzoek wijziging vergunning rioolvervanging Eksterlaan Haarlem d.d. 23 maart 2017 van Antea-Group met het projectnummer 404429.01.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,  
Teamleider Noord