



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: olo 3153897
uw brief van: 21 augustus 2017
ons kenmerk: 17.097453 V65454
bijlagen: 1
inlichtingen: P. Bij de Vaate
doorkiesnummer: +31713063471
onderwerp: maatwerkbesluit boogboring
Achthovenerweg Leiderdorp

Oasen nv
de heer M.C. de Jong
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2801 SB GOUDA

Leiden, 27 oktober 2017

Geachte heer De Jong,

Op 21 augustus 2017 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en hebben van een huisaansluiting voor drinkwater door middel van een Demar-boogboring langs de Achthovenerweg in Leiderdorp tussen de huisnummers 49 en 54.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 17.078089. De door u geplande activiteit valt onder algemene regel 15.4 kabels en leidingen. De activiteit is niet zonder meer toegestaan onder deze algemene regel, omdat de huisaansluiting wordt aangelegd door middel van een Demar-boogboring waarvan het intredepunt ligt in de kernzone van de waterkering. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en hebben wij uw melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

a. het aanbrengen en hebben van een huisaansluiting voor drinkwater door middel van een Demar-boogboring waarvan het intredepunt ligt in de kernzone van een waterkering.

Dit besluit is genomen ten behoeve van Oasen nv te Gouda, een en ander langs de Achthovenerweg in Leiderdorp tussen de huisnummers 49 en 54.

Bij dit besluit gelden de voorschriften uit de Handreiking paragraaf 3.3. Boogboringen die deel uitmaakt van Uitvoeringsregel 15 Kabels en Leidingen. Deze Handreiking is te raadplegen op onze site www.rijnland.net. In de bijlage van deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit.

Toestemming andere overheden

Voor de voorgenomen activiteit heeft u wellicht ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de gemeente Leiderdorp. Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.



Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met P. Bij de Vaate via telefoonnummer +31713063471 of Peter.BijdeVaate@rijnland.net. Ik verzoek u bij correspondentie het kenmerk uit het briefhoofd te vermelden.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Leiderdorp;
2. Omgevingsdienst West-Holland.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Mw. I.C.J. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Zuid-West



Bijlage 1: Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben bij de vergunningverlening het volgende overwogen:

Algemene regels

Het:

- aanbrengen van kabels in de kern-, of beschermingszone van een waterkering
- aanbrengen van leidingen die dienen als huisaansluiting en een diameter hebben kleiner of gelijk aan 63mm in de kern-, of beschermingszone van een waterkering
- aanbrengen van mantelbuizen met een diameter kleiner of gelijk aan 160mm in de kern-, of beschermingszone van een waterkering
- aanbrengen van een leiding, geen huisaansluiting, met een druk van minder dan 10 bar of een diameter kleiner dan 500 mm in de buitenbeschermingszone van een waterkering
- renoveren of vervangen van een bestaande leiding in de kern- of beschermingszone van een waterkering
- aanbrengen en hebben van een waterleiding (geen huisaansluiting) in de kern- of beschermingszone van een zeewering.



valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder j, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- leidingen en mantelbuizen zijn vervaardigd van PE100, SDR11 en
- de kabel, huisaansluiting of mantelbuis door middel van open ontgraving wordt aangelegd of
- een ondiepe, tot maximaal 2,5 meter boven de basis van het basisveen uitgevoerde gestuurde boring met in- en uittredepunten buiten de kern- en beschermingszone van een waterkering

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

Gebleken is dat de handeling niet voldoet aan artikel 2 van algemene regel 15.4 kabels en leidingen, maar dat in deze bijzondere situatie maatwerk mogelijk is op grond van artikel 5.1, waarbij de voorwaarden van toepassing zijn die worden aangegeven in paragraaf 3.3 Boogboringen van de Handreiking die deel uitmaakt van genoemde algemene regel.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

In deze bijzondere situatie, namelijk door toepassing van een Demar-boogboring, kan het college op grond van artikel 5 van de algemene regel bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 2, onder b genoemde werkwijze van ondiep gestuurde boring waarbij het intredepunt ligt buiten de kern- en beschermingszone van de waterkering, omdat de stabiliteit van de waterkering zowel in de aanlegfase als in de beheerfase niet in gevaar komt.

Procedure

Bezwaar

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan worden ingediend binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden. U kunt ook digitaal bezwaar maken via <http://www.rijnland.net/regels/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan>, zie het kopje 'Indieningsvereisten'. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. De werking van dit besluit kan worden geschorst door het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.



Bij deze rechtbank kunt u ook via de digitale weg verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.