



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66097

Ten name van: Oasen N.V.  
Nieuwe Gouwe O.Z. 3  
2801 SB Gouda

Locatie: Perceel C2859 te Woubrugge



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 januari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Ooms Construction BV., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- Het naar verwachting in een periode van acht weken tussen 1 maart 2018 en 31 augustus 2018 onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling met een debiet van maximaal 7 m<sup>3</sup>/uur en een maximaal totaal debiet van 3.700 m<sup>3</sup> in kwetsbaar kwelgebied;
- Een melding water brengen in een oppervlaktewaterlichaam/melding Activiteitenbesluit;
- Het middels een zinker in den natte leggen en hebben van drinkwatertransportleiding DN Ø 400 mm in twee primaire watergangen;
- Het aanleggen en hebben van zeven duikers Ø 600 mm in zeven overige watergangen ter hoogte van Perceel C2859 te Woubrugge;
- Het graven dieper dan 1,5 meter onder maaiveld in kwetsbaar kwelgebied;
- Het tijdelijk, middels sleufschotten, voor een periode van circa twee dagen afdammen van twee primaire watergangen;
- Het tijdelijk, voor een periode van circa zeven dagen, dempen van 30 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater ter hoogte van Windepad te Ter Aar;
- Het dempen en gedempt houden van 205 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor het aanleggen en verbreden van dammen;
- Het graven van 205 m<sup>2</sup> overige oppervlaktewater in een kwetsbaar kwelgebied;
- Het met circa 4 m verlengen van een bestaande duiker Ø 500 mm in een overige watergang ter hoogte van Windepad te Ter Aar;
- Het met circa 7 m verlengen van een bestaande duiker Ø 200 mm in een overige watergang ter hoogte van Varkenskade te Ter Aar.

In het kader van de aanleg van een drinkwatertransportleiding DN Ø 400 mm ter hoogte van Perceel C2859 te Woubrugge. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.006329.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulieren;
- situatie- en constructietekeningen, ontwerp lengte- en hoogteprofiel, details, doorsneden, zinkers, versie 8 maart 2018;
- overzicht dempen en graven oppervlaktewater, versie 26 maart 2018;
- bemalingsadvies, kenmerk S18.054-B2/JVS, versie 15 maart 2018, inclusief berekeningen verticaal evenwicht conform NEN 9997-1;
- technisch bemalingsplan inclusief monitoringsplan, 'Koppelleiding Kruisweg N446' te Ter Aar, versie 6 april 2018;
- e-mail 'wijziging tenaamstelling', datum 21 maart 2018;
- e-mail 'aangepaste resultaten opbarstberekeningen', datum 22 maart 2018;
- verslag: Overleg watervergunning Ter Aar - Aanvraagnummer: 3423207.





### 1.1 Zorgplicht

- Het middels een zinker in den natte leggen en hebben van drinkwatertransportleiding DN Ø 400 mm in twee primaire watergangen;
- Het water brengen in een primair- en overig oppervlaktewaterlichaam.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Voor de lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn de algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is. Hiervoor verwijs ik u naar de bijlage van dit besluit.

### 1.2 Algemene regel met meldplicht

- Het aanleggen en hebben van zeven duikers Ø 600 mm in zeven overige watergangen ter hoogte van Perceel C2859 te Woubrugge;
- het naar verwachting in een periode van acht weken tussen 1 maart 2018 en 31 augustus 2018 onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling met een debiet van maximaal 7 m<sup>3</sup>/uur en een maximaal totaal debiet van 3.700 m<sup>3</sup> in kwetsbaar kwelgebied.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

U kunt de grondwateronttrekking en -lozing starten en uitvoeren conform de gegevens die u heeft ingediend. Op de grondwateronttrekking en -lozing zijn de voorschriften uit de algemene regels van toepassing. De voor u geldende voorschriften treft u aan in de bijlage. Wij vragen u uiterlijk **5 dagen** voor aanvang van de activiteiten de definitieve start- en einddatum van de activiteiten te melden. U meldt deze informatie via [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).

### 1.3 Algemene regel met maatwerk

- Het graven dieper dan 1,5 meter onder maaiveld in kwetsbaar kwelgebied;
- het tijdelijk, voor een periode van circa zeven dagen, dempen van 30 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater ter hoogte van Windepad te Ter Aar.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.





#### 1.4 Vergunningplicht

- Het dempen en gedempt houden van 205 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor het aanleggen en verbreden van dammen.
- het graven van 205 m<sup>2</sup> overige oppervlaktewater in een kwetsbaar kwelgebied;
- Het met circa 4 m verlengen van een bestaande duiker Ø 500 mm in een overige watergang ter hoogte van Windepad te Ter Aar;
- het met circa 7 m verlengen van een bestaande duiker Ø 200 mm in een overige watergang ter hoogte van Varkenskade te Ter Aar;
- het tijdelijk, middels sleufschotten, voor een periode van circa twee dagen afdammen van twee primaire watergangen voor het aanleggen van een zinker.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 30 januari 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 22 maart 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 51 dagen.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Oasen N.V., Nieuwe Gouwe OZ 3, 2801 SB Gouda.
- II. Conform artikel 4 van de algemene regel 3.3 Dempden waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het tijdelijk, voor een periode van circa zeven dagen, dempen van 30 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater ter hoogte van Windepad te Ter Aar.
- III. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het graven dieper dan 1,5 meter onder maaiveld in kwetsbaar kwelgebied ter hoogte van Perceel C2859 te Woubrugge in Polder Vierambacht.

### 2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Oasen N.V., Nieuwe Gouwe OZ 3, 2801 SB Gouda.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- Het dempen en gedempt houden van 205 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor het aanleggen van permanente dammen;
  - het graven van 205 m<sup>2</sup> overige oppervlaktewater in een kwetsbaar kwelgebied;
  - het met circa 4 m verlengen van een bestaande duiker Ø 500 mm in een overige watergang ter hoogte van Windepad te Ter Aar;
  - het met circa 7 m verlengen van een bestaande duiker Ø 200 mm in een overige watergang ter hoogte van Varkensgade te Ter Aar;
  - het tijdelijk, middels sleufschotten, voor een periode van circa twee dagen afdammen van twee primaire watergangen voor het aanleggen van een zinker; een en ander ter hoogte van Perceel C2859 te Woubrugge ; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:
- situatie- en constructietekeningen, ontwerp lengte- en hoogteprofiel, details, doorsneden, zinkers, versie 8 maart 2018;
  - overzicht dempen en graven oppervlaktewater, versie 26 maart 2018;
  - bemalingsadvies, kenmerk S18.054-B2/JVS, versie 15 maart 2018, inclusief berekeningen verticaal evenwicht conform NEN 9997-1;
  - technisch bemalingsplan inclusief monitoringsplan, 'Koppelleiding Kruisweg N446' te Ter Aar, versie 6 april 2018.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 18 april 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

### **4 Verzending**

Verzonden op 18 april 2018  
Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Aanvrager: Ooms Construction B.V., t.a.v. de heer L.M. Vos, Postbus 1, 1633 ZG Avenhorn;
- Mede-aanvrager: Antea Nederland B.V., t.a.v. mevrouw N. van Beers, Postbus 40, 4900 AA Oosterhout;
- Gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen;
- Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden;
- Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, Postbus 1142, 2302 BC Leiden.

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Voor het verbreden van watergangen moet de waterdiepte uit de legger oppervlaktewateren worden aangehouden.

#### **Afdammen primaire watergang**

4. Voor het tijdelijk middels sleufschotten afdammen van de twee primaire watergangen dient de afvoer te worden gewaarborgd middels het aanbrengen van een pomp met een capaciteit van 40m<sup>3</sup>/min.

#### **Duikers**

5. De duikers dienen zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil NAP min 5,52 m.
6. De duikers moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
7. De as van een duiker moet horizontaal in het midden van de watergang liggen.

#### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

8. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1.0.
9. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte ontgravingslocaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

10. De sleufschotten mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht en worden verwijderd. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
11. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
12. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
13. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen moet worden voorkomen.
14. Bronbemaling moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
15. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.

#### **Algemeen Technische Voorschriften**

16. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
17. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
18. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 onder e van de algemene regel 3.3 Dempen kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde compensatieverplichting als genoemd in artikel 3 lid a van de algemene regel 3.3 Dempen. Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, omdat er sprake is van een tijdelijke demping waarbij de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd doordat een bestaande duiker wordt verlengd.

Op grond van artikel 5 onder a van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat het grondverzet in kwetsbare kwelgebieden tot maximaal 1,50 meter onder het maaiveld plaatsvindt als genoemd in artikel 4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overweging:

Na toetsing van de berekeningen verticaal evenwicht conform NEN 9997-1 blijkt dat voor de deeltrajecten 2 en 8 en slootkruising 2 de veiligheid tegen opbarsten onvoldoende is. Om de neerwaartse belasting te vergroten moeten maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zijn vastgesteld in het technisch bemalingsplan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moeten deze maatregelen in acht worden genomen om opbarsten te voorkomen.

### 6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het dempen en gedempt houden van 205 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor het aanleggen van permanente dammen;
  - het graven van 205 m<sup>2</sup> overige oppervlaktewater in een kwetsbaar kwelgebied;
  - het met circa 4 m verlengen van een bestaande duiker Ø 500 mm in een overige watergang ter hoogte van Windepad te Ter Aar;
  - het met circa 7 m verlengen van een bestaande duiker Ø 200 mm in een overige watergang ter hoogte van Varkenskade te Ter Aar;
  - het tijdelijk, middels sleufschotten, voor een periode van circa twee dagen afdammen van twee primaire watergangen voor het aanleggen van een zinker;
- een en ander in het kader van de aanleg van een drinkwatertransportleiding DN Ø 400 mm ter hoogte van Perceel C2859 te Woubrugge.

De handelingen zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3 en 5 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
3. artikel 2 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Na toetsing blijkt dat het verlies aan open-waterberging als gevolg van het gedempte water wordt gecompenseerd door het verbreden van overige watergangen met 0,5 m over een lengte van 410 meter conform de tabel die onderdeel uitmaakt van de vergunning. Bij het tijdelijk, voor een periode van 2 dagen, afdammen van twee primaire watergangen wordt de aan- en afvoer gewaarborgd door het aanbrengen van een pomp met een capaciteit van 40m<sup>3</sup>/min. Na toetsing blijkt dat het veroorzaakte verval door de langere duikers geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem.

Voor het graven van 205 m<sup>2</sup> overige oppervlaktewater door het verbreden van de bestaande watergangen wordt de waterdiepte uit de vigerende legger oppervlaktewateren aangehouden. Door het aanhouden van de bestaande waterdiepte is er sprake van een laag risico op opbarsten van de waterbodem, derhalve kunnen de werkzaamheden worden toegestaan.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder Vierambacht :

- zomerpeil is NAP min 5,52 m;
- winterpeil is NAP min 5,67 m (schouwpeil).

### **6.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ruben Loomans  
Doorkiesnummer : 071 306 3413  
E-mail : ruben.loomans@rijnland.net





## BIJLAGE

### A1. Meet en Registratieplicht

Aan het onttrekken van grondwater zijn de volgende voorschriften verbonden.

1. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m<sup>3</sup> indicatie).
2. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
3. De meting vindt plaats met een met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
4. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).
5. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden worden de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum gemeld op [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).

### A2. Heffingplicht

#### Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m<sup>3</sup> grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op [BSGR.nl](http://BSGR.nl) onder wet- & regelgeving.



## **B. Grondwaterlozing**

### **B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing**

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Blbi toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl).

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### **B2. Bemonsterings- en analyseplicht.**

Voor meldplichtige kwantiteitslozingen gelden algemene regels.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m<sup>3</sup> grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht.

In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.