



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 96621-B0058348
uw brief van: 10 april 2018
ons kenmerk: 18.078551 V66514
bijlagen: 3
inlichtingen: R. Loomans
doorkiesnummer: +31713063413
onderwerp: Maatwerkbesluit V66514

KPN BV
t.a.v. de heer M. Driezen
Zonnebaan 1
3542 EA UTRECHT

Leiden, 3 mei 2018

Geachte heer M. Driezen,

Op 10 april 2018 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het middels een boogzinker leggen en hebben van een telecomaansluitkabel ter hoogte van Gelderswoudseweg 11 te Gelderswoude. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 18.040877 / V66514. De door u geplande activiteit valt onder algemene regel 15.4 kabels en leidingen. De activiteit is niet zonder meer toegestaan onder deze algemene regel, omdat de telecomkabel niet door middel van een open ontgraving wordt aangelegd. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en hebben wij uw melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

Het middels een boogzinker leggen en hebben van een telecomaansluitkabel in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering.

Dit maatwerkbesluit is genomen ten behoeve van KPN B.V., voor de werkzaamheden ter hoogte van Gelderswoudseweg 11 te Gelderswoude.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 15.4 kabels en leidingen van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften in bijlage 1.

Toestemming andere overheden

Voor de voorgenomen activiteit heeft u wellicht ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de gemeente Zoeterwoude. Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met R. Loomans via telefoonnummer +31713063413 of Ruben.Loomans@rijnland.net. Ik verzoek u bij correspondentie bovengenoemd nummer te vermelden.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

Archimedesweg 1
Postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden

KvK nr: 51137747

telefoon: (071) 30 63 063
telefax: (071) 51 23 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nr: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

1. PSMS B.V., t.a.v. de heer M. Slijkerman, Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein;
2. Gemeente Zoeterwoude, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,



J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider VH Zuid-Oost

Bijlage 1: Voorschriften

- a) de in- en uittredeputten mogen niet dieper zijn dan 1,0 m en haaks gemeten op de kering niet breder zijn dan 1,0 m;
- b) de in- en uittredeputten moeten dezelfde dag na afloop van de werkzaamheden aangevuld en verdicht worden met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat;
- c) met het intrekken van de telecomkabel moet het boortracé worden opgevuld met een plastisch materiaal zoals drill-grout of dämmer.

Bijlage 2: Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben bij de vergunningverlening het volgende overwogen:

Algemene regels

Het:

- aanbrengen van kabels in de kern-, of beschermingszone van een waterkering
- aanbrengen van leidingen die dienen als huisaansluiting en een diameter hebben kleiner of gelijk aan 63mm in de kern-, of beschermingszone van een waterkering
- aanbrengen van mantelbuizen met een diameter kleiner of gelijk aan 160mm in de kern-, of beschermingszone van een waterkering

- aanbrengen van een leiding, geen huisaansluiting, met een druk van minder dan 10 bar of een diameter kleiner dan 500 mm in de buitenbeschermingszone van een waterkering
- renoveren of vervangen van een bestaande leiding in de kern- of beschermingszone van een waterkering
- aanbrengen en hebben van een waterleiding (geen huisaansluiting) in de kern- of beschermingszone van een zeewering.

valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder j, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- leidingen en mantelbuizen zijn vervaardigd van PE100, SDR11 en
- de kabel, huisaansluiting of mantelbuis door middel van open ontgraving wordt aangelegd of
- een ondiepe, tot maximaal 2,5 meter boven de basis van het basisveen uitgevoerde gestuurde boring met in- en uittredepunten buiten de kern- en beschermingszone van een waterkering

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 15.4 Kabels en leidingen.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2 onder a.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 5 van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 2, onder a genoemde werkwijze van open ontgraving omdat:

1. de stabiliteit van de waterkering in de aanlegfase niet in gevaar komt en
2. de stabiliteit van de waterkering in de beheerfase niet in gevaar komt

De waterkering heeft een kruinbreedte van meer dan 10 meter waardoor de werkzaamheden kunnen worden toegestaan. Door het aanbrengen van groutvulling kan er geen kwelvorming optreden.

Procedure

Bezwaar

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan worden ingediend binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden. U kunt ook digitaal bezwaar maken via <http://www.rijnland.net/regels/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan>, zie het kopje 'Indieningsvereisten'. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. De werking van dit besluit kan worden geschorst door het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Bij deze rechtbank kunt u ook via de digitale weg verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

