



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: case 195216
uw brief van: 25 april 2018
ons kenmerk: 18.079639 / V66556
bijlagen: 3
inlichtingen: Th. van Urk
doorkiesnummer: +31713063489

Liander Infra N.V.
t.a.v. de heer R. Bakker
Utrechtseweg 68
6812 AH ARNHEM

onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften
leggen gasdistributieleiding ter
hoogte van de Hillegommerdijk 205
te Lisserbroek

Leiden,

- 9 MEI 2018

Geachte heer Bakker,

Op 25 april 2018 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen. De aanvraag is namens u door PSMS B.V. ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op:

- a. het door middel van een open ontgraving leggen en hebben van een gasdistributieleiding ter plaatse van een overige watergang in de Haarlemmermeerpolder;
- b. het door middel van een open ontgraving leggen en hebben van gasdistributieleiding PE100 SDR 11 Ø 63 mm in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder;

ter hoogte van de Hillegommerdijk 205 te Lisserbroek.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie en de gemaakte afspraken heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- a. de Zorgplicht met erkende maatregel (15.3) voor het leggen en hebben van leidingen ter plaatse van overige watergangen, zoals vermeld in de uitvoeringsregel 15 Kabels en leidingen.
- b. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften (15.4 artikel 1 en 2) voor het in een open ontgraving leggen en hebben van een gasdistributieleiding PE100 SDR 11 Ø 63 mm in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering.

Voor de geplande activiteiten onder b. pas ik maatwerk toe, omdat deze afwijken van de voorschriften als vermeld in artikel 1 en 2 van de algemene regel 15.4 van de uitvoeringsregel 15 Kabels en leidingen, daar het in deze een distributieleiding betreft en geen directe huisaansluiting.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan:

Liander Infra N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem voor:

het door middel van een open ontgraving leggen en hebben van gasdistributieleiding PE100 SDR 11 Ø 63 mm in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Hillegommerdijk 205 te Lisserbroek;

conform artikel 5 van de algemene regel 15.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

- de werkzaamheden worden in open ontgraving uitgevoerd;
- gezien de breedte van de waterkering kan er geen kortsluiting of verbinding ontstaan met hoger gelegen water;
- de toe te passen leiding PE100 SDR 11 Ø 63 mm voldoet aan het gestelde in de algemene regel 15.4 artikel 2.

Maatwerkvoorschriften

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechneiken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006)
2. Direct na het leggen van de gasleidingen moeten sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
3. De sleuf mag maximaal vijf aaneengesloten dagen open zijn.
4. De maximale diepte van de sleuf mag niet meer bedragen dan 0,80 meter met een maximale breedte van de sleuf van 0,50 meter.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk nr. 18.075674 / V66556. Ik verzoek u bij correspondentie dit nummer te vermelden.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord



Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
 Behandelaar : Th. van Urk
 Doorkiesnummer : +31713063489
 E-mail : Theo.Urk@rijnland.net