



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66639

Ten name van



Locatie: Alkemade, sectie L nr. 1737, plaatselijk bekend Zuidzijderweg  
ter hoogte van nr. 10 in de gemeente Kaag en Braassem.



# Hoogheemraadschap van Rijnland

## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 mei 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED], om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen van een strekking van 73 m overige watergang en het daardoor wegnemen van 160 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Rodepolder, het door de demping aanbrengen van een grondaanvulling van meer dan 0,50 m tot aan hoogte maaiveld en tegen het binnentalud van een boezemwaterkering en het ter compensatie van de demping graven van een strekking van 46 m overige watergang van 3 m breed en het verbreden van een bestaande overige watergang met 0,50 m over een lengte van 100 m en het daardoor aanbrengen van minimaal 50 m<sup>2</sup> nieuw overig oppervlaktewater in de Rodepolder.

Eén en ander ter plaatse kadastraal perceel Alkemade, sectie L nr. 1737, plaatselijk bekend Zuidzijderweg ter hoogte van nr. 10 in de gemeente Kaag en Braassem.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.081372.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Algemene regel

- Het graven en hebben van een lengte van 46 m nieuwe overige watergang van 3 m breed (gemeten op waternivo) en het verbreden van een bestaande overige watergang 126-058-00196-01 en 126-058-00179-01 met 0,50 m over een lengte van 100 m en het daardoor aanbrengen en hebben van minimaal 50 m<sup>2</sup> nieuw overig oppervlaktewater in de Rodepolder. Eén en ander ter plaatse kadastraal perceel Alkemade, sectie L nr. 1737, plaatselijk bekend Zuidzijderweg ter hoogte van nr. 10 in de gemeente Kaag en Braassem.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de Algemene regel 5.3 van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Vergunningplicht

- Het dempen van een strekking van 73 m overige watergang en het daardoor wegnemen van 160 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Rodepolder;
- Het door demping aanbrengen van een grondaanvulling van meer dan 0,50 m, maximaal tot aan hoogte maaiveld tegen het binnentalud van een boezemwaterkering ter plaatse van kadastraal perceel Alkemade, sectie L nr. 1737, plaatselijk bekend Zuidzijderweg ter hoogte van nr. 10 in de gemeente Kaag en Braassem.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 22 mei 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 24 mei 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 2 dagen.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het dempen van een strekking van 73 m in overige watergang (126-058-00110-01) en het daardoor wegnemen van 160 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Rodepolder;
  - b. Het door demping van een gedeelte watergang aanbrengen van een grondaanvulling van meer dan 0,50 m dik, maximaal tot aan hoogte maaiveld tegen het binnentalud van een boezemwaterkering ter plaatse van kadastraal perceel Alkemade, sectie L nr. 1737, plaatselijk bekend Zuidzijderweg ter hoogte van nr. 10 in de gemeente Kaag en Braassem.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 situatie- en dwarsprofieltekening die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 jul 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

### 4 Verzending

Verzonden op 4 juli 2018

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Omgevingsdienst West Holland.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Aanwezige bagger moet voorafgaand aan demping van de waterbodem worden verwijderd zodat geen bagger naar het resterende oppervlaktewater wordt verplaatst.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Bij de demping moet de grond vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.
4. Langs de kade van de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

#### **Waterkeringen**

5. Waar de waterkering vanwege de demping wordt aangevuld moet de waterbodem en talud eerst tot op de vaste bodem worden ontdaan van alle bagger, puin, vuil en begroeiing en voorafgaand aan de aanvulling worden gefreesd.
6. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben op het binnentalud van het waterkeringlichaam van meer dan op 0,30 m.
7. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.  
Het voor de waterkering als aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei mag maximaal 25 % zandfractie bevatten en moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (binnendijkse aanvullingen tegen een bestaande waterkering / niet bij meren en plassen).





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

8. Calamiteiten die effect hebben op de hoogte en/of het stabiliteit van de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
9. De afwatering van de waterkering mag tijdens de uitvoering en in de eindsituatie niet worden belemmerd.
10. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
11. Binnen de waterkeringzone wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan. Het is niet toegestaan om middels filterbuizen aan het grondwater te bemalen.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

12. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - Moeten de aanliggende watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
13. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
14. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het dempen van een strekking van 73 m in overige watergang (126-058-00110-01) en het daardoor wegnemen van 160 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Rodepolder en het door de demping aanbrengen van een grondaanvulling van meer dan 0,50 m tot aan hoogte maaiveld en tegen het binnentalud van een boezem-waterkering, één en ander ter plaatse van kadastraal perceel Alkemade, sectie L nr. 1737, plaatselijk bekend Zuidzijderweg ter hoogte van nr. 10 in de gemeente Kaag en Braassem is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.4.2 a / b1,2,3, c en d van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 20.5.3a van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Bij het afgeven van deze vergunning voor het dempen van 160 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in de Rodepolder is overwogen dat er conform de beleidsregel Dempen direct en voorafgaand aan de demping voldoende compenserend oppervlaktewater wordt gegraven binnen het zelfde waterstaatkundige peilvak.

Bij het beoordelen van de demping is ook gekeken naar de mogelijke invloed van het aanbrengen van de aanvulling op de waterkering. De aanvulling wordt vanuit de waterbodem naar boven toe steeds minder dik waardoor de uiteindelijke invloed op de stabiliteit eerder positief is vanwege het verbreden van de voet van het keringlichaam.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water van de Rodepolder:

- zomerpeil is NAP min 2,37 m;
- winterpeil is NAP min 2,47 m (schouwpeil).

### 6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net