



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: PWN.01201/40/52/50/30
uw brief van: 5 januari 2018
ons kenmerk: 18.005271/V66019
bijlagen: 3
inlichtingen: S. Plantinga
doorkiesnummer: (071) 306 32 79
onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften
voor aanleg van mantelbuis en
huisaansluiting waterleiding

N.V. PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
t.a.v. De heer A. Monrooij
Postbus 2113
1990 AC Velserbroek

Leiden , - 5 FEB. 2018

Geachte heer Monrooij,

Op 5 januari 2018 heb ik uw aanvraag ontvangen op grond van Rijnlands Keur. De aanvraag is namens u ingediend door PSMS B.V. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 18.001732.

De aanvraag is op 11 januari 2018 voorzien van aanvullende informatie. De aanvulling betrof een gewijzigde uitvoeringstekening en een voorbeeldfoto van de te plaatsen watermeterput.

De aanvraag heeft betrekking op:

- a. Het graven van een tijdelijke sleuf ten behoeve van de leidingwerkzaamheden;
- b. het leggen en hebben van een mantelbuis PE100 SDR 11 Ø 50 mm;
- c. het leggen en hebben van een waterleiding HDPE 25 mm (huisaansluiting) in genoemde mantelbuis;
- d. het verwijderen van de bestaande leiding;
- e. het plaatsen en hebben van een kunststof watermeterput ter hoogte van Nieuwemeerdijk 166 in Badhoevedorp.

De door u geplande activiteit valt onder algemene regel 15.4 kabels en leidingen. De activiteit is niet zonder meer toegestaan onder deze algemene regel, omdat de onderkant van de watermeterput op een diepte van 0,80 meter beneden maaiveld wordt aangelegd, waardoor de sleuf ter plaatse van de meterput dieper dient te zijn dan de maximale diepte zoals deze is genoemd in de algemene regel 15.4. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en hebben wij uw aanvraag gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- a. het graven van een tijdelijke sleuf ten behoeve van leidingwerkzaamheden;
- b. het leggen en hebben van een mantelbuis PE100 SDR 11 Ø 50 mm;

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van Rijnland

- c. het leggen en hebben van een nieuwe waterleiding PE 100 SDR 11 Ø25 mm (huisaansluiting) in genoemde mantelbuis;
- d. het verwijderen van de bestaande leiding;
- e. het plaatsen en hebben van een kunststof watermeterput,

Dit maatwerkbesluit is genomen ten behoeve van het realiseren van een nieuwe huisaansluiting voor de waterleiding, het plaatsen van een watermeterput en het verwijderen van de bestaande huisaansluiting door PWN, één en ander nabij Nieuwermeerdijk 166 in Badhoevedorp.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 15.4 'kabels en leidingen' van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' -> 'keur en uitvoeringsregels -> 'alle regels op een rij'.

In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften in verband met de locatie en het moment waarop de leiding en de watermeterput worden aangelegd.

Toestemming andere overheden

Voor de voorgenomen activiteit heeft u wellicht ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer. Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het S. Plantinga via telefoonnummer (071) 306 3279 of Sjouke.Plantinga@rijnland.net. Ik verzoek u bij correspondentie bovengenoemd nummer te vermelden.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam
3. PSMS B.V., tav dhr. P.C. van Schoten, Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a. 

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage: Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben bij de vergunningverlening het volgende overwogen:

Algemene regels

Het:

- aanbrengen van leidingen die dienen als huisaansluiting en een diameter hebben kleiner of gelijk aan 63mm in de kern-, of beschermingszone van een waterkering;
- aanbrengen van mantelbuizen met een diameter kleiner of gelijk aan 160mm in de kern-, of beschermingszone van een waterkering;
- renoveren of vervangen van een bestaande leiding in de kern- of beschermingszone van een waterkering;

valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder j, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- leidingen en mantelbuizen zijn vervaardigd van PE100, SDR11 en de kabel, huisaansluiting of mantelbuis door middel van open ontgraving wordt aangelegd;
- de kering moet een kruinbreedte hebben van minimaal 4 m;
- de maximale diepte van de sleuf 0,80 meter bedraagt;
- de maximale breedte van de sleuf 0,50 meter bedraagt;



Hoogheemraadschap van Rijnland

- er geen kortsluiting tussen het hoger gelegen water en de polder kan ontstaan (de afstand van de waterleiding tot de oeverlijn van de (tussen)boezem minimaal 2 m. bedraagt);
- wanneer de kabel, leiding of mantelbuis de kering kruist en de afstand tot het (tussen)boezemwater minder dan 3 m bedraagt, een kwelscherm en kleikoffer wordt toegepast;
- kwelschermen minstens 0,5 m buiten de kabel, leiding of mantelbuis steken, waterdicht worden verbonden met de kabel, leiding of mantelbuis, de sleuf over een lengte van minstens 1,0 m wordt aangevuld en in lagen van 0,20 m mechanisch wordt verdicht met klei die voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015;
- de sleuf maximaal vijf aaneengesloten dagen open is;
- de sleuf na afloop van de werkzaamheden aangevuld en verdicht wordt met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regel 15.4 Kabels en leidingen.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 5 van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel door aan te geven dat:

- de werkzaamheden van de aanvrager gelijktijdig en in combinatie met de te verrichten werkzaamheden door Liander op dezelfde locatie, dienen plaats te vinden.
- de sleufdiepte op de locatie waar de nieuwe watermeterput wordt geplaatst maximaal 1,00 meter onder het maaiveld mag zijn.

Procedure

Bezwaar

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan worden ingediend binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden. U kunt ook digitaal bezwaar maken via <http://www.rijnland.net/regels/bezwaar-gegen-beslissing-bestuursorgaan>, zie het kopje 'Indieningsvereisten'. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. De werking van dit besluit kan worden geschorst door het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Bij deze rechtbank kunt u ook via de digitale weg verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300AD Leiden

Behandelaar : S. Plantinga

Doorkiesnummer : +31713063279

E-mail : Sjouke.Plantinga@rijnland.net



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Bijlage 1



Behoort bij besluit van
Dijkgraaf en hoogheemraden
van Rijnland nr. *VB6019*

d.d. - 5 FEB. 2018

Afdelingshoofd
Plantoetsing en Vergunningverlening

Aan te brengen watermeterput, behorende bij de aanvraag van PWN tbv
aansluitwerkzaamheden nabij de Nieuwermeerdijk 166 in Badhoevedorp

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01


Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Bijlage 3

open sleuf methode:
leiding (≤ 63 mm) of
mantelbuis (≤ 160 mm)



Figuur 2.1 Middels een open sleuf aanleggen van kabels, leidingen (≤ 63 mm) of mantelbuizen (≤ 160 mm)

Schematische weergave van het aanbrengen van een leiding bij een kering, behorende bij de aanvraag van PWN tbv aansluitwerkzaamheden nabij de Nieuwermeerdijk 166 in Badhoevedorp.

Behoort bij besluit van
Dijkgraaf en hoogheemraden
van Rijnland nr. **V066019**
d.d. - 5 FEB. 2018
Afdelingshoofd
Plantoetsing en vergunningverlening

Locatietekening behorende bij de aanvraag van PWN, tbv aansluitwerkzaamheden nabij de Nieuwermeerdijk 166 in Badhoevedorp

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.