



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 16 mei 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een fietspad en een tijdelijke bouwweg in de kern- en beschermingszones van een regionale waterkering en een hoofdwatgang, ter plaatse van de Nieuwe Driemanspolder in het Buytenpark en de Meerpolderdijk in Zoetermeer.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanleggen en tijdelijk hebben van een dam met drie duikers Ø 700 mm in een primaire watgang;
 - b. Het aanleggen en tijdelijk hebben van een dam met drie duikers Ø 700 mm in een overige watgang;
 - c. Het tijdelijk dempen van 80 m² primair oppervlaktewater zonder compensatie;
 - d. Het tijdelijk dempen van 174 m² overig oppervlaktewater zonder compensatie;
 - e. Grondverzet in de beschermingszone van de regionale waterkering,

een en ander ter plaatse van de Meerpolderdijk en het Buytenpark in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer, zoals weergegeven op de 16 gewaarmerkte bijlagen, die bij dit besluit behoren.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 1 november 2019
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Zoetermeer, Engellandlaan 502, 2711 EB Zoetermeer.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 augustus 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-West

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Duikers

1. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,47 m. Dit is 0,35 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,82 m.

Voertuigen op de waterkering

2. Materieel voor de aanleg van het fietspad mag op de waterkering maximaal 8.000 kg wegen.



Algemene voorschriften

1. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

2. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



8. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

9. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a (Het aanleggen en tijdelijk hebben van een dam met drie duikers Ø 700 mm in een hoofdwatgang).

Het hebben van een dam met duikers in een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1 lid a en artikel 2 uit deze beleidsregel.

Door het toepassen van drie duikers naast elkaar wordt de doorstroming niet belemmerd. Aangezien de demping minder dan zes maanden duurt en alleen noodzakelijk is tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad op de Meerpolderdijk, wordt het onderhoud niet gehinderd.

Handeling b (Het aanleggen en tijdelijk hebben van een dam met drie duikers Ø 700 mm in een overige watgang).

Het hebben van een dam met duikers in een overige watgang breder dan 8 meter, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 Duikers.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1 lid a en artikel 2 uit deze beleidsregel.

Door het toepassen van drie duikers naast elkaar wordt de doorstroming niet belemmerd. Aangezien de demping minder dan zes maanden duurt en alleen noodzakelijk is tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad op de Meerpolderdijk, wordt het onderhoud niet gehinderd.

Handeling c (Het tijdelijk dempen van 80 m² primair oppervlaktewater zonder compensatie).

Het dempen van een hoofdwatgang, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Demping.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1 lid a en artikel 2 en artikel 5 uit deze beleidsregel.

De demping vindt plaats tijdens de zomer en herfst van 2019 en duurt slechts vier maanden. Hierdoor leidt de demping niet tot wateroverlast. Door het aanbrengen van 3 duikers wordt de afvoer van water niet belemmerd.

Handeling d (Het tijdelijk dempen van 174 m² overig oppervlaktewater zonder compensatie).

Het dempen van meer dan 100 m² in een overige watgang, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Demping.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1 lid a en artikel 2 en artikel 5 uit deze beleidsregel.

De demping vindt plaats tijdens de zomer en herfst van 2019 en duurt slechts vier maanden. Hierdoor leidt de demping niet tot wateroverlast. Door het aanbrengen van 3 duikers wordt de afvoer van water niet belemmerd.

Handeling e (Grondverzet in de beschermingszone van de regionale waterkering).

Grondverzet groter dan 3 m³ in de beschermingszone van de regionale kering, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Het grondverzet gaat samen met werkzaamheden door Rijnland voor de kadeverbetering van de Meerpolderdijk. Het fietspad, inclusief cunet, wordt buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering aangelegd. De stabiliteit van de waterkering komt daarbij niet in gevaar.

**Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. ProcedureAls u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Aad Hartman. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



MELDING

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

Op 16 mei 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een fietspad en een tijdelijke bouwweg in de kern- en beschermingszones van een regionale waterkering en een hoofdwaterring, ter plaatse van de Nieuwe Driemanspolder in het Buytenpark en de Meerpolderdijk in Zoetermeer.

De onderstaande werken zijn niet vergunningplichtig en worden getoetst als algemene regel met meldplicht:

- grondverzet in kwelgevoelig gebied, minder dan 1,50 m diep;
- een toename van het verhard oppervlak van 3913 m².

De werkzaamheden vinden plaats in de Nieuwe Driemanspolder, peilvak WW-17C en buiten het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering. Tegelijk met uw werkzaamheden wordt de waterkering door Rijnland verbeterd.

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteiten die u wilt uitvoeren in verband met het aanleggen van een fietspad ter plaatse van Meerpolderdijk in Zoetermeer, voldoen aan algemene regel 20.4 Grondverzet en aan algemene regel 11.3 Versnelde afvoer. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Motivering

Toename verhard oppervlak

Het betreft hier een toename verhard oppervlak groter dan 500 m² en kleiner dan 5000 m², hiermee valt deze toename onder de algemene regel 11.3. Voor de compensatie toename verhard oppervlak geldt een compensatieverplichting van 15% in oppervlaktewater.

Dit betekent $3913 \text{ m}^2 \times 15\% = 587 \text{ m}^2$.

Aan deze compensatieverplichting wordt voldaan door het inzetten van 587 m² oppervlaktewater uit de BRC van de gemeente Zoetermeer van het saldo van de Nieuwe Driemanspolder, peilvak WW-17C. Dit saldo van 587 m² wordt door Rijnland afgeschreven van het positieve saldo van de BRC. Hiermee wordt voldaan aan de compensatieverplichting en wordt voldaan aan artikel 2.c van algemene regel 11.3.



2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Uw werk valt deels onder een algemene regel zonder meldplicht (grondverzet)

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren onder een algemene regel zonder meldplicht valt, namelijk algemene regel 20.4 Grondverzet.

Uw werk valt deels onder een algemene regel met meldplicht (toename verhard oppervlak)

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren onder een algemene regel met meldplicht valt, namelijk algemene regel 11.3 artikel 2 lid c.

Uw mag direct aan de slag

De voorschriften waaraan u moet voldoen kunt u vinden in de algemene regels zelf. Deze zijn te raadplegen via www.rijnland.net/alle-regels-op-een-rij.

Ik wens u succes met het uitvoeren van uw werkzaamheden.



11.3 Algemene regel Versnelde afvoer bij een toename van verhardoppervlak

Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing, wanneer:

- a. neerslag versneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of de riolering, en;
- b. deze neerslag afkomstig is van een toename van het verharde oppervlak van meer dan 500 vierkante meter en minder dan 5.000 vierkante meter (0,50 hectare).

Artikel 2: Compensatieverplichting

- a. Voor de toename van verhard oppervlak waarbij neerslag versneld wordt afgevoerd, moet ter compensatie water worden aangelegd.
- b. Het oppervlak van het ter compensatie aan te leggen water, bedraagt minimaal 15 procent van het oppervlak van de toename van verharding.
- c. In afwijking van het eerste lid, kan de compensatie plaatsvinden door 15 procent van het oppervlak van de toename van verharding af te boeken van het saldo van de Berging Rekening Courant.
- d. In afwijking van het eerste lid, kan de compensatie bestaan uit aantoonbaar extra gegraven water in de drie jaar direct voorafgaand aan de melding van de toename van verharding.
- e. Indien nieuwe compensatie moet worden gerealiseerd, moet deze voorafgaand aan het aanbrengen van de verharding zijn gerealiseerd, of gelijktijdig met het aanbrengen van de verharding worden gerealiseerd.
- f. Wanneer de neerslag versneld in een deel van het poldersysteem wordt gebracht, moet de compensatie plaatsvinden binnen het peilvak waarin de neerslag wordt gebracht.
- g. Wanneer de neerslag versneld in een deel van het boezemsysteem wordt gebracht, moet de compensatie plaatsvinden binnen 5 kilometer van de locatie waar de neerslag in het systeem wordt gebracht.



20.4 Algemene regel Grondverzet

Toelichting artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op de in dit artikel genoemde handelingen. Aan deze handelingen zijn op grond van artikel 3.2, lid 1 en lid 2, sub m van de keur voorwaarden verbonden. In deze algemene regel zijn de voorwaarden opgenomen.

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op:

- a. grondverzet in de kern- en/of beschermingszone van de zeewering, voor zover dat grondverzet maximaal 3 kubieke meter bedraagt en plaatsvindt *binnen* de bebouwingscontouren van de kustplaatsen, zoals aangegeven op kaart 5;
- b. graven in de kern- en/of beschermingszone van waterkeringen tot maximaal 0,30 meter diep en maximaal 3 kubieke meter en buiten de, veelal 1,5 m. brede kruin;
- c. graven van tijdelijke sleuven ten behoeve van kabels en leidingen in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
- d. graven/boren (m.u.v. boren ten behoeve van grondwateronttrekkingen) binnen de op kaart 2 aangegeven kwetsbare kwelgebieden.

Artikel 2: Grondverzet binnen de bebouwingscontouren van de zeewering

Grondverzet is binnen de bebouwingscontouren van de kustplaatsen toegestaan, wanneer het zand binnen de kern- en/of beschermingszone van de zeewering blijft.

Artikel 3: Graven binnen de kern- en/of beschermingszone van waterkeringen

Graven is binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen toegestaan, wanneer grond binnen de kern- en/of beschermingszone van de waterkering blijft.

Artikel 4: Grondverzet in kwetsbare kwelgebieden

Grondverzet is toegestaan, wanneer voorkomen wordt dat kwel en/of verzilting toeneemt; in geval van een ontgraving:

- a. het graven plaatsvindt tot max. 1,5 meter onder het maaiveld;
- b. er bij elk ontgravingsniveau sprake is van een verticale stabiliteit van de ontgraving; het bepalen van het risico van opbarsten van de bodem gebeurt aan de hand van de NEN-6740; aan de hand van metingen moet de verticale stabiliteit op elk moment van de ontgraving aangetoond kunnen worden;
- c. het direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving gemeld wordt, indien niet aan bovenstaande voldaan wordt;
- d. in het geval van sleufloze technieken (boringen en boogzinkers) minimaal 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende laag wordt gebleven.

**Artikel 5: Mogelijkheden voor maatwerk**

Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van

- a. de in art. 4 voorgeschreven eis dat het grondverzet in kwetsbare kwelgebieden tot maximaal 1,50 meter onder het maaiveld plaatsvindt, en kan toestaan dat een grotere diepte mogelijk is wanneer het niet leidt tot risico's voor een toename van kwel, verzilting of opbarsten van de bodem.
- b. de in art. 4 voorgeschreven eis dat sleufloze technieken (boringen en boogzinkers) minimaal 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende laag worden gesitueerd, en kan dit toestaan indien bij het doorboren van de afsluitende laag uit wordt gegaan van een horizontale gestuurde boring waarbij deze zo veel mogelijk verticaal wordt doorsneden, waarbij het diepste punt van de boring min. 2,5 m onder de afsluitende laag worden gesitueerd en waarbij een omhullende mantelbuis wordt toegepast teneinde kwel te voorkomen.