



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

2020-023460

0

P. van Nieuwenhuizen

(071) 306 34 67

Maatwerkbesluit: Zuiveringsplicht  
glastuinbouw

Kwekerij Eureka

Dhr. E. Hoogervorst

Lange Schilk 3

2461 LC Ter Aar

Leiden, 1 december 2020

Geachte heer Hoogervorst,

Hierbij ontvangt u een nieuw tijdelijk maatwerk ter overbrugging van de regels gesteld in het Activiteitenbesluit ten aanzien van de verplichting tot zuivering van drain- en drainagewater vanuit uw kas. Het maatwerkbesluit van 10 oktober 2019 zal met dit document worden ingetrokken en niet meer van toepassing zijn. Naar aanleiding van onze laatste mailwisseling via uw advocaat d.d. 3 november 2020 (ons kenmerk: 2020-023460) heeft u ingestemd met een nieuw voorstel. Dit maatwerk is daarop gebaseerd.

#### **Verzoek tot maatwerk**

Uw bedrijf is gelegen aan de Lange Schilk 3 te Ter Aar, gelegen in de Schilkerpolder. Het bedrijf bestaat uit circa 0,56 hectare vollegrondsteelt in de kas en circa 2 hectare buitenteelt in de vollegrond. Zowel onder het kasgedeelte als een gedeelte van de buitenteelt is een drainagestelsel aanwezig. Het stelsel was tot 1 september 2018 voorzien van 1 drainageput waarop het gehele perceel werd gedraineerd. Inmiddels is de drainage van de kas afgekoppeld van de buitenteelt. Het drainagestelsel heeft als doel de grondwaterstand dusdanig te verlagen dat de gewassen in een niet te vochtige bodem kunnen groeien. Per gewassoort kan het niveau variëren naar gelang de eigenschappen van het gewas. In de Schilkerpolder bestaat een situatie, waar sprake is van een hoge waterstand in de watergangen, waardoor ook de grondwaterstand hoog is. Dit zorgt met name bij de wat grotere regenbuien tot overmatig drainagewaterafvoer. Het aandeel van de daadwerkelijke hoeveelheid drainagewater vanuit de kas is relatief laag met wat van buiten de kas komt.

#### ***Maatwerk 10 oktober 2019***

Het maatwerk van 10 oktober 2019 met kenmerk (2019-017875) is opgesteld in de overtuiging dat, door middel van ontkoppeling van het drainagesysteem van de buitenteelt en tijdelijk stilzetten van de zuivering tijdens hevige regenbuien waarbij sprake zou zijn van een te hoge grondwaterstand, een zuivering tot 1 januari 2027 een werkzame overbrugging is. Een overbrugging om tot 2027 te komen tot een alternatief voor het lozen van drain(age)water vanuit de kas.



Dit was mede gebaseerd op:

- brief aanvraag maatwerk (ons kenmerk: 18.105180, d.d. 12/7/2018);
- email voorstel drain systeem (ingeboekt onder kenmerk 17.119119, d.d. 13/12/2017);
- brief/fax/mail reactie Delissen Martens Advocaten (ingeboekt onder kenmerk 18.157727, d.d. 21/11/2018);
- email drainwater gegevens (ingeboekt onder kenmerk 2019-017875, d.d. 7 mei 2019)

#### *Bezwaar*

Op 15 november 2019 heeft u bezwaar aangetekend tegen het maatwerkbesluit van 10 oktober 2019. Naar aanleiding van de hoorzitting is nogmaals de situatie met de door u aangevoerde informatie gezien. Hierbij ligt de volgende correspondentie ten grondslag:

- brief Delissen Martens Advocaten, d.d. 15 november 2019 (kenmerk JH/20180809/2019/001);
- brief Rijnland, d.d. 3 augustus 2020 (kenmerk: 20.067465 M4127);
- brief Cees Advocaten N.V., d.d. 6 augustus 2020 (ingeboekt onder kenmerk: 20.069333);
- email Rijnland, d.d. 15 oktober 2020 (ingeboekt onder kenmerk: 2020-023460);
- brief Cees Advocaten N.V., d.d. 20 oktober 2020, (ons kenmerk: 20.086596);
- email Rijnland, d.d. 23 oktober 2020 (ingeboekt onder kenmerk: 2020-023460);
- email Cees Advocaten N.V. d.d. 3 november 2020 (ingeboekt onder kenmerk: 2020-023460).

Het voorstel zoals gesteld in de correspondentie luidt:

Vrijstelling voor het hebben van een zuivering ten behoeve van het doelmatig zuiveren van drainagewater afkomstig van de kas tot uiterlijk 31 december 2032.

#### **Overwegingen**

##### *Regelgeving*

In het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw is opgenomen dat er met ingang van 1 januari 2018 een zuiveringsplicht gaat gelden voor o.a. drainagewater afkomstig van glastuinbouwbedrijven. Deze zuiveringsplicht is in het Activiteitenbesluit opgenomen en is per 1 januari 2018 formeel in werking. Voor bedrijven waar onder glas geteeld wordt, die in de grond telen en waar het door kwel en/of inzijgend water ondoelmatig is om ten minste 95% van de werkzame stoffen uit het drainagewater te verwijderen, is afgesproken dat het bevoegd gezag maatwerk kan verlenen. In het Activiteitenbesluit milieubeheer (d.d. 14 juli 2017) is de volgende tekst opgenomen:



*"Artikel 3.64a lid 7. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van het eerste lid voor lozingen van drainagewater, afkomstig van de teelt waarbij gewassen op materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond, indien door kwel of inzijgend water het ondoelmatig is om ten minste 95% van de werkzame stoffen, die bestaan uit organische verbindingen, uit het afvalwater te verwijderen."* De volgende uitgangspunten worden gebruikt om ondoelmatigheid vast te stellen:

- Criterium voor ondoelmatigheid is een factor 1,5 voor de verhouding tussen drainagewater en toegediend gietwater. Als de factor 1,5 wordt overschreden is er sprake van veel kwel en/of inzijging en is zuiveren ondoelmatig. Dit wordt bepaald voor 13 perioden van 4 weken in een jaar
- Het percentage drain (het percentage van het gewas-waterverbruik dat om verschillende redenen te veel wordt gegeven) ligt in de praktijk gemiddeld onder de 25%. 25% is het worst case uitgangspunt in de berekening.
- Uitgangspunt op bedrijfseconomische gronden is dat 0,75 m<sup>3</sup>/uur/ha de maximum capaciteit van een zuivering is die kan worden verplicht.

#### *Lange Schilk 3 Ter Aar*

Hoewel het hoogheemraadschap van mening is dat zuiveren van afvalwater waarin bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn een belangrijke bijdrage kan leveren aan het minimaliseren van verontreinigingen in het watermilieu, zal het in deze bijzondere situatie een uitzondering maken. Dit met oog op de door u o.a. aangeleverde informatie namelijk, beperkte inzet van bestrijdingsmiddelen, toegediende gietwater en het feit dat u gebruik maakt van plastic folie op de grond waardoor een groot aandeel van het gietwater op het folie blijft liggen en mede gezien de eindigheid van de situatie, namelijk 31 december 2032. Na deze datum vervalt het maatwerk en kan geen beroep meer gedaan worden op vervolg hiervan. Dit mede op basis van het doel van het Hoofdlijnenakkoord en het Activiteitenbesluit. Mocht voor deze periode de lozing van drainagewater niet meer van toepassing zijn kan worden besloten om het maatwerk voor de einddatum in te trekken.

De termijn tot en met 31 december 2032 is gebaseerd op het hoofdlijnenakkoord waarin voor uitzonderlijke situaties, bedrijven 15 jaar (gerekend vanaf 1 januari 2018) de tijd kan worden geboden binnen deze termijn over te gaan tot beëindiging van de bedrijfsactiviteit of over te gaan op een andere bedrijfsactiviteit waarbij de beperkte verontreiniging van het drainagewater geheel wordt opgeheven (overschakelen op substraatteelt) of de bedrijfsactiviteit elders voort te zetten waar invloed van kwel/inzijging een mindere rol speelt.



### **Besluit**

Gelet op artikel 3.64a lid 7 van het Activiteitenbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

1. Verlenen van toestemming voor het lozen van ongezuiverd drainagewater welke afkomstig is van het kasgedeelte ter plaatse van Lange Schilk 3 te Ter Aar.
2. Onder punt 1 genoemde situatie toe te staan tot en met 31 december 2032. Dit is tevens de einddatum van dit maatwerk.
3. Het maatwerk van 10 oktober 2019 met kenmerk 2019-017875 in te trekken.

Naast de in dit besluit genoemde voorwaarden, valt u voor de overige zaken onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is te raadplegen via [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl) met als zoekopdracht: *Activiteitenbesluit milieubeheer*.

### **Procedure**

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen. U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 'sGravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie dit besluit worden meegestuurd. Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

**Nadere informatie**

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. van Nieuwenhuizen, tel: 071 - 306 3467 of e-mail: [p.nieuwenhuizen@rijnland.net](mailto:p.nieuwenhuizen@rijnland.net).

**Ondertekening**

Besloten te Leiden op 1 december 2020

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-Oost