



uw Kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk: 2019-018158

bijlagen:

inlichtingen: P. Dukker

doorkiesnummer: 071-3063460

onderwerp: wijziging besluit 2019-018158

Provincie Zuid-Holland
t.a.v. R.J.C. van Gernerden
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Leiden, 24 februari 2020

Geachte heer van Gernerden,

Naar aanleiding van het overleg met Aannemingsbedrijf Vries Werkendam en het toesturen van tekeningen op 30 januari 2020 inzake het ontwerp van de ankers en de discussie over voorschrift 24, bericht ik u het volgende

Overwegende:

- dat het nieuwe ontwerp leidt tot een betere oplossing;
- dat de damwanden opnieuw zijn beoordeeld;
- dat de situering van de constructie ten opzichte van de oeverlijn niet verandert;
- dat de werkfasering niet wezenlijk verandert;
- dat in voorschrift 24 een eis wordt gesteld aan de damwandhoogte terwijl de kerende hoogte van de damwandconstructie wordt bedoeld;

is besloten inzake vergunning 2019-018158:

I. tekeningen en documenten:

- Memo Vak 9 – alternatief ankerstoelconstructie, 0542-MEM-029-JKL rev 2, d.d. 30 januari 2020
- Vak 9 FASERING T09-BB-OV023 T/M OV027, G-18-386-4-FT-901 (alternatief) blad 1 en G-18-386-4-FT-902 (alternatief) blad 2 beide d.d. 17 januari 2020;
- Oeervak 9 Overzichtstekening G-18-386-4-UO-901 [ALTERNATIEF], G-18-386-4-UO-902 [ALTERNATIEF], G-18-386-4-UO-903 [ALTERNATIEF] en G-18-386-4-UO-904 [ALTERNATIEF] allen d.d. 22 januari 2020;
- Prefab elementen vak 9 vorm + wapening G-18-386-4-UO-941 [ALTERNATIEF] en G-18-386-4-UO-942 [ALTERNATIEF] beide d.d. 24 januari 2020;
- Oeervak 9, detailblad G-18-386-4-UO-905 [ALTERNATIEF] d.d. 27 januari 2020;

aan de vergunning toe te voegen.

II. Voorschrift 24 te veranderen in:

24. De damwandconstructie dient op een waterkerende hoogte van minimaal NAP +0,05 m te worden afgewerkt en te worden onderhouden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Bezwaren

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan Aannemingsbedrijf Vries Werkendam en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Teamleider Noord