



BIJLAGE WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 20 januari 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van drie dammen met duikers tijdens de bouw van bruggen ter hoogte van het nieuwbouwproject Offem Zuid in Noordwijk. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2020-003456.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het tijdelijk dempen van overig oppervlaktewater door het plaatsen van drie dammen voor de bouw van drie bruggen (Kweeklust 182 m², Nieuwe Voorstraat 193 m², De Mook 190 m²);
 - b. Het plaatsen van drie duikers (één in elke dam) van ø 800 mm van 24 meter in overige oppervlaktewater.

zoals weergegeven op de twee gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- Tekening Bruggen Offem Zuid te Noordwijk, Voorstel locatie, assen en hoekverdraaiing[sic], voorlopig ontwerp, 2490-1001 C, 26-11-2019;
- Tekening Bruggen Offem Zuid te Noordwijk, Voorstel locatie, assen en hoekverdraaiing[sic], voorlopig ontwerp, 2490-1001 E, 26-09-2019.

II. De gevraagde vergunning te verlenen tot 1 januari 2021.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor De Kuiper Infrabouw BV, Wiedhaak 20, 3371 KD Hardinxveld-Giessendam.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 maart 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-West

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Duikers

1. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 0,33 m. Dit is 0,27 m boven het boezempeil van NAP min 0,6 m.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.

Dempen

3. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
4. Alle in deze vergunde dempingen moeten voor 1 januari 2021 verwijderd zijn.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- Het tijdelijk dempen van overig oppervlaktewater door het plaatsen van drie dammen voor de bouw van drie bruggen (Kweeklust 182 m², Nieuwe Voorstraat 193 m², De Mook 190 m²);

Het dempen van meer dan 100 m² in overige oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 uit deze beleidsregel.

In totaal wordt er tijdelijk 565 m² (182 m² + 193 m² + 190 m²) oppervlaktewater gedempt. De water aan- en afvoer wordt niet belemmerd omdat er ten oosten van de locatie nog een doorlopende brede watergang ligt. Ook is er ruim voldoende berging gegraven in de plasdras zone circa 1400 m ten zuiden van de locatie. Het te dempen en het gegraven water bevinden zich beide in het boezemgebied.



- Het plaatsen van drie duikers (één in elke dam) van ø 800 mm van 24 meter in overige oppervlaktewater.

Het leggen en hebben van een duiker langer dan 15 meter is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

De door de duikers veroorzaakte verval vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. Enige opstuwing in deze watergang zorgt niet voor problemen omdat de oostelijk gelegen watergang ruim voldoende gedimensioneerd is. De duikers zijn noodzakelijk om de watergangen te verbinden en om bruggen te kunnen bouwen (verkeersfunctie).

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arjan Zonneveld. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.

BIJLAGE GRONDWATERONTTREKKING EN LOZING

De melding heeft betrekking op:

- het naar verwachting in de periode van 30 maart 2020 tot en met 14 september 2020 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 1 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 672 m³.

het lozen van grondwater met een verwacht debiet van 1 m³ per uur op het oppervlaktewater.

Uw melding is geaccepteerd

Wij hebben uw melding geaccepteerd. U kunt de activiteiten starten en uitvoeren conform de gegevens die u hebt ingediend. Er gelden voorschriften voor u. Deze kunt u vinden in de bijlage bij deze brief.

Toestemming andere overheden

Voor de voorgenomen activiteit heeft u misschien ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de gemeente. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergunningen/toestemmingen bij andere overheden.

Start melding werkzaamheden

Wij vragen u uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de onttrekking de definitieve startdatum en de verwachte einddatum te melden via <https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/uw-werk-gaat-van-start/antwoordkaart-melding-start-werkzaamheden>.

De voor u geldende regels

Op de door u gemelde activiteiten zijn voorschriften van toepassing. Indien u zich niet houdt aan de hieronder genoemde voorschriften, zijn wij bevoegd handhavend op te treden. Het is niet toegestaan om te handelen in afwijking van wat door u gemeld is.

A. Regels over de onttrekking

Voor alle grondwateronttrekkingen gelden de regels die zijn opgenomen in de keur van Rijnland én de regels in het Waterbesluit.

Zorgplicht in de keur van Rijnland

Op basis van de informatie die u hebt aangeleverd, heb ik geconcludeerd dat uw grondwateronttrekking valt onder de zorgplicht. Deze geldt op basis van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015, en is verder uitgewerkt in uitvoeringsregel 24.3 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

De zorgplicht betekent dat de activiteit is toegestaan, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Als u werkt volgens BRL SIKB12000 geeft u altijd voldoende invulling geeft aan deze zorgplicht.

Voor meer informatie over de zorgplicht kijkt u op:

<https://www.rijnland.net/regels/keur-en-uitvoeringsregels-september-2017/grondwateronttrekkingen-en-infiltraties-uitvoeringsregel-24> en dan onder paragraaf 24.3, blz. 177.



Waterbesluit

Op grond van artikel 6.11 van het Waterbesluit gelden voor u de volgende voorschriften:

1. De onttrokken en geloosde debieten moeten worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie). De meting mag plaatvinden met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
2. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
3. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking al is gestopt, binnen één maand na beëindiging van de onttrekking, dient u opgave te doen over de hoeveelheden onttrokken grondwater. U dient deze te melden via de link www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave.



B. De voor u geldende heffing

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is een heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). Deze heffing wordt aan u opgelegd door de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de melding heeft ingediend dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent, zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

C. Regels over de lozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het *Besluit lozingen buiten inrichtingen*.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het *Besluit lozingen buiten inrichtingen*. Daarnaast bent u gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1 van het *Besluit lozingen buiten inrichtingen*.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het *Besluit lozingen buiten inrichtingen* toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van de artikelen uit het *Besluit lozingen buiten inrichtingen* verwijs ik u naar www.wetten.nl.