



BIJLAGE WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 13 september 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het vervangen van oeverconstructies op diverse locaties langs de Oude Rijn, T4 cluster 1.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor het ter vervanging van een bestaande oeverconstructies, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie en het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke damwanden in de kern- en beschermingszones van regionale waterkeringen,

een en ander op de locatie 8 van T4 cluster 1 langs de Oude Rijn en zoals weergegeven op de 14 gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren:

- Ontwerpnota DO Cluster 1 versie A d.d. 23-08-2019;
- Werkplan Waterwet Cluster 1 versie A d.d. 13-09-2019;
- Hoofdberekening Cluster 1 versie A d.d. 01-08-2019;
- Berekening verankering Cluster 1 versie A d.d. 22-08-2019;
- Gordingberekening Cluster 1 versie A d.d. 14-08-2019;
- Geotechnisch lengteprofiel locatie 1, tek.nr. 1500044A78-001 d.d. 15-04-2018;
- Bodemonderzoek Multiconsult versie 04 d.d. 20-03-2018;
- Memo's Rijnland 18.025307 en 19.079348,
- Tekening 1.08.00 versie A, Bestaande situ locatie 8 d.d. 23-01-2019;
- Tekening 1.08.01 versie A, Nieuwe situ locatie 8 d.d. 23-08-2019;
- Tekening 1.08.02 versie A, Aansluitingen situ locatie 8 d.d. 23-08-2019;
- Tekening 1.00.01 versie A, Tijdelijke bouwkuipen d.d. 23-08-2019;
- Tekening 1.00.02 versie A, Fasering tijdelijke bouwkuipen d.d. 23-08-2019.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP Den Haag.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 maart 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. De damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
2. De waterkering moet aan het einde van elke werkdag gesloten zijn door middel van het grond dicht plaatsen van een nieuwe damwand tegen de bestaande oeverbescherming.
3. Tijdens en als gevolg van de werkzaamheden mag het functioneren van de inlaten niet worden belemmerd. Na afloop van de werkzaamheden dient de inlaat in zijn oorspronkelijke staat te zijn hersteld.
4. De uiteinden van de inlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen (waaronder als gevolg van mechanisch onderhoud).



5. Aanwezige infiltratiesystemen moeten in goede staat worden onderhouden.
6. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
7. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
8. De werkzaamheden dienen conform de het werkplan en fasering daarin te worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningen worden voorgelegd en te zijn geaccordeerd.
9. Ophogingen en/of aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een deugdelijke taludbekleding dan wel erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
10. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
11. De grond onder de aanvullingen moet vooraf worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.

Algemeen Technische Voorschriften

12. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van de afdeling Vergunningen van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moeten alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, waaronder de locatie van de damwandplanken ten opzichte van de oeverlijn, de scheefstand, de lengte van de planken (welke planken zijn ingekort), welke obstakels in het werk zijn tegengekomen, welke oude constructiedelen zijn verwijderd en welke zijn achtergebleven, worden weergegeven.
13. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
14. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het ter vervanging van een bestaande oeverconstructies, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie en het plaatsen en verwijderen van tijdelijke damwanden in de kern- en beschermingszones van regionale waterkeringen op locatie 8 langs de Oude Rijn is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 19.8 Bouwen en 20.5 Grondverzet. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 4a uit beleidsregel 19.8 Bouwen en artikels 3a,b,c en 4a en 4b van 20.5 Grondverzet.

Op de locatie is sprake van een brede kruin waar in geval van falen van de oeverconstructie in de bouwfase er voldoende restbreedte van de kering overblijft. Middels het overleggen van een werkplan en damwand- en ankerberekeningen is aangetoond dat in de eindsituatie de buitenwaardse stabiliteit van de oeverconstructie is gewaarborgd.

Locatie 10b is niet beschouwd omdat deze inmiddels in cluster 3 wordt uitgevoerd.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met dhr. R.W. Winkelman, telefoon 071-306 3476 of r.winkelman@rijnland.net. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE ZORGPLICHT

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor het verwijderen en aanbrengen van beschoeiingen en damwanden in (boezem)wateren de zorgplicht. Dit geldt in het geheel voor de werken op de locaties 1, 3 en 10a omdat deze niet zijn gesitueerd in de zonering van een kering.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt, de functies van de watergangen voldoende in stand houdt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Advies Rijnland:

De Oude Rijn geldt als kritisch wanneer het gaat om de doorstroomcapaciteit.

Op 19 september 2019 is vanuit de aannemer de vraag gesteld of in uitzondering op het ingediende werkplan op de locaties 3 en 10 de tijdelijke damwanden verder dan op 1,5 m afstand van de huidige oeverconstructie in de Oude Rijn geplaatst konden worden.

In de als bijlage opgenomen memo's adviseert Rijnland dat dit in die losstaande gevallen kan. Wel resteert de zorgplicht om binnen de verval-norm te blijven in geval van gelijktijdige uitvoering van werken (op meerdere locaties tegelijk).