



Publicatie besluit 2021-009918 het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring ter plaatse van Scorpius 82 te Hoofddorp

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 26 mei 2021 een besluit genomen aan Liander N.V. voor het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring in een kwetsbaar kwelgebied over een lengte van 260 meter en een maximale diepte van -18,0 meter NAP. De mantelbuis is PE ø450 millimeter SDR 11 en hierin komt 2 keer een PE ø160 millimeter SDR 17 kabel. Het boorgat zelf heeft een doorsnede van ø585 millimeter ter plaatse van Scorpius 82 te Hoofddorp.

De stukken liggen tot en met 7 juli 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Zeilmaker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 30 88.

Leiden, 26 mei 2021